

Deputatie

Besluit

Zitting van 18 augustus 2022
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022006252_EA

48	2022_DEP_04715	Omgevingsvergunningsaanvraag - NV ELECTRABEL - Gent - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 18 augustus 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 13 april 2022 ingediend door NV ELECTRABEL, Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022006252.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 04 mei 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Energiestraat 2, 9042 Desteldonk (Gent) .

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20181207-0046 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie R, nrs.0058/H/2/ 1121/L, 1121/Z, 1131/E/2, 1644/E, 1644/G en 1644/F.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een elektriciteitscentrale, zijnde de centrale Rodenhuize. Deze centrale is vergund voor een totaal thermisch vermogen van 745 MW (aardgas) of 560 MW (biomassa).

De lopende milieuvergunning dateert van 26 november 2009 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Bij de ombouw van de centrale in 2010 werden de vroegere Groepen 2 en 3 buiten dienst gesteld en werd Groep 4 omgebouwd als een biomassacentrale met bijkomende mogelijkheid om als back-up te dienen voor de elektriciteits-centrale Knippegroen voor de verbranding van procesgas van ArcelorMittal (de zgn.maximaalGreen-opstelling). Deze Groep 4 is de enige groep die momenteel nog actief is binnen de centrale.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is MER-plichtig, een GPBV-inrichting, een BKG-inrichting en dient een energie-intensieve inrichting. Het is geen Seveso-inrichting.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 16 mei 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een elektriciteitscentrale door het verminderen van het lozingsdebiet voor bedrijfsafvalwater en de verhoging van de vergunde lozingsnorm voor nitriet van 2 mg/l naar 7 mg/l (als nitriet-N) voor een termijn tot en met 25 november 2029 (OMV 2019002988).
 - Besluit van de deputatie van 7 november 2019 houdende het inwilligen van het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden in het kader van de GPBV-evaluatie uitgevoerd bij de nv Electrabel (OMV 2019059039).
- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 26 november 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en het veranderen van een elektriciteitscentrale, voor een termijn tot en met 25 november 2029.
 - Besluit van deputatie van 1 augustus 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een elektriciteitscentrale door o.a. het actualiseren van de vergunde vermogens en opslaghoeveelheden, het uitbreiden van het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater en het uitbreiden met de verbranding van houtstof, voor een termijn tot en met 25 november 2029.
 - Besluit van deputatie van 18 september 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een elektriciteitscentrale door o.a. het wijzigen van de koelwaterbehandeling en het uitbreiden met nieuwe batterijladers en airco's en verwarmingsketels, voor een termijn tot en met 25 november 2029.
 - Besluit van deputatie van 21 september 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een elektriciteitscentrale door verandering van de opslaghoeveelheden van de gevaarlijke stoffen, voor een termijn tot en met 25 november 2029.
- *Meldingen van overname*
 - Besluit van deputatie van 6 april 2017 houdende het akteren van de melding van (gedeeltelijke) overname van 2 windmolens bij een elektriciteitscentrale, vroeger vergund op naam van nv Electrabel, Energiestraat 2 te 9042 Desteldonk (Gent), thans vergund op naam van nv Electrabel, Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel.
- *Andere*
 - Besluit van 30 juni 2011 van de deputatie houdende het verlenen van de vergunning voor het inwilligen van het verzoek tot aanvulling van de exploitatievoorwaarden m.b.t. de bemonstering van dioxinen en furanen. (Afwijking)

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door uitbreiding en bijstelling van een bijzondere voorwaarde.

De verandering omvat in detail:

- een uitbreiding met de opslag van 510 kg gasolie in een bovengrondse houder van 600 liter die de brandbluspomp voedt (regularisatie),

- een uitbreiding met 1.482 liter transformatorolie in verplaatsbare recipiënten gekenmerkt door een gevarensymbool,
- de uitbreiding met 500 l/kg gevaarlijke vloeistoffen of vaste stoffen in verpakkingen van maximaal 30l/kg,
- een vraag tot schrappen van de bijzondere voorwaarde opgenomen in de milieuvergunning van 7 november 2019 voor de lozingsnorm voor de parameter ijzer in het koelwater,
- administratieve aanpassing door samenvoegen van de vroegere rubrieken 16.3.1.2° en 16.3.2.1°a) tot de rubriek 16.3.2°b).

Sinds de laatste vergunningsaanvraag werden de perceelnummers gewijzigd door de overdracht van een aantal deelpercelen naar aanleiding van de uitbreiding van de hoogspanningspost van Elia op het terrein.

Percelen 1644, E, F, G betreft een zone met recht van opstal aan Elia omwille van overhangende hoogspanningslijnen voor een periode van 50 jaar met ingang in 2019.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een elektriciteitscentrale, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - een administratieve aanpassing door samenvoegen van de vroegere rubrieken 16.3.1.2° en 16.3.2.1°a) tot de rubriek 16.3.2°b)
- *de uitbreiding met/van:*
 - de opslag van 510 kg gasolie in een bovengrondse houder van 600 l
 - de opslag van 1.334 kg (1482 l) transformatoroliën in verplaatsbare recipiënten
 - de opslag van 500 l/kg gevaarlijke vloeistoffen of vaste stoffen in verpakkingen van maximaal 30l/kg.

Bijstelling

Het bedrijf vraagt het schrappen van de bijzondere voorwaarde opgenomen in de milieuvergunning van 7 november 2019 voor de lozingsnorm voor de parameter ijzer in het koelwater aan.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 13 mei 2022 tot en met 12 juni 2022.

In het omgevingsloket werd op 17 mei 2022 en 19 mei 2022 het “indienen van een bezwaarschrift” opgeladen.

Bij nader onderzoek blijkt dat het hier niet gaat om effectieve bezwaarschriften, maar om een schrijven van respectievelijk Elia Asset en nv Fluxys.

Fluxys stelt in haar schrijven gunstig advies te kunnen verlenen mits het te allen tijde zowel de specifieke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen na te leven gezien Fluxys diverse installaties in de omgeving heeft.

Elia Asset stelt in haar schrijven dat er zich hoogspanningsinstallaties in de buurt bevinden en wijst op de veiligheidsvoorschriften die hieromtrent van toepassing zijn.

De bemerkingen van Fluxys en Elia Asset worden meegegeven als aandachtspunt.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 23 juni 2022

Vlaamse Milieumaatschappij - Dienst advisering afvalwater en lucht

GUNSTIG op 20 juni 2022 voor het schrappen van de lozingsnorm voor Fe totaal voor de lozing van koelwater.

North Sea Port Flanders

GUNSTIG op 24 mei 2022

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 08 juni 2022

voor een termijn tot en met 25 november 2029, de datum van de basisvergunning, onder de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en VLAREM III en voor het schrappen van de lozingsnorm voor ijzer uit artikel 3. 1. b) van de vergunning met nr. OMV_2019059039 van 7 november 2019.

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 08 juni 2022 onder de voorwaarden zoals opgenomen in het brandpreventieverslag.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG voor een beperkte termijn tot en met 25 november 2029 voor de IIOA, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De plaatsvervangend voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert GUNSTIG op 02 augustus 2022.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een beperkte termijn tot en met 25 november 2029 voor de IIOA, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De elektriciteitscentrale valt onder de MER-plicht volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004, met name onder categorie 2.a) (Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van minstens 300 MW) van de bijlage I. Een MER werd opgesteld en op 25 mei 2009 goedgekeurd (code PRMER - 0321 GK).

De voorliggende aanvraag heeft niet tot gevolg dat er relevante wijzigingen optreden t.o.v. de situatie zoals beschreven in het hierboven vermeld MER-rapport.

Deze aanvraag heeft dus geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I, II of III van het project-MER-besluit.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubriek is van toepassing: 43.3 die de hoofdactiviteit omvat.

De volgende BREF is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit: BREF LCP.

Het voorwerp van deze aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie, noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

BKG-bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde rubriek 43.4.

Deze aanvraag heeft geen betrekking op de BKG-installatie.

Energieplanning

Het jaarlijks primair energiegebruik betreft minstens 0,1 PetaJoule, in casu 15,52 PJ/jaar (2021), zodat het een energie-intensieve inrichting betreft.

Deze aanvraag betreft enkel een uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen en het schrappen van de lozingsnorm voor ijzer en heeft aldus geen impact op het primair energieverbruik van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Met betrekking tot de milieuhygiënische aspecten kunnen volgende punten aangehaald worden:

- De opslag van de gevaarlijke stoffen voldoet aan de verbods- en afstandsregels van artikel 5.17.4.1.3 van VLAREM II.
- De lege transformatorolievaten worden verzameld en opgehaald door een geregistreerd inzamelaar.
- De opslagtank voor gasolie die voorwerp uitmaakt van de aanvraag (inhoud 600 l) betreft een dubbelwandige houder uitgerust met een overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem. Deze is in een gebouw opgesteld (regularisatie). De gasolie wordt als brandstof voor de brandblusdieselpomp ingezet en wordt slechts sporadisch in dienst genomen als test. Bijgevolg wordt deze tank slechts sporadisch gevuld. Deze tank werd geldig gekeurd op 4 juni 2020. Een volgende keuring is voorzien voor 4 juni 2023.
- De transformator olie wordt opgeslagen in verplaatsbare recipiënten, nl. vaten, die conform VLAREM II opgesteld worden in een inkuipte opslagplaats.
- De opslag van de gevaarlijke stoffen in verpakkingen van maximaal 30 kg (uitbreiding met 500 kg) gebeurt boven een inkuiping.

Bespreking bijstelling

Het bedrijf is vergund voor het lozen van 10.000 m³/uur – 240.000 m³/dag – 30.000.000 m³/jaar koelwater op oppervlaktewater (de Moervaart).

Naast de algemene voorwaarden zijn momenteel ook volgende bijzondere voorwaarden van toepassing voor de lozing van het koelwater (besluit deputatie van 7 november 2019 – OMV2019059039):

1. Koelwater

- a) Clv: 0.04 mg/l
- b) Fe: 1 mg/l
- c) AOX: 0.4 mg/l
- d) *In toepassing van art.4.2.5.1.2.van Vlarem II kan de debietsmeting voor het koelwater vervangen worden door volgende berekeningsmethode gebaseerd op de gemeten innamegegevens en goedgekeurd door een MER-deskundige discipline water:*

- $QI = Qc - Qv$
- $Qv = (P \times 0.08 \text{ m}^3/\text{s}) / 230 \text{ MWe}$
Waarbij:
- QI = het debiet van het geloosd koelwater
- Qc = het debiet van het opgenomen oppervlaktewater (bepaald via een debietsmeting)
- Qv = het verdampte debiet via de koeltoren
- P = het ogenblikkelijk vermogen van groep 4
- 0.08 m³/s = de gemiddelde verdamping
- 230 MWe = het vermogen van groep 4 bij uitbating op biomassa (560 MWth)

- e) *Het bedrijf dient binnen de termijn van 1 jaar na het verlenen van de vergunning een impactberekening uit te voeren conform het MER richtlijnenboek Water/ Beoordelingssystematiek voor warmtelozingen. Deze impactberekening wordt overgemaakt aan VMM-AELT.*

Op basis van deze resultaten dient het bedrijf binnen de periode van 3 jaar na datum van de impactberekening een rapport voor te leggen met mogelijke milderende maatregelen. Dit rapport dient overgemaakt te worden aan VMM-AELT.

Het bedrijf vraagt om de lozingsnorm voor ijzer te schrappen.

Volgende motivatie wordt hierbij aangehaald:

“Sinds 1995 is er een bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning opgenomen voor een lozingsnorm voor de parameter ijzer van 1 mg/l in het koelwater ten gevolge de conditionering van de koelwaterkring met ijzersulfaat. Naar aanleiding van de gewijzigde uitbating van de koelwaterkring sinds 2015 (zie aanvraagdossier van 2014) stellen we nu vast dat deze concentratie niet steeds kan gerespecteerd worden, een norm van 3 mg/l zou gewenst zijn. De parameter ijzer is echter niet opgenomen in de lijst van gevaarlijke stoffen en bovendien is er geen milieukwaliteitsnorm voor lozing op oppervlaktewater beschikbaar en is er ook geen indelingscriterium bepaald in VLAREM II. In het kader van de evaluatie door middel van de nieuwe VMM impacttool (n.a.v. Wezerarrest) zijn er ook analyseresultaten vereist van het ijzergehalte in het kanaal Gent Terneuzen, maar deze zijn niet beschikbaar.

Gelet op bovenstaande en na een overleg met mevrouw Cools van VMM, wordt een bijstelling van de bijzondere voorwaarde van de milieuvergunning gevraagd voor het schrappen van de lozingsnorm van de parameter ijzer voor het koelwater.”

Gelet op bovenstaande motivatie en de gunstige adviezen van de VMM en AGOP Milieu kan het schrappen van de lozingsnorm voor ijzer toegestaan worden.

Bespreking planologische aspecten

De inrichting ligt volgens het gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’ in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven langs het Kanaal Gent-Terneuzen en de Moervaart. Dit is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

De onmiddellijke omgeving vertoont een industrieel karakter met andere industriële vestigingen. Het meest nabijgelegen woongebied (Doornzele) situeert zich op minstens 350 m van de inrichting, aan de overkant van het Kanaal Gent-Terneuzen. Dit woongebied is omsloten door een buffergebied. Ten oosten van de centrale, zijnde aan de overkant van de J. Kennedylaan, bevinden zich nog een aantal woningen behorende tot de deelgemeente Desteldonk (woongebied met landelijk karakter). Ten noorden van het Rodenhuizedok bevinden zich in het industriegebied nog een aantal woningen horende bij het gehucht Terdonk.

Natuurtoets

Binnen een straal van 5 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard en omvang van de gevraagde veranderingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

Het bedrijf ligt in het ‘Bekken Gentse Kanalen’. Volgens de overstromings-informatie op www.geopunt.be ligt de inrichting niet in een recent overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen).

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Hierbij kan verwezen worden naar het gunstig advies van de brandweer van 8 juni 2022. De bemerkingen uit dit verslag dienen strikt nageleefd te worden.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 25 november 2029, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV ELECTRABEL, Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Energiestraat 2, 9042 Desteldonk (Gent) op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie R, nrs.0058/H/2/ 1121/L, 1121/Z, 1131/E/2, 1644/E, 1644/G en 1644/F., voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een elektriciteitscentrale, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - een administratieve aanpassing door samenvoegen van de vroegere rubrieken 16.3.1.2° en 16.3.2.1°a) tot de rubriek 16.3.2°b)
- *de uitbreiding met/van:*
 - de opslag van 510 kg gasolie in een bovengrondse houder van 600 l
 - de opslag van 1.334 kg (1482 l) transformatoroliën in verplaatsbare recipiënten

- de opslag van 500 l/kg gevaarlijke vloeistoffen of vaste stoffen in verpakkingen van maximaal 30l/kg

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

16.3.2°b) (2)

een administratieve aanpassing door samenvoegen van de vroegere rubrieken 16.3.1.2° en 16.3.2.1°a) tot de rubriek 16.3.2°b)

17.3.2.1.1°b) (3)

de uitbreiding met de opslag van 510 kg gasolie in een bovengrondse houder van 600 l

17.3.6.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 0,369 ton (410 l) transformatorolie in verplaatsbare recipiënten

17.3.7.1°a) (3)

de uitbreiding met de opslag van 1,334 ton (1482 l) transformatorolie in verplaatsbare recipiënten

17.3.8.2° (2)

de uitbreiding met de opslag van 0,374 ton transformatorolie in verplaatsbare recipiënten

17.4. (3)

de uitbreiding met de opslag van 500 l/kg gevaarlijke vloeistoffen of vaste stoffen in verpakkingen van maximaal 30l/kg

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.2.b)2° (1)

De tijdelijke op- en overslag van 100.000 ton vliegassen afkomstig van elektriciteitscentrales op de voormalige stortplaats van Rodenhuijze en een vliegassilo van 2.000 m³.

2.3.4.1.a) 1°2) (1)

De opslag en verbranding van biomassa(-afval): onbehandeld houtafval met een nominaal thermisch vermogen van 560 MW.

2.3.4.1.a) 2°2) (1)

De opslag en verbranding van niet-verontreinigd behandeld houtafval voor maximum 60 MWth in de bestaande centrale met een nominaal thermisch vermogen van 560 MW voor biomassa(-afval).

3.4.2° (2)

De lozing van bedrijfsafvalwater, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater met een debiet van 70 m³/uur, 700 m³/dag en 42.000 m³/jaar.

3.5.3° (1)

De lozing van koelwater via een open koeltoren in de Moervaart met een debiet van 10.000 m³/uur en 30.000.000 m³/jaar.

3.6.1. (3)

De lozing van maximum 7.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een biologische zuivering.

6.1.3°a) (1)

Diverse inrichtingen voor het mechanisch behandelen en bewerken van vaste brandstoffen (onbehandeld hout) in 3 biomassa maalinstallaties met een drijfkracht van 5.735 kW en een houtstofinstallatie met een drijfkracht van 236,7 kW; totaal: 5.971,7 kW.

6.4.1° (3)

De opslag van maximaal 46.824 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten:

- 40.000 liter diverse oliën;
- 200 liter monopropyleenglycol;
- 1.624 liter ontvetter (waarvan 1.000 liter ontvetter in afwachting van ophaling);
- 5.000 liter afvalolie.

6.5.1° (3)

1 verdeelslang voor diesel.

12.1.1.3° (1)

Elektriciteitsproductie:

- alternator Groep 4: 375.000 kVA (285 MWe);
- alternator nooddiesel Groep 4: 1.100 kVA (880 kWe).

Totaal: 376.100 kVA

12.2.1° (3)

Diverse transformatoren met individuele nominale vermogens van 3x 1.000 kVA, 1x 630 kVA, 1x 400 kVA, 1x 315 kVA, 12x 174 kVA en 1x 160 kVA.

12.2.2° (2)

Diverse transformatoren met individuele nominale vermogens van:

- groep 4: 1x 360 MVA, 2x 26 MVA, 4x 1,6 MVA, 2x 2 MVA en 1x 1,25 MVA;
- biomassa maalinstallaties: 1x 2.000 kVA, 1x 2.500 kVA en 1x 3.150 kVA.

12.3.1° (3)

Diverse vast opgestelde batterijen: totaal 478.320 VAh:

- groep 4: 99.000 + 35.200 + 14.400 + 3x 4.800 + 123.200 + 33.000 + 2x 13.680 + 2x 5.040 + 16.080 VAh;
- algemeen: 2x 52.800 VAh.

Totaal: 478.320 VAh

12.3.2° (3)

Diverse vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van totaal 301,07 kW

- groep 4: 3x 36,1 + 3x 11,6 + 36,8 + 2x 36 + 3x 4,3 + 36,9 kW.

15.1.1° (3)

De stelplaats voor 10 voertuigen (overdekte garage).

15.4.1° (3)

Een wielwasinstallatie voor vlieg- en korreltransporten.

16.3.2° b) (2)

Diverse koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 848,444 kW:

- luchtcompressoren en luchtkoelers: 440 kW;
- 3 supressoren: 1x 22 kW en 2x 75 kW
- diverse koelinstallaties met een vermogen tussen 1,14 kW en 37 kW (totaal: 236,444 kW).

16.5. (1)

Een gasontspanningsstation met een debiet van 20.000 Nm³/uur.

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van diverse gevaarlijke gassen (acetyleen, argon, helium, stikstof, koolstofdioxide, propaan, waterstof, zuurstof, zwavelhexafluoride en diverse ijk-gassen) in verplaatsbare recipiënten met een maximale waterinhoud van 9.400 liter.

17.1.2.2.3° (1)

De opslag van diverse gevaarlijke gasen in vaste houders met een maximale waterinhoud van 91.300 liter:

- vloeibare stikstof in een houder van 32.300 liter;
- koolstofdioxide in een houder van 52.000 liter;
- koolstofdioxide alternator: 44 x 50 liter (of 2.200 liter);
- waterstof: 96 x 50 liter (of 4.800 liter).

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De maximale opslag van 4.335 kg ontvlambare vloeistoffen van gevaren-categorie 3 (GHS02), zijnde gasolie in 3 bovengrondse houders van respectievelijk 600, 2.000 en 2.500 liter.

17.3.4.3° (1)

De maximale opslag van 311,859 ton diverse bijtende vloeistoffen (GHS05):

- 46 ton HCl 30 % in een bovengrondse houder van 40 m³;
- 15 ton NaOCl 14,5 % in een bovengrondse houder van 12 m³;
- 45,9 ton NaOH 50 % in een bovengrondse houder van 30 m³;
- 200,2 ton NH₄OH 24,5 % in 2 bovengrondse houders van elk 110 m³;
- 0,110 ton NH₄OH 24,5 % in verplaatsbare recipiënten;
- 0,930 ton NH₄OH 18 % in verplaatsbare recipiënten;
- 2,447 ton reinigingsproducten in verplaatsbare recipiënten;
- 1,272 ton compressorreinigingsproducten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3° (1)

De maximale opslag van 266,101 ton schadelijke vloeistoffen (GHS07):

- 46 ton HCl 30 % in een bovengrondse houder van 40 m³;
- 200,2 ton NH₄OH 24,5 % in 2 bovengrondse houders van elk 110 m³;
- 14,4 ton Fe₂SO₄ 42 % in een bovengrondse houder van 12 m³;
- 0,110 ton NH₄OH 24,5 % in verplaatsbare recipiënten;
- 0,930 ton NH₄OH 18 % in verplaatsbare recipiënten;
- 2,5 ton reinigingsproducten in verplaatsbare recipiënten;
- 1,272 ton compressorreinigingsproducten in verplaatsbare recipiënten;
- 0,369 ton transformatorolie in verplaatsbare recipiënten
- 0,320 ton oliën in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.1°a) (3)

De maximale opslag van 7,108 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08):

- 0,493 ton (624 liter) ontvetter in verplaatsbare recipiënten;
- 2,834 ton (2.508 liter) hydraulische olie in verplaatsbare recipiënten;
- 1,334 ton (1482 l) transformatorolie in verplaatsbare recipiënten
- 2,447 ton (2.520 liter) reinigingsproducten.

17.3.8.2° (2)

De opslag van maximaal 19,480 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten (GHS09):

- 15 ton NaOCl 14,5 % in een bovengrondse houder van 12 m³;
- 1,272 ton compressorreinigingsproducten in verplaatsbare recipiënten;
- 0,374 ton transformatorolie in verplaatsbare recipiënten
- 2,834 ton hydraulische olie in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

De maximale opslag van 5.000 kg/liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van maximaal 30 liter of 30 kg.

24.2. (3)

Een laboratorium voor opvolging kwaliteit water, brandstoffen en assen.

29.5.2.1° a) (3)

Diverse metaalbewerkingmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 107 kW.

31.1.2°a) (2)

Diverse vast opgestelde motoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 3.502 kWth:

- nooddiesel Groep 4: 2.736 kWth (880 kWe);
- brandbluspompen: 766 kWth (173 kWe).

39.1.3° (2)

Een stoomgenerator + hulpstoomketel met een waterinhoud van:

- Ketel 4: 424.000 liter;
- Hulpstoomketel: 42.500 liter.

39.2.1° (3)

2 stoomvaten GAVO (gasverwarmer) met een individuele inhoud van elk 1.650 liter.

39.2.2° (2)

Diverse stoomvaten:

- Groep 4: voedingstank: 120.000 liter;
- HDVV5 – 20.400 liter;
- HDVV6 – 18.700 liter;
- HDVV6 – 4.200 liter;
- HDVV5 – 21.750 liter.

39.3 (3)

Drie lagedrukstoomgeneratoren bij groep 4:

- LDVV1- 10.700 liter;
- LDVV2- 10.700 liter;
- LDVV3- 17.950 liter.

39.5.2° (1)

Een stoomturbine groep 4 met een vermogen van 285 MWe.

43.1.3° (1)

Diverse stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 25.505 kWth:

- Hulpstoomketel: 22,9 MWth;
- Gasopwarmingsketel: 530 kWth;
- Verwarmingsketel AG: 3x 225 kWth;
- Verwarming atelier: 2x 100kWth;
- Verwarmingsketel magazijn: 2x 600 kWth.

43.3.2° (1)

Verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 774,007 MWth:

- Groep 4 - 745 MWth;
- Hulpstoomketel: 22,9 MWth;
- Nooddiesel groep 4: 2,736 MWth;
- Gasopwarmingsketel: 530 kWth;
- Verwarmingsketel AG: 3 x 225 kWth;
- Verwarming atelier: 2x 100 kWth;
- Brandbluspompen: 766 kWth;
- Verwarmingsketel magazijn: 2x 600 kWth.

43.4. (1)

Verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 774,007 MWth:

- Groep 4 - 745 MWth;
- Hulpstoomketel: 22,9 MWth;
- Nooddiesel groep 4: 2,736 MWth;
- Gasopwarmingsketel: 530 kWth;
- Verwarmingsketel AG: 3 x 225 kWth;

- Verwarming atelier: 2x 100 kWth;
- Brandbluspompen: 766 kWth;
- Verwarmingsketel magazijn: 2x 600 kWth.

§3. De gevraagde bijstellingen worden toegestaan.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1. wordt verleend voor een beperkte termijn tot en met 25 november 2029.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

i. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1. §1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 8 juni 2022, met referentie 026933-026/JT/2022, nageleefd worden.
- Er dient rekening gehouden met het schrijven van nv Elia Asset van 17 mei 2022 en het schrijven van Fluxys van 19 mei 2022, ingediend in het kader van het openbaar onderzoek.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens