



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2012-06-04 ingediende aanvraag – van de nv FARM FRITES BELGIUM, Maatheide 50 te 3920 LOMMEL (ondernemingsnr. 424.947.694) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor:

- verandering van het vergunde lozingspunt op riolering naar oppervlaktewater (met noodlozingspunt op riolering) en waarbij lozingsnormen worden voorgesteld
- een uitbreiding van de parking voor trailers

waarvoor volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.6.3.3°.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom ‘indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)’ van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
vergund: het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering, na anaërobe en aërobe zuivering, en – op een deel van het water– toepassing van extra filtraties en omgekeerde osmose, waardoor de som van het geloosde en gerecupereerde debiet max. 100 m³/u – 2.400 m³/dag – 876.000 m³/jaar bedraagt (klasse 1)
na verandering: het lozen van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer van de in bijlage 2C van Vlarem I bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, op oppervlaktewater na anaërobe en aërobe zuivering, en – op een deel van het water– toepassing van extra filtraties en omgekeerde osmose, waardoor de som van het geloosde en gerecupereerde debiet max. 100 m³/uur – 2.400 m³/dag – 876.000 m³/jaar bedraagt (klasse 1);
- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
vergund: 2 parkeerzones voor het stallen van in totaal max. 33 bedrijfsvoertuigen

na uitbreiding: 2 parkeerzones voor het stallen van in totaal max. 40 bedrijfsvoertuigen (klasse 2) en waarbij lozingsnormen worden aangevraagd op de kadastrale percelen van en te LOMMEL, Afdeling 2, Sectie A, perceelnrs. 1225Y4, 1225Z4 en 1225D6, ter plaatse Maatheide 50-52;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 2008-08-28 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het verder exploiteren evenals het veranderen door uitbreiding en wijziging van de vergunde inrichting, voor een termijn verstrijkend op 2028-08-28;
- ministerieel besluit d.d. 2009-02-18 houdende uitspraak in beroep, ingesteld door derden, tegen de beslissing van de deputatie d.d. 2008-08-28 en waarbij de beslissing van de deputatie werd bevestigd;
- besluit d.d. 2009-09-16 van de deputatie houdende waarbij gunstig gevolg werd gegeven aan het verzoek tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- besluit d.d. 2011-10-13 van de deputatie waarbij deels gunstig gevolg werd gegeven aan het verzoek van de nv Farm Frites tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden;

Gelet op het schrijven d.d. 2012-06-04, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2012-06-04, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Lommel, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2012-06-04, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Lommel;

Gelet op de brieven d.d. 2012-06-04, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2012-07-09, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat 2 reacties werden ingediend door de nv Elia en cvba Infrax waarin gesteld wordt dat men geen bezwaar heeft tegen het verlenen van de gevraagde milieuvergunning;

Gelet op het schrijven d.d. 2012-07-06 van de vzw Limburgse Milieukoepel, waarin gesteld wordt dat men bezwaar heeft tegen de ingediende aanvraag:

- de temperatuur van het te lozen afvalwater van 35°C is hoog;
- het is nodig dat zekerheid wordt geboden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2012-07-17, van het college van burgemeester en schepenen van Lommel, omwille van volgende overwegingen:

Gelet op het gunstig advies van de stedenbouwkundige ambtenaar;

Beoordeling

De aanvraag betreft een wijziging van de milieuvergunning voor het wijzigen van de afvalwaterlozing en een uitbreiding met een parking voor 7 trailers.

Overwegende dat het goed gelegen is in een groot, aaneengesloten industrieterrein Maatheide, afgezonderd van de woonbuurten en gelegen langsheen de bovenlokale lijninfrastructuur, de Ringlaan N769. Het bedrijventerrein bevindt zich ten noordwesten van de stad. Het is gelegen ten zuiden van het kanaal Bocholt-Herentals.

Overwegende dat gezien de bestaande ruimtelijke configuratie en de reeds aanwezige bebouwing het bestaande straatbeeld niet wordt aangetast;

Overwegende dat het volume en de schaal van de gebouwen op het perceel en in de omgeving niet wijzigen en ruimtelijk aanvaardbaar zijn;

Overwegende dat de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd en momenteel lopende is;

Overwegende dat de voorgestelde werken, gelet op de gestelde doelstellingen, aanvaardbaar zijn in deze industriële omgeving en quasi geen impact hebben op de omgeving;

De aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening, alsook is het gevraagde bestaanbaar met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. De aanvraag wordt daarom gunstig geadviseerd.

Overwegende dat Farm Frites zijn bedrijfsafvalwater momenteel loost in de openbare riolering aangesloten op de RWZI;

Overwegende dat in de milieuvergunning van 28/08/2008 is opgenomen dat het bedrijf moet lozen op oppervlaktewater, meerbepaald in het kanaal Bocholt-Herentals;

Overwegende dat met voorliggend dossier deze wijziging wordt aangevraagd;

Overwegende dat wordt gevraagd om het lozingspunt op de riolering te behouden als nood aansluiting bij calamiteiten of ernstige storingen aan de waterzuiveringsinstallatie;

Overwegende dat de huidige vergunning van Farm Frites loopt tot 2028-08-28;

Gelet op het gunstig advies van de stedelijke dienst milieu en natuur;

BESLUIT :

Artikel 1: I.v.m. de bovenvermelde aanvraag van nv FARM FRITES BELGIUM, Maatheide 50 te 3920 Lommel voor het veranderen van het vergunde aardappelverwerkend bedrijf wordt een gunstig advies verleend voor een periode tot 28-08-2028 en dit op de kadastrale percelen van en te 3920 Lommel, Afdeling 2, Sectie A, nr(s). 1225Y4, 1225Z4 en 1225D6 ter plaatse Maatheide 50-52 en mits naleving van de algemene en sectorale Vlarem voorwaarden.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2012-07-26, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

Overwegende dat de inrichtingen gelegen zijn in een industriegebied; dat de gevraagde inrichtingen niet in strijd zijn met de verbods- en afstandsregels van het Vlarem titel II;

Overwegende dat de inrichtingen niet gelegen zijn in een EG-vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied; dat de inrichtingen gelegen zijn op een afstand van ca. 3.420 m verwijderd van Vogelrichtlijngebied V16 en op een afstand van ca. 100 m verwijderd van Habitatrichtlijngebied H20 "Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden" en VEN-gebied "de Lommelse heidegebieden en Sahara"; dat op 5 juni 2012 subadvies werd gevraagd aan het agentschap voor Natuur en Bos; dat dit advies met kenmerk BL-MV/12-04612 werd ontvangen op 6.06.2012 en gunstig is;

Overwegende dat het voorwerp van de gevraagde vergunning in hoofdzaak de verandering door uitbreiding en wijziging betreft van een vergunde inrichting voor de verwerking van aardappelen door wijziging van het lozingspunt (van riolering naar oppervlaktewater), aan passingen aan de waterzuiveringsinstallatie, de aanleg van een calamiteitenbekken en de uitbreiding met parkeerplaatsen voor bedrijfsvoertuigen alsook een vraag tot wijziging van de lozingsnormen;

Kenmerk
124.04.20/N061552

Dossier
750.71/A/2012.128

Bijlagen

...

Gelet op het op 2007-12-17 goedgekeurde MER (met als code PRMER – 0190 – GK) opgemaakt in het kader van de hernieuwing van de milieuvergunning voor de verdere exploitatie van de vergunde inrichting en de verandering door uitbreiding en wijziging;

Overwegend dat de exploitant het ISO 14001 milieumanagementsysteem geïmplementeerd heeft;

Overwegende dat volgens artikel 5.15.0.6.§ 2 van het Vlarem titel II de exploitant de nodige maatregelen dient te treffen om de buurt niet te hinderen door geluid en trillingen veroorzaakt door het verkeer van voertuigen van, naar en op de parkeerplaatsen, het warmdraaien van motoren of de werking van koelinstallaties op geparkeerde voertuigen;

Overwegende dat in het geloosde bedrijfsafvalwater gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C worden teruggevonden waarvan de concentraties hoger zijn dan de milieukwaliteitsnormen van toepassing voor de uiteindelijk ontvangende waterloop; dat het derhalve overeenkomstig de bepalingen van de afdeling 4.2.3 van het Vlarem titel II noodzakelijk is emissiegrenswaarden voor deze parameters op te leggen;

Overwegende dat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van het Vlarem als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen dient te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige interventiemiddelen voorzien zijn en dat het bepalen en het aanbrengen hiervan dient te gebeuren in overleg met de plaatselijke brandweer;

Overwegende dat de NV Farm Frites Belgium vergund is voor een productiecapaciteit van 617 ton eindproducten per dag en 225.055 ton/jaar (rubrieken 45.13.a en 45.13.b en rubriek 45.16.2°);

Overwegende dat betrokken exploitatie een X-bedrijf (IPPC / GPBV-installatie, die onder het toepassingsgebied valt van de EU-richtlijn 96/61/EG van 24 september 1996 inzake Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) betreft omwille het van toepassing zijn van volgende indelingsrubrieken:

- Rubriek 45.16.2°: installaties voor het bewerken en verwerken voor de fabricage van levensmiddelen op basis van plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (gemiddelde waarde op driemaandelijks basis) (klasse 1) nl. diverse installaties voor de verwerking van aardappelen tot diverse diepvriesproducten met een productiecapaciteit van ca. 617 ton eindproducten per dag;
- Rubriek 43.3: stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (klasse 1) nl. 7 stookinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 60,48 MW respectievelijk 3 x 9,81 MW, 1 x 9,45 MW, 2 x 7,83 MW en 1 x 5,94 MW;

Overwegende dat het goedgekeurd MER dd. 17.12.2007 (met als code PRMER – 0190 – GK) opgemaakt in het kader van de hernieuwing van de milieuvergunning voor de verdere exploitatie van de vergunde inrichting en de verandering door uitbreiding en wijziging, onder hoofdstuk 2. Projectomschrijving, punten 2.3.5; 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.8 een uitgebreide toetsing bevat aan de voorgestelde beste beschikbare technieken in de Europese BREF “Food, Drink and Milk Industries” en de BBT-studie voor de groenten- en fruitverwerkende nijverheid, BBT voor stookinstallaties en stationaire motoren en de BBT stoom (blz. 50 t.e.m. blz.66);

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 43 ter van het Vlarem titel I een inrichting en/of installatie overeenkomstig de EU-richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging zo dient te worden geëxploiteerd dat:

1. Alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken;
2. Geen belangrijke verontreiniging wordt veroorzaakt;
3. Overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt;
4. De energie op doelmatige wijze wordt gebruikt;

5. De nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
6. Bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

Overwegende dat na grondig onderzoek blijkt dat de voorwaarden van de lopende vergunningen voldoen om te verzekeren dat het bedrijf uitgebaat wordt volgens artikel 43 ter van titel I van het Vlarem;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 45 § 1 van het Vlarem I de vergunningverlenende overheid bij gemotiveerde beslissing steeds de exploitatievoorwaarden ambtshalve kan wijzigen of aanvullen indien zou blijken dat dit noodzakelijk is;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de reglementaire bepalingen van het Vlarem titel II, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden;

Overwegende dat er voor onderhavige exploitatie reeds vergunningen verleend werden waarvan de vergunningstermijnen verstrijken op 28 augustus 2028;

VOORSTEL

Aan de NV Farm Frites Belgium, Maatheide 50 te 3920 Lommel, de gevraagde vergunning voor de verandering door uitbreiding en wijziging van een vergunde inrichting voor aardappelverwerking, gelegen Maatheide 50 en 52 te 3920 Lommel, kadastrale percelen, gemeente Lommel, Afdeling 2, Sectie A, perceelnummers 1225y4, z4, d6, te verlenen;

* voor een vergunningstermijn, die aanvangt op de datum van ondertekening van de vergunning en die verstrijkt op 28 augustus 2028;

* de vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van :

- a. de algemene en sectorale voorwaarden voor (nieuwe) inrichtingen
- b. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

m.b.t. de lozing van afvalwaters in het Kanaal Bocholt-Herentals:

Met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwaters gelden in afwijking en/of ter aanvulling van de sub a. bedoelde algemene en sectorale lozingsvoorwaarden, de volgende voorwaarden :

Parameter	Eenheid	emissiegrenswaarde
Nitriet	mg/liter	1
ammoniak	mg/liter	250
As (arseen)	µg/liter	15
kobalt	µg/liter	6
AOX	µg/liter	400
Monochlooranilines (m+o+p)	µg/liter	5
chlorides	mg/liter	2.000
Temperatuur	° C	35

Voor de parameters kobalt en nitriet dient een meetfrequentie van driemaal per jaar aan gehouden te worden.

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies, d.d. 2012-08-09, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

Aanvraag:

Gelet op de aanvraag van de NV Farm Frites Belgium, voor de inrichting gelegen te Maatheide 50-52 - Lommel, waarbij de verandering van de milieuvergunning wordt aangevraagd. Het betreft een aardappelverwerkend bedrijf. De milieuvergunning is nog geldig tot 28-08-2028. Het bedrijf is vergund voor het lozen van 2.400 m³/dag bedrijfsafvalwater.

De gevraagde veranderingen die betrekking hebben op het lozen van afvalwater zijn:

- Verplaatsen van het lozingspunt voor het lozen van bedrijfsafvalwater naar oppervlaktewater (kanaal Bocholt-Herentals) in plaats van riolering

- Voorzien van een noodaansluiting op de openbare riolering
- Aanvulling van de lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater.

De verplaatsing van het lozingspunt volgt uit de bepalingen van de geldende milieuvergunning. Er wordt gevraagd het lozingspunt op de riolering te behouden als noodaansluiting bij calamiteiten of ernstige storingen aan de waterzuiveringsinstallatie. Hiertoe zal een contract worden afgesloten met de NV Aquafin. Het calamiteitenbekken zoals opgelegd in de geldende milieuvergunning zal ook worden voorzien (capaciteit 2.400 m³), door opdeling van een bestaand bekken.

De waterzuiveringsinstallatie wordt gewijzigd om aan de lozingsnormen voor N en P te kunnen voldoen bij lozing op oppervlaktewater. Het gaat om de installatie van een performantere beluchtingsinstallatie en de vervanging van een anaerobe reactor. Ook de RO-UF-installatie voor het recupereren van afvalwater wordt vervangen aangezien deze vernield was door een brand.

Volgende bijkomende lozingsnormen worden aangevraagd:

Nitriet 1 mg/l

Ammoniak 250 µg/l

As 15 µg/l

Co 6 µg/l

AOX 600 µg/l

Monochlooranilines 5 µg/l

Chloride 3.000 mg/l

Temperatuur 35 °C

Deze normering is voor nitriet, ammoniak, As, Co, AOX en monochlooranilines gebaseerd op het rapport 'risico-evaluatie van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in het geloosde afvalwater van de aardappel- en groentenverwerkende industrie' (EPAS, 2011). Ze werden ook getoetst aan de meetgegevens van Farm Frites, die er eveneens op duiden dat deze stoffen geloosd worden.

Voor chloride beschikt het bedrijf momenteel over een lozingsnorm van 2.000 mg/l, maar deze is onvoldoende ruim.

Volgende meetfrequentie wordt aangevraagd voor de parameters waarvoor deze niet is vastgelegd:

Co: driemaal per jaar

Nitriet: driemaal per jaar

Beoordeling

Overwegende dat de impact van de omschakeling van lozing naar oppervlaktewater in plaats van openbare riolering zowel kwalitatief als kwantitatief reeds werd beoordeeld in het milieuvergunningsbesluit d.d. 2008-08-28 en aanvaardbaar werd geacht.

Overwegende dat de tot nog toe geldende norm voor chloride van 2.000 mg/l getoetst werd in het MER, waarbij begroot werd dat deze tot een beperkte stijging van de chlorideconcentratie in het kanaal zou leiden (stijging van 51,6 tot 54 mg/l bij het 10 percentieldebiet van het kanaal); dat een verdere verhoging van de norm tot een grotere impact zal leiden (stijging tot 55,2 mg/l), maar dat deze impact nog steeds als aanvaardbaar bestempeld kan worden in vergelijking met de geldende milieukwaliteitsnorm (200 mg/l).

Overwegende dat voor temperatuur een norm wordt aangevraagd van 35 °C; dat de geldende sectorale emissiegrenswaarde evenwel 30 °C bedraagt; dat artikel 1.2.2.1§3 van Vlarem II evenwel bepaalt dat 'afwijkingen kunnen geen versoepeling inhouden van de in dit besluit vastgestelde emissiegrenswaarden...'; dat deze verhoging van de temperatuur van het te lozen afvalwater dus niet kan worden toegestaan.

Overwegende dat de aangevraagde lozingsnormen voor nitriet, ammoniak, As, Co, AOX en monochlooranilines aanvaard kunnen worden, gelet op de onderbouwing in het bijgevoegde EPAS-rapport en de te verwachten impact op het kanaal Bocholt-Herentals.

Overwegende dat ook de voorgestelde meetfrequentie voor Co en nitriet aanvaard kan worden.

Overwegende dat VMM subadvies gevraagd heeft aan de NV Aquafin m.b.t. het voorzien van een nood aansluiting op de openbare riolering; dat de NV Aquafin evenwel aangeeft dat de vuilvracht aan ongezuiverd afvalwater groter is dan de ontwerpcapaciteit van de RWZI Lommel en de NV Aquafin geen garanties kan geven dat de RWZI Lommel niet faalt bij het verwerken van dergelijke vuilvracht; dat de ecologische impact op de Dommel in dat laatste geval groot zou zijn en niet aanvaard kan worden; dat de nood aansluiting om deze redenen op dit moment niet kan worden toegestaan; dat in noodsituaties (bij risico op sterke verontreiniging van het ontvangende oppervlaktewater) het voorziene calamiteitenbekken kan aangesproken worden en eventueel aanvullend een meer gedetailleerd plan kan uitgewerkt worden over welke deelstromen al dan niet in aanmerking kunnen komen voor een nood aansluiting.

Overwegende dat het aangewezen is dat het bedrijf een reeks alarmen voorziet op cruciale punten in de waterzuiveringsinstallatie (voor zover dit niet reeds gebeurd is) waardoor bij problemen in een vroeg stadium kan worden ingegrepen en verontreiniging van het ontvangende oppervlaktewater en sterk uit balans raken van de waterzuiveringsinstallatie kan vermeden worden; dat hiertoe een bijzondere voorwaarde wordt geadviseerd.

Advies VMM, aspect lozing van afvalwater

VMM adviseert gunstig voor het opnemen van volgende bijzondere lozingsvoorwaarden (emissiegrenswaarden):

Nitriet 1 mg/l
Ammoniak 250 µg/l
As 15 µg/l
Co 6 µg/l
AOX 600 µg/l
Monochlooranilines 5 µg/l
Chloride 3.000 mg/l

Volgende meetfrequentie geldt voor de parameters waarvoor deze niet is vastgelegd in Vlarem:

Co: driemaal per jaar
Nitriet: driemaal per jaar

VMM adviseert ongunstig voor het verhogen van de emissiegrenswaarde voor temperatuur, gelet op de onverenigbaarheid met Vlarem.

VMM adviseert ongunstig voor het voorzien van een nood aansluiting op de openbare riolering.

Bijkomend dient volgende bijzondere voorwaarde opgenomen te worden:

Binnen een termijn van 2 jaar moet de exploitant automatische alarmsignalen voorzien (met verwittiging van de bevoegde personen binnen het bedrijf) op de cruciale punten van de waterzuiveringsinstallatie (waaronder o.a. een turbiditeitsmeting op het effluent en een zuurstofmeting in de biologie).

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2012-08-06, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft de verandering van het huidige lozingspunt op riolering naar kanaal (met behoud van een noodlozingspunt op riolering) met verandering van de bestaande zuiveringsinstallatie en waarbij lozingsnormen worden voorgesteld;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend; de Limburgse Milieukoepel heeft wel rechtstreeks aan de provincie laten weten dat zij bezwaar hebben: de temperatuur van het geloosde bedrijfsafvalwater is te hoog en ivm de kwaliteit van het oppervlaktewater;
- AMV en het CBS hebben een gunstig advies uitgebracht;
- VMM heeft ook een gunstig advies uitgebracht voor de aanvaag en de gevraagde lozingsnormen muv parameter temperatuur maar een ongunstig advies voor het voorzien van een nood aansluiting op openbare riolering (obv een ongunstig subadvies van Aquafin); dat immers de vuilvracht aan ongezuiverd afvalwater van Farm Frites groter is dan de ontwerpcapaciteit van RWZI Lommel waardoor het mogelijk is dat de RWZI faalt bij het verwerken van de mogelijke vuilvracht; wat betreft de lozingstemperatuur stelt de VMM dat een

versoepeling volgens het Vlareem niet mogelijk is en VMM vraagt AMV om dit ook eens te onderzoeken; VMM stelt ook nog een bijzondere voorwaarde voor ivm het voorzien van automatische alarmsignalen op de cruciale punten van de waterzuiveringsinstallatie;

- er is overleg gepland tussen VMM en het bedrijf om een oplossing te zoeken voor de problematiek;
- exploitant wordt gehoord:
 - tot op heden zijn er nog geen echte calamiteiten geweest waardoor er ongezuiverd afvalwater geloosd moest worden; wel heeft de waterzuivering soms te kampen met technische storingen maar tot op heden is er nog nooit een volledige stilstand van de waterzuiveringsinstallatie geweest; het bedrijf kan zijn afvalwater 24 uur bufferen maar indien de hele waterzuiveringsinstallatie plat ligt betekent dit dat het fabriek ook niet meer kan verder werken;
 - het bedrijf wil in de toekomst enkel nog in het kanaal lozen maar indien nodig zou men echter beroep willen doen op de nood aansluiting die er toch ligt, zeker in de overgangperiode (eerste jaar); het bedrijf stelt voor dat op korte termijn de nodige afspraken worden gemaakt met Aquafin over de maximale vracht die via de nood aansluiting op openbare riolering mag geloosd worden;
 - door VMM wordt gesteld dat indien er een overeenkomst met Aquafin bereikt wordt dit zou moeten vastgelegd worden in de milieuvergunning;
 - vanaf oktober wil het bedrijf testen uitvoeren en op 1 januari volgt dan de definitieve omschakeling;
 - mbt de parameter temperatuur wordt gesteld dat er een nieuwe koeltoren voorzien is met een hogere capaciteit waardoor verwacht wordt dat de lozingstemperatuur verder daalt;
- de verdere bespreking van het dossier wordt 14 dagen uitgesteld;

Gelet op het aanvullend schrijven van de VMM d.d. 2012-08-09:

In het VMM-advies d.d. 2012-07-16 werd de gevraagde nood aansluiting ongunstig geadviseerd wegens potentieel te grote impact op RWZI Lommel. In het overwegend gedeelte van dit advies werd eveneens gesuggereerd dat bepaalde deelstromen eventueel wel in aanmerking zouden kunnen komen voor een nood aansluiting (beperkttere vuilvracht met daaruit volgende beperkttere impact op de RWZI), maar dat dit door de exploitant verdergaand diende te worden uitgewerkt.

In reactie op dit advies heeft de exploitant een onderbouwd voorstel overgemaakt voor beperking van de te lozen vuilvracht bij gebruik van de nood aansluiting. Samengevat houdt dit voorstel in:

- de vuilvracht kan beperkt worden tot BZV 241 kg/dag, CZV 601 kg/dag, N 59 kg/dag en P 12 kg/dag (dit is respectievelijk 15, 15, 20 en 20 % van de capaciteit van de RWZI-Lommel)
- het is geenszins de bedoeling de totale afvalwaterstroom ongezuiverd te lozen (dergelijk incident is ook nooit gebeurd de afgelopen jaren). Indien de waterzuiveringsinstallatie volledig zou uitvallen dient de inrichting te worden stilgelegd (rampscenario).
- Bij calamiteiten die minder dan 1 dag duren zal het calamiteitenbekken worden aangesproken.
- De op te vangen calamiteiten die ondervangen kunnen worden met de voorgestelde vrachten betreffen onder meer uitval nitrificatie (door bv temperatuur of toxiciteit), slechte werking anaërobie of stroompanne. Hierbij kan de impact op de waterzuiveringsinstallatie meerdere dagen duren (waarbij het afvalwater wel verregaand wordt vorgezuiverd, maar onvoldoende om te voldoen aan de lozingsnormen op oppervlaktewater en met mogelijk een impact op dit oppervlaktewater) en zou het voorziene calamiteitenbekken niet volstaan. Er wordt verwacht dat het gebruik van de nood aansluiting vooral de eerste jaren na omschakeling mogelijk gebruikt zal worden, gelet op de drastische ingrepen in de waterzuiveringsinstallatie.

- De noodaansluiting is voorzien van meetgoot en continue meetapparatuur, dus de geloosde vrachten zijn controleerbaar.

Overwegende dat de VMM akkoord kan gaan met bovenstaande motivatie en de voorgestelde vuilvrachten.

Overwegende dat het toestaan van een noodaansluiting in de milieuvergunning niet garandeert dat deze noodaansluiting voor de volledige duur van de milieuvergunningstermijn kan blijven bestaan; dat indien het Vlaams Gewest de bestaande persleiding niet langer wenst operationeel te houden dient geëvalueerd te worden of de noodaansluiting dient te worden opgeheven dan wel een alternatief lozingstracé mogelijk is (en onder welke voorwaarden).

Advies:

VMM wenst haar ongunstige advies mbt de noodaansluiting te wijzigen en stelt voor om volgende bijzondere voorwaarde op te nemen (naast de overige bijzondere voorwaarden uit het advies d.d. 2012-07-16):

In aanvulling op het reeds vergunde calamiteitenbekken mag er een noodaansluiting worden gerealiseerd op de openbare riolering zodat in geval van calamiteit of bij het optreden van een ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd in het oppervlaktewater terecht komt, waardoor de kwaliteit ervan ernstig in het gedrang zou gebracht worden.

De noodaansluiting dient verzegeld te worden door Afdeling Milieu-inspectie en mag pas in werking gesteld worden na voorafgaande verwittiging van de NV Aquafin en de Milieu-inspectie.

De exploitant zorgt er voor dat de verzegeling op een gemakkelijke en veilige wijze kan uitgevoerd worden.

De concrete modaliteiten in verband met deze noodaansluiting moeten vastgelegd worden in een contract tot sanering van bedrijfsafvalwater, afgesloten tussen het bedrijf en de NV. Aquafin overeenkomstig de procedure bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Uiterlijk één maand nadat de milieuvergunning definitief is verleend, dient een aanvraag tot afsluiten van een contract gericht aan de NV Aquafin.

De duur van lozing van bedrijfsafvalwater via de noodaansluiting is beperkt tot de tijd die het bedrijf nodig heeft om op een ecologische en economische verantwoorde manier deze lozing stop te zetten.

De geloosde vuilvracht dient beperkt te worden tot BZV 241 kg/dag, CZV 601 kg/dag, N 59 kg/dag en P 12 kg/dag.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2012-08-20, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft een uitgesteld dossier;
- de exploitant heeft een onderbouwd voorstel overgemaakt voor de beperking van de te lozen vuilvracht bij gebruik van de noodaansluiting en VMM gaat hiermee akkoord. Opgemerkt wordt dat in de consideransen van het besluit zal worden opgenomen dat een noodaansluiting in de milieuvergunning niet garandeert dat deze voor de volledige vergunningstermijn kan blijven bestaan; Indien het Vlaams Gewest de bestaande persleiding niet operationeel wenst te houden, moet geëvalueerd worden of de noodaansluiting dient te worden opgeheven dan wel of er een alternatief lozingstracé mogelijk is;
- De VMM heeft een bijzondere voorwaarde geformuleerd inzake de noodaansluiting;
- De VMM heeft tevens nagekeken of de afwijking op de lozingstemperatuur van het bedrijfsafvalwater kan worden toegestaan. Dit zou kunnen cfr. de afwijkingmogelijkheid voor het lozen van koelwater (d.w.z. indien de buitentemperatuur meer dan 25°C bedraagt);
- het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG mits de voorgestelde bijzondere voorwaarden (noodaansluiting, lozingsnormen (voorstel VMM), automatische alarmsignalen);

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2012-08-20 van de PMVC, oordelend dat het ingediende bezwaar, niet gegrond is (zie adviezen van de Afdeling Milieuvergunningen en de VMM);

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het bij koninklijk besluit d.d. 1978-03-22 goedgekeurd gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de geplande veranderingen voornamelijk betrekking hebben op het lozen van afvalwater:

- het verplaatsen van het lozingspunt voor het lozen van bedrijfsafvalwater naar oppervlaktewater (kanaal Bocholt-Herentals) in plaats van riolering
- aanvulling van de lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater;
- voorzien van een nood aansluiting op de openbare riolering

dat daarnaast eveneens een uitbreiding wordt gevraagd met een parking voor vrachtwagens;

Overwegende dat de impact van de omschakeling van lozing van openbare riolering naar oppervlaktewater zowel kwalitatief als kwantitatief reeds beoordeeld werd in het milieuvergunningsbesluit van de deputatie van 2008-08-28 en bevestigd bij ministerieel besluit d.d. 2009-02-18; dat de gevraagde lozing aanvaardbaar werd geacht;

Overwegende dat de tot nog toe geldende norm voor chloride van 2.000 mg/l getoetst werd in het MER, waarbij begroot werd dat deze tot een beperkte stijging van de chlorideconcentratie in het kanaal zou leiden (stijging van 51,6 tot 54 mg/l bij het 10 percentiel debiet van het kanaal); dat een verdere verhoging van de norm tot 3.000 mg/l een grotere impact zal hebben (stijging tot 55,2 mg/l), maar dat deze impact nog steeds aanvaardbaar wordt geacht in vergelijking met de geldende milieukwaliteitsnorm (200 mg/l);

Overwegende dat uit het VMM-advies blijkt dat de aangevraagde lozingsnormen voor nitriet, ammoniak, As, Co, AOX en monochlooranilines aanvaardbaar zijn, gelet op de onderbouwing in het bijgevoegde EPAS-rapport en de te verwachten impact op het kanaal Bocholt-Herentals;

Overwegende dat bijkomend een afwijking wordt aangevraagd op de temperatuur van het te lozen afvalwater, met name dat het effluent een temperatuur tot 35°C kan hebben; dat deze afwijking wordt aangevraagd gezien de anaërobie optimaal werkt bij deze temperatuur en er tijdens warme periodes onvoldoende gekoeld wordt; dat bovendien in het dossier wordt gesteld dat door het hoge debiet van het kanaalwater de impact van deze calorische lozing verwaarloosbaar is; dat overeenkomstig art. 5.3.2.4§1.2.° en 4.2.2.1.1. van Vlare II een dergelijke afwijking in de milieuvergunning kan worden toegestaan in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnorm van voor het ontvangende oppervlaktewater niet wordt overschreden; dat in het voorliggend geval de gevraagde afwijking kan worden toegestaan bij een buitentemperatuur van 25 °C of meer;

Overwegende dat uit de ingewonnen adviezen blijkt dat ook de voorgestelde meetfrequentie voor Co en nitriet aanvaardbaar is;

Overwegende dat het aangewezen is dat het bedrijf een reeks alarmen voorziet op cruciale punten in de waterzuiveringsinstallatie (voor zover dit niet reeds gebeurd is) waardoor bij problemen in een vroeg stadium kan worden ingegrepen en verontreiniging van het ontvangende oppervlaktewater en het uit balans raken van de waterzuiveringsinstallatie kan vermeden worden; dat dit bijgevolg als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd, zoals geadviseerd door de VMM;

Overwegende dat de exploitant het huidige lozingspunt op riolering wenst te behouden als een noodaansluiting bij calamiteiten of ernstige storingen aan de waterzuiveringsinstallatie; dat de exploitant een onderbouwd voorstel heeft overgemaakt voor de beperking van de te lozen vuilvracht bij gebruik van de noodaansluiting; dat uit het aanvullend advies van de VMM blijkt dat akkoord gegaan kan worden met de bijgebrachte motivatie en de voorgestelde vuilvrachten; dat het aangewezen wordt geacht dat de door de VMM mbt de noodaansluiting voorgestelde voorwaarde wordt opgelegd in artikel 4 van onderhavig vergunningsbesluit;

Overwegende echter dat de exploitant er op gewezen wordt dat het toestaan van een noodaansluiting in de milieuvergunning niet garandeert dat deze noodaansluiting voor de volledige duur van de milieuvergunningstermijn kan blijven bestaan; dat indien het Vlaams Gewest de bestaande persleiding niet langer operationeel wenst te houden, er geëvalueerd moet worden of de noodaansluiting moet worden opgeheven dan wel of er een alternatief lozingstracé mogelijk is (en onder welke voorwaarden);

Overwegende dat het ingediende bezwaar als volgt wordt geëvalueerd:

dat ivm de impact van de gevraagde lozing gesteld kan worden dat dit reeds kwalitatief en kwantitatief werd beoordeeld ikv het vergunningsbesluit van 2008; dat als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat de exploitant de nodige automatische alarmsignalen moet voorzien op de cruciale punten van de waterzuiveringsinstallatie; dat bovendien een noodaansluiting op de riolering behouden blijft, minstens gedurende de eerste jaren na de omschakeling;

dat ivm de temperatuur van het te lozen water gesteld kan worden dat uit de adviezen niet blijkt dat de calorische impact van de gevraagde lozing op het kanaal onaanvaardbaar is;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er op grond van de bovenvermelde beschouwingen aanleiding bestaat het unaniem gunstig standpunt van de PMVC bij te treden; dat het bijgevolg past de gevraagde vergunning te verlenen voor een termijn die eindigt op 2028-08-28;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de nv FARM FRITES BELGIUM, Maatheide 50 te 3920 LOMMEL, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor:

- (rubriek 3.6.3.3°.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen

vergund: het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering, na anaërobe en aërobe zuivering, en – op een deel van het water– toepassing van extra filtraties en omgekeerde osmose, waardoor de som van het geloosde en gerecupereerde debiet max. 100 m³/u – 2.400 m³/dag – 876.000 m³/jaar bedraagt (klasse 1)

na verandering: het lozen van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer van de in bijlage 2C van Vlarem I bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, op oppervlaktewater na anaërobe en aërobe zuivering, en – op een deel van het water– toepassing van extra filtraties en omgekeerde osmose, waardoor de som van het geloosde en gerecupereerde debiet max. 100 m³/uur – 2.400 m³/dag – 876.000 m³/jaar bedraagt (klasse 1);

- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens

vergund: 2 parkeerzones voor het stallen van in totaal max. 33 bedrijfsvoertuigen

na uitbreiding: 2 parkeerzones voor het stallen van in totaal max. 40 bedrijfsvoertuigen (klasse 2)

op de kadastrale percelen van en te LOMMEL, Afdeling 2, Sectie A, perceelnrs. 1225Y4, 1225Z4 en 1225D6, ter plaatse Maatheide 50–52.

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2028–08–28. (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 2008–08–28).

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwaters gelden in afwijking en/of ter aanvulling van de algemene, sectorale en reeds opgelegde lozingsvoorwaarden in het besluit van 2008–08–28, de volgende voorwaarden:
 - Nitriet 1 mg/l
 - Ammoniak 250 µg/l
 - As 15 µg/l
 - Co 6 µg/l
 - AOX 600 µg/l
 - Monochlooranilines 5 µg/l
 - Chloride 3.000 mg/l

Bij een buitentemperatuur van 25°C of meer mag de temperatuur van het geloosde effluent oplopen tot 35°C. Volgende meetfrequentie geldt voor de parameters waarvoor deze niet is vastgelegd in Vlarem:

- Co: driemaal per jaar
 - Nitriet: driemaal per jaar
2. Binnen een termijn van 2 jaar moet de exploitant automatische alarmsignalen voorzien (met verwittiging van de bevoegde personen binnen het bedrijf) op de cruciale punten van de waterzuiveringsinstallatie (waaronder o.a. een turbiditeitsmeting op het effluent en een zuurstofmeting in de biologie).
3. In aanvulling op het reeds vergunde calamiteitenbekken mag er een noodaansluiting worden gerealiseerd op de openbare riolering zodat in geval van calamiteit of bij het optreden van een ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd in het oppervlaktewater terecht komt, waardoor de kwaliteit ervan ernstig in het gedrang zou gebracht worden.

De noodaansluiting dient verzegeld te worden door Afdeling Milieu-inspectie en mag pas in werking gesteld worden na voorafgaande verwittiging van de NV Aquafin en de Milieu-inspectie.

De exploitant zorgt er voor dat de verzegeling op een gemakkelijke en veilige wijze kan uitgevoerd worden.

De concrete modaliteiten in verband met deze noodaansluiting moeten vastgelegd worden in een contract tot sanering van bedrijfsafvalwater, afgesloten tussen het bedrijf en de NV. Aquafin overeenkomstig de procedure bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Uiterlijk één maand nadat de milieuvergunning definitief is verleend, dient een aanvraag tot afsluiten van een contract gericht aan de NV Aquafin.

De duur van lozing van bedrijfsafvalwater via de noodaansluiting is beperkt tot de tijd die het bedrijf nodig heeft om op een ecologische en economische verantwoorde manier deze lozing stop te zetten.

De geloosde vuilvracht dient beperkt te worden tot BZV 241 kg/dag, CZV 601 kg/dag, N 59 kg/dag en P 12 kg/dag.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3920 LOMMEL.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de nv FARM FRITES BELGIUM, Maatheide 50 te 3920 LOMMEL, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen

- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3920 LOMMEL
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het departement RWO, Ruimtelijke Ordening Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
- k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- l) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van de nv FARM FRITES BELGIUM, Maatheide 50 te 3920 LOMMEL
- m) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- n) cvba SERTIUS, Vaardijk 3 bus 202 te 3018 WIJGMAAL

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Walter Cremers,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Mieke Ramaekers, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2012-09-27

Kenmerk
124.04.20/N061552
Dossier
750.71/A/2012.128
Bijlagen
...

14/15

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
124.04.20/N061552
Dossier
750.71/A/2012.128
Bijlagen
...