

8e Directie  
Dienst 82  
Milieuhygiëne

aanwezig

Alexander Vercamer,  
wnd. gouverneur-voorzitter

Frans Van Gaeveren,  
Jean-Pierre Van Der  
Meiren,  
leden,  
Marc Lootens,  
toegevoegd lid

Albert De Smet,  
provinciegriffier

## **Besluit van de Bestendige Deputatie**

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| referte      | 082/44001/10/3/M/2/ET              |
| betreft      | <b>CAMPINA NV</b><br><b>AALTER</b> |
| verslaggever | de heer Frans Van Gaeveren         |

**Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende aktenaam van de mededeling van kleine verandering van de nv Campina, Venecolaan 17, 9880 Aalter voor het veranderen van een inrichting, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder AALTER 1 AFD, Sectie B, nrs. 59/g, 34/d, 40/c, 47/y, 50/w, AALTER 3 AFD, Sectie H, nr. 39/a, aan de Venecolaan 17 9880 Aalter.**

De Bestendige Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 11 mei 1999, 18 mei 1999, 3 maart 2000, 9 maart 2001 en 21 december 2001;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlaam I), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994, 1 juni 1995, 26 juni 1996, 22 oktober 1996, 12 januari 1999, 15 juni 1999, 29 september 2000, 20 april 2001, 13 juli 2001, 5 oktober 2001, 31 mei 2002 en 19 september 2003, in het bijzonder artikelen 6bis, 6ter en 6quater;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlaam II), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 september 1995, 23 juni 1996, 3 juni 1997, 17 december 1997, 24 maart 1998, 6 oktober 1998, 19 januari 1999, 15 juni 1999, 3 maart 2000, 17 maart 2000, 17 juli 2000, 19 januari 2001, 20 april 2001, 13 juli 2001, 7 september 2001, 18 januari 2002, 25 januari 2002, 31 mei 2002, 14 maart 2003 en 19 september 2003;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij decreet van 19 april 1995, 22 december 1995, 8 juli 1996 en 17 juli 2000;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997;

Gelet op de volgende, lopende vergunning in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 14 november 2002 houdende het verlenen van een vergunning voor de hernieuwing van de vergunning, en de wijziging, uitbreiding en toevoeging van een zuivelbedrijf tot 13 november 2022, en tot 13 november 2005 voor de grondwaterwinning;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 14 juli 2003 ingediend door de nv Campina, Venecolaan 17, 9880 Aalter tot het bekomen van een aktename van de mededeling van kleine verandering bij de inrichting, gelegen aan de Venecolaan 17, 9880 Aalter, op de percelen, kadastraal bekend onder AALTER 1 AFD, Sectie B, nrs. 59/g, 34/d, 40/c, 47/y, 50/w, en AALTER 3 AFD, Sectie H, nr. 39/a, met als voorwerp: verandering (rubrieken: 12.2.1, 15.1.2, 16.3.1.2, 43.1.3, 53.8.3);

Gelet op de aangetekende brief van 22 juli 2003, waarmee de mededeling van kleine verandering ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies van 7 augustus 2003 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AMINAL-AMV); dat gunstig advies verleend werd voor de uitbreiding met 2 droge transformatoren, de uitbreiding met een nieuwe parkeerplaats, de uitbreiding met 4 koelcompressoren, en een rechtzetting voor de stookinstallatie AVEVE op gas; dat ongunstig advies verleend werd voor de uitbreiding met 5 nieuwe boorputten;

Gelet op het gunstig advies van 29 juli 2003 van de Afdeling Water van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AMINAL-WATER) voor de grondwaterwinning;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AROHM);

Gelet op het gunstig advies van 7 augustus 2003 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM) voor de mededeling waarbij onder rubriek 43.1.3 het vermogen van 150 kW terugvalt op 40 kW;

Gelet op het gunstig advies van 7 oktober 2003 van de provinciale deskundige grondwater mits naleving van sectorale en bijzondere voorwaarden;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan 'Eeklo – Aalter';

Overwegende dat de verandering van de inrichting verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag een mededeling van kleine verandering betreft die betrekking heeft op een verhoging van het aantal boorputten, een nieuw centraal magazijn en een aanpassing van het vermogen van de verwarmingsketel betreffende een bestaande en vergunde zuivelfabriek;

Overwegende dat de grondwaterwinning het boren van 5 bijkomende putten betreft om te komen tot een totaal van 26 putten van ca. 48 m diep; dat het totale winningsdebiet, met name 1.500 m<sup>3</sup>/d en 500.000 m<sup>3</sup>/j uit de leperiaan aquifer (HCOV 0800), hierbij evenwel niet zal verhoogd worden; dat de 5 nieuwe putten zullen worden aangelegd op het terrein van de waterzuivering, op ca. 1 km ten westen van de bestaande en vergunde grondwaterwinning; dat de bijkomende putten het bedrijf moeten toelaten het benodigde debiet beter te kunnen spreiden, teneinde het totale vergunde debiet volledig te kunnen oppompen zonder daarbij de peilen in de pompputten te laten dalen onder het dak van de laag (gelegen op ca. 34 m-mv);

Overwegende dat er binnen een straal van 1 km rond het terrein van de waterzuivering 8 winningen vergund zijn in dezelfde watervoerende laag; dat het relatief kleine winningen betreft met een maximumjaardebiet van 1.500 à 5.000 m<sup>3</sup>; dat de dichtste winningen te situeren zijn op een afstand van ca. 200 m; dat indien Campina uit de 5 nieuwe putten (5 van de in totaal 26 putten) in de toekomst 1/5 van het vergunde debiet of 100.000 m<sup>3</sup>/j zou onttrekken, er ter hoogte van de dichtstbijzijnde naburige winningen een verlaging van ca. 5 m te verwachten is; dat dit deze naburige waterwinningen niet hypothekeert maar toch te beschouwen is als een belangrijke beïnvloeding; dat een goede opvolging en periodieke evaluatie van de peilen in de diverse winningsputten en peilputten van Campina dan ook een absolute vereiste is, op te leggen via bijzondere vergunningsvoorwaarden;

Overwegende dat voor grondwaterwinningen een verhoging van het vergund volume of een wijziging van de watervoerende laag niet door middel van aktename kan worden vergund (de verandering is dan van die aard dat ze een bijkomend risico is voor de mens, of een aantasting van het leefmilieu inhoudt, of de bestaande hinder vergroot);

Overwegende dat de huidige mededeling echter enkel het uitbreiden van het aantal putten van 21 naar 26 beoogt, en niet het verhogen van het grondwaterwinningsdebiet of het wijzigen van de watervoerende laag; dat deze verandering dus wel kan vergund worden door middel van een aktename;

Overwegende dat de mededeling van kleine verandering verder van die aard is dat de hinder, het risico voor de mens of de aantasting van het leefmilieu niet in belangrijke mate vergroot;

Overwegende dat op de inrichtingen klasse III de in de artikelen 2, §5 en 4, §2 van Vlarem I vastgestelde meldingsprocedure van toepassing is; dat de betrokken inrichtingen moeten voldoen aan art. 4.1.1.1. van het Vlarem II waarin bepaald wordt dat: "Behoudens afwijkende bepalingen in de desbetreffende hoofdstukken is de exploitatie van een in de derde klasse ingedeelde inrichting slechts toegestaan in zoverre de inplantingsplaats verenigbaar is met de algemene en aanvullende stedenbouwkundige voorschriften zoals vastgesteld in het goedgekeurde gewestplan of in een

ander plan van aanleg. Deze bepaling is niet van toepassing op de inrichtingen van derde klasse die deel uitmaken van een inrichting van eerste of tweede klasse.”;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde aktenaam kan worden verleend;

Géhoord het verslag van de heer Frans Van Gaeveren, lid van de Bestendige Deputatie;

#### **besluit:**

**Artikel 1.** Er wordt akte genomen van de mededeling van kleine verandering van de nv Campina, Venecolaan 17, 9880 Aalter bij een vergunde inrichting, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder AALTER 1 AFD, Sectie B, nrs. 59/g, 34/d, 40/c, 47/y, 50/w, AALTER 3 AFD, Sectie H, nr. 39/a, aan de Venecolaan 17, 9880 Aalter, met als voorwerp: verandering.

#### **Rubrieken:**

##### **12.2.1 (3)**

uitbreiding met 2 droge transformatoren in het nieuwe magazijn van elk 630 kVA tot een totaal van 1 droge transformator met een nominaal vermogen van 1.000 kVA en 2 droge transformatoren in het nieuwe magazijn van elk 630 kVA;

##### **15.1.2 (2)**

uitbreiding met een nieuwe parkeerplaats voor 10 vrachtwagens en 10 nieuwe laadkades tot een totaal van een stalplaats voor 70 vrachtwagens, (incl. 10 nieuwe laadkades);

##### **16.3.1.2 (1)**

uitbreiding met 2 koelcompressoren van elk 45 kW (magazijn) en 2 koelcompressoren van elk 20 kW tot een totaal aan persluchtcompressoren, airconditionings- en koelinstallaties van 3.624,5 kW ;

**43.1.3 (1)**

rechtzetting stookinstallatie AVEVE op gas van 40 kW i.p.v. 150 kW, waardoor het totaal vermogen komt op 56.740 kW ;

**53.8.3 (1)**

uitbreiden met 5 nieuwe boorputten op het perceel van de waterzuivering tot een totaal van 26 putten van ca. 48 m diep en waarbij het grondwaterwinningsdebiet van 1.500 m<sup>3</sup>/d en 500.000 m<sup>3</sup>/j (Ieperiaan, HCOV 0800) behouden blijft.

**Art. 2.** Deze aktenaamde geldt als milieuvergunning voor een termijn eindigend op de vervaldag van de basisvergunning, namelijk tot en met 13 november 2005 voor de grondwaterwinning en tot en met 13 november 2022 voor de overige onderdelen.

**Art. 3.** Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

**§1. Algemene milieuvoorwaarden**

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden – Algemeen (bijlage 1)
2. VLAREM.V02: Algemene milieuvoorwaarden – geluid (bijlage 2)
3. VLAREM.V05: Algemene milieuvoorwaarden – lucht (bijlage 3)

**§2. Sectorale milieuvoorwaarden**

4. VLAREM.V35: Electriciteit (bijlage 4)
5. VLAREM.V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (bijlage 5)
6. VLAREM.V38: Gassen - algemeen (bijlage 6)
7. VLAREM.V40: Gassen koelinrichtingen – compressoren (bijlage 7)
8. VLAREM.V61: Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens (bijlage 8)
9. VLAREM.V93: Winning van grondwater (bijlage 9)

**§3. Bijzondere milieuvoorwaarden**M.b.t. de grondwaterwinning:

10. In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Vlarem II dient in elke winningsput en tevens in alle beschikbare en wettelijk verplichte peilputten minimum driemaandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode.

11. In toepassing van artikel 5.53.4.3. van Vlarem II mag het grondwaterpeil in elke winningsput in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompingsniveau in de winningsputten bedraagt 34 m-mv (= 34 m onder het maaiveld of -23 mTAW); er dient vermeden te worden dat het peil in de putten onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
- de pompen worden boven voormeld niveau opgehangen.
  - er worden een afslagmechanismen voorzien die de pompen stilleggen wanneer voormeld niveau bereikt wordt.
  - het debiet van de pompen wordt zo geregeld dat het peil in werking in elke winningsput boven voormeld niveau blijft.
12. In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van Vlarem II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
13. In afwijking van artikel 5.53.4.5 van Vlarem II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater (d.i. vóór de waterbehandeling) minstens 2 x per jaar worden geanalyseerd op de volgende parameters: pH, elektrische geleidbaarheid (in  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ), temperatuur, totale hardheid (in  $^{\circ}\text{F}$ ), tijdelijke hardheid (in  $^{\circ}\text{F}$ ), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in  $\text{mg}/\text{l}$ ):

|            |                    |                  |                    |                  |              |
|------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Anionen :  | $\text{SO}_4^{2-}$ | $\text{NO}_3^-$  | $\text{PO}_4^{3-}$ | $\text{OH}^-$    | $\text{F}^-$ |
|            | $\text{NO}_2^-$    | $\text{Cl}^-$    | $\text{CO}_3^{2-}$ | $\text{HCO}_3^-$ |              |
| Kationen : | $\text{Ca}^{2+}$   | $\text{Na}^+$    | $\text{NH}_4^+$    | $\text{Fe}^{2+}$ |              |
|            | $\text{K}^+$       | $\text{Mg}^{2+}$ | $\text{Mn}^{2+}$   | $\text{Fe}^{3+}$ |              |

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:  $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$ . Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij  $37^{\circ}\text{C}/\text{ml}$ , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

14. In afwijking op artikel 5.53.4.5 §2 van Vlarem II moeten de analyses op het grondwater telkens gebeuren op minimum 7 putten die elk behoren tot 1 van volgende 7 groepen:
- groep 1 : 1+15+2
  - groep 2: 3+4+6
  - groep 3: 22+23+24+25+32
  - groep 4: 7+10

groep 5: 8+9+11

groep 6: 27+28+29+30+31

groep 7: W1+W2+W3+W4+W5;

Uit elke groep dient m.a.w. om de 6 maanden alternerend 1 put te worden bemonsterd, d.w.z. dat bij elke bemonstering binnen elke groep een andere put wordt gekozen, tot alle putten bemonsterd zijn en men weer begint bij de eerst bemonsterde put.

15. In de putten die zich het dichtst bij de verontreinigingspluimen van het freatisch watervoerend pakket bevinden, dient minimum twee keer per jaar een analyse te worden uitgevoerd op alle in het grondwater vastgestelde verontreinigingsparameters (in casu mono-aromaten, gechloreerde solventen, minerale olie en PAK's).
16. Minimum jaarlijks dient de nv Campina een vergadering te beleggen ter evaluatie van de gemeten stijghoogtes (overschrijding van de draagkracht van de watervoerende laag?) en ter bespreking van de voortgang van het (grondwater)saneringsdossier. De eerste vergadering dient te worden voorzien binnen een termijn van 6 maanden na het afleveren van de milieuvergunning. Op deze vergaderingen moeten volgende instanties worden uitgenodigd: de AMINAL Afdeling Water, de AMINAL Afdeling Milieu-inspectie, de Belgische Geologische Dienst, de OVAM (dienst Sanering) en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek).
17. Gelet op de reeds voorziene afkoppeling van het regenwater dient het bedrijf binnen een jaar na het verlenen van de milieuvergunning de resultaten voor te leggen, aan de Aminoal, afdelingen Water en Milieuvergunningen, het College van Burgemeester en Schepenen, de VMM en de vergunningsverlenende overheid van een studie naar de opvang én het gebruik van regenwater (ca. 30.000 m<sup>3</sup>/j) voor bepaalde (laagwaardige) toepassingen (vb. suppletiewater koeltorens, condensoren, sanitaire installaties, uitwendige reiniging vrachtwagens, enz.). Indien zou blijken dat het technisch en economisch haalbaar is om op die manier het grondwaterverbruik te beperken, dan dient het bedrijf, in samenspraak met voormelde instanties, binnen de door de instanties gestelde termijn, de nodige maatregelen te nemen om deze alternatieve waterbron maximaal aan te wenden.
18. Het bedrijf dient alle economisch haalbare watersparende maatregelen, zoals ondermeer beschreven in de waterbesparingsstudie van Arcadis, zo spoedig mogelijk door te voeren. Hierover dient in detail te worden gerapporteerd in voormelde jaarlijkse overlegvergaderingen en tevens bij elke nieuwe aanvraag voor de winning van grondwater.

19. Wanneer het technisch niet haalbaar is om, rekening houdende met de opgelegde vergunningsvoorwaarden, het volledig vergunde debiet uit het leperiaan op te pompen, dient het bedrijf deels over te schakelen op leidingwater.
20. Eventueel nieuw aan te leggen putten (vb. ter vervanging van bestaande putten) mogen niet worden geboord in de verschillende zones waar grondwaterverontreiniging werd vastgesteld. Boringen moeten steeds met de nodige zorg worden uitgevoerd. Gezien de verontreinigingstoestand is het uitermate belangrijk dat elke doorboorde kleilaag (voornamelijk de klei van het Lid van Merelbeke, d.i. de kleilaag van ca. 29 tot 35 à 36 m-mv) nauwgezet wordt afgedicht met een bentoniet kleistop.
21. De nv Campina dient alles in het werk te stellen om in overleg met de OVAM en de naburige bedrijven, de sanering van het verontreinigde grondwater te bespoedigen. Dit is noodzakelijk om (1) de verontreinigingsbron(nen) of -pluim(en) weg te nemen, (2) het stijghoogteverschil tussen beide watervoerende lagen zoveel als mogelijk te beperken en (3) het heropstarten van de freatische winning van Campina mogelijk te maken waardoor de winning in het leperiaan opnieuw zou kunnen worden verminderd.
22. Vanaf het ogenblik dat het freatisch watervoerend pakket voldoende gesaneerd is, of vanaf het moment dat het omwille van de aanleg van een hydrogeologisch scherm (cfr. voorzorgsmaatregelen bij Omco en Aalterpaint) mogelijk wordt om opnieuw freatisch grondwater te winnen voor productiedoeleinden, dient het bedrijf een nieuwe grondwatervergunningsaanvraag in te dienen. In deze aanvraag dient een verlaging van het artesisch grondwaterdebiet (leperiaan) te worden voorzien, welke gecompenseerd wordt door het heropstarten van de freatische winning.
23. Indien deze vergunde winning oorzaak is van een verdere verspreiding van de verontreiniging dan blijft de exploitant van deze winning hiervoor ten volle verantwoordelijk.
24. Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

**Art. 4. §1.** De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning

geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

**Art. 5.** Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**Art. 6. §1.** Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

**Art. 7.** Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
  - het College van Burgemeester en Schepenen van Aalter;
  - de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
  - de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
  - de Afdeling Water van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
  - de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur;
  - de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
  - de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
  - de Vlaamse Milieumaatschappij;
  - de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;
  - de nv van publiek recht Aquafin;
  - het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
- Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

**Art. 8.** Tegen deze beslissing kan, behalve tegen de aktename van de derde klasse inrichtingen, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen

beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van leefmilieu, p/a Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer Bestuur Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 23 oktober 2003

namens de Bestendige Deputatie:


de Provinciegriffier

de wnd. Gouverneur-Voorzitter

get. Albert De Smet

get. Alexander Vercamer

**Voor eensluidend afschrift,  
Namens de Provinciegriffier,  
De gemachtigde Ambtenaar,**

10 

**Raf Barzeele**  
dienstchef



**Attest inzake de bevestiging van de verzending van de afschriften  
van een beslissing over een milieuvergunningsaanvraag  
betreffende een inrichting klasse 1.**

O/ Ref. Vlarem – 082/44001/10/3/M/2

Ondergetekende bevestigt dat heden een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van de Bestendige Deputatie van 23-10-2003, inzake de milieuvergunningsaanvraag van de nv CAMPINA, Venecolaan 17 9880 Aalter met als onderwerp: verandering, overeenkomstig artikel 35.5.c van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, werd verstuurd aan:

- de nv CAMPINA
- het College van Burgemeester en Schepenen van 9880 AALTER
- aan de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies moeten verlenen
- het Bestuur voor Milieu-inspectie van de AMINAL van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
- de Vlaamse Milieumaatschappij
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
- de nv van publiek recht Aquafin
- aan het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen van de inrichting

Opgemaakt te Gent op 28 oktober 2003.

Namens de Gouverneur

  
Raf Barzeele  
dienstchef