

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. AQUAFIN voor het veranderen van een inrichting gelegen te KOKSIJDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 15/12/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een RWZI met slibverwerking voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 16/04/2012, ingediend door N.V. AQUAFIN, gevestigd te Dijkstraat 8 2630 Aartselaar, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Conterdijk 2A te Wulpen (Koksijde),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN/	A	0115/M
KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN/	A	0117/D
KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN/	A	0118/L
KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN/	C	0343/E

met als voorwerp : een RWZI met slibverwerking te veranderen nl de wijziging door:

- verwijdering transfo 630 kVA

de uitbreiding met:

- een transfo 1.000 kVA
- verwerkingscapaciteit RWZI met 21.000 IE

de toevoeging met :

- percelen 117C, 117D en 118L voor de bouw van nabezinkingsbekkens, een influentpompenkelder en diverse installaties en bijhorigheden

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.4.3	Afvalwater en koelwater: voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit: van meer dan 500 tot 100.000 inwoners equivalenten (Totale eenheden: 21000 inwoner equivalenten)	1	A M R	0	A	P	J	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: -630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.4.3	RWZI	21000 inwoner equivalenten
12.2.1	transformatoren	-630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere

Zodat deze voortaan zou omvatten :

een RWZI met een capaciteit van 95.700 IE (op basis van 60 g BZV/IE) met slibverwerking met :

- opslag en verwerking van de volgende extern aangevoerde biologisch afbreekbare niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - zuiveringsslib
 - afvalstoffen afkomstig van septische putten en vetvangers van huishoudelijke aard
 - slib en afvalstoffen afkomstig van het normaal onderhoud van openbare rioleringsnetten
- 5 influentpompen elk 60 kW met gezamenlijke max. pompcapaciteit van 105.150 m³/dag
- een ontvangsteenheid voor septisch materiaal
- mechanische zuivering :
 - 2 parallel geplaatste fijnroosters
 - 2 parallel beluchte vet- en zandvangers elk 420 m³
 - Roostergoedpers, zandklasseerder, ...

- een biologische zuivering met biologische stikstof- en fosforverwijdering :
 - 2 selector en aërobietanks elk 1.604 m³ (biologische defosfatatie)
 - 2 anoxische tanks resp. 2.796 m³ en 2.750 m³ (stikstofverwijdering) met voortstuwers en 2 puntbeluchters elk 55 kW
 - 2 beluchtingsbekkens resp. 5.100 m³ en 5.477 m³ met interne slibrecirculatie naar de anoxische bekkens, diverse voortstuwers en 11 borstelbeluchters elk 45 kW
 - 4 nabezinktanks resp. 3.449 m³, 3.968 m³ en 2 x 3.135 m³
 - 2 x 3 slibrecirculatiepompen elk 20 kW
- lozing van het effluent in het kanaal Veurne-Nieuwpoort of (op aanvraag van het Polderbestuur) in een polderwaterloop
- een slibverwerking:
 - 1 fijnrooster
 - 3 gravitaire indickers resp. 232 m³ en 2 x 594,4 m³
 - een slibbuffertank 1.000 m³
 - een slibverwerkingsgebouw met 2 filterpersen en een aantal slibpompen
- 2 transfo's resp. 1.000 kVA en 800 kVA
- een compressor 11 kW
- een airco 1,25 kW
- een opslag van totaal 66.000 kg schadelijke, irriterende of corrosieve producten voor de fosforverwijdering, vlokvorming, bestrijding draadvormers, enz....in 2 bovengrondse tanks van resp. 25 m³ en 15 m³ en in 3 containers elk 1 m³ (ijzerchloride, ijzerchloridesulfaat, aluminiumchloride, natriumaluminaat, PE, aqautreat,)
- opslagplaats oliën 1.000 l en afvalolie 1.000 l (in vaten en bussen)
- een opslag van 1.000 l diverse gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten < 25 kg/l
- een labo

Gelet op het feit dat op datum van 20/04/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.4/06/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/06/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Het CBS vraag wel aandacht voor het volgende : om het aantal transporten via de Conterdijk aanzienlijk te kunnen beperken (aanvoer van septisch materiaal) moet het in gebruik nemen van de installatie om extern septisch materiaal aan te leveren via de overzijde van de Vaart (Veurnekeiweg), ernstig in overweging worden genomen.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/06/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/06/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/07/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een agrarisch gebied en deels in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Veurne-Westkust (d.d. 06/12/1976) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het Provinciaal RUP "RWZI Wulpen" d.d. 05/01/2006, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : gebied voor zuiveringsinfrastructuur.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gemeentelijk RUP "Landbouwgebied", waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor zonevreemde constructies.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Het betreft een RWZI met een huidige capaciteit van 74.700 IE voor de zuivering van de rioolafvalwaters afkomstig van de (deel)gemeenten Koksijde, Wulpen, Oostduinkerke, Nieuwpoort, Sint-Joris, Ramskapelle, De Panne en Adinkerke. Tevens wordt, via een afzonderlijke ontvangsteenheid, septisch materiaal aangevoerd en worden er extern aangevoerde niet gevaarlijke slibs ontwaterd en als slibkoek afgevoerd.

De installatie is een laag belast actief slibstelsel met biologische stikstofverwijdering en chemische fosforverwijdering.

De achtereenvolgende processtappen kunnen als volgt worden samengevat (bestaande toestand):

- 5 influentpompen
- een ontvangsteenheid voor septisch materiaal
- mechanische zuivering: fijnrooster, 2 zandvangers, 2 voorbezinktanks
- een biologische zuivering: 2 anoxische tanks, 2 beluchtingsbekkens met interne recirculatie naar de anoxische bekkens, 2 nabezinktanks en 2 slibrecirculatievzels
- lozing van het effluent in het kanaal Veurne-Nieuwpoort of (op aanvraag van het Polderbestuur) in een polderwaterloop
- een slibverwerking: 1 fijnrooster, 3 gravitaire indikkers, een slibbuffertank, een slibverwerkingsgebouw met 2 filterpersen en een aantal slibpompen.

De huidige aanvraag betreft een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit met 21.000 IE en zal overgeschakeld worden naar een biologische fosforverwijdering.

Hiervoor worden de volgende - voor de milieuvergunning relevante - veranderingen uitgevoerd:

- bouw van een nieuwe influentpompkelder
- nieuwe septische ontvangsteenheid
- nieuwe voorbehandeling: fijnroosters, beluchte zandvang
- ombouw van de huidige voorbezinktanks naar selectortanks voor anaërobe defosfatatietank
- uitbreiding beluchtingscapaciteit
- nieuwe nabezinktanks, overstort/verdeelconstructie en slibrecirculatiepompen
- nieuwe effluentput
- aanpassing slibverwerking.

De installatie wordt hoofdzakelijk uitgebreid om de zomerdebieten (afkomstig van het kusttoerisme) beter te kunnen opvangen en het aantal overstorten naar de polderwaterlopen te beperken. De uitbreiding betekent geen uitbreiding van aan- of afvoertransporten. Een deel van het afvalwater dat vroeger overstortte in de waterlopen die aanvoeren naar de RWZI zal nu kunnen verwerkt worden. Enkel de rubrieken 3.6 en 12.2. wijzigen. Rubriek 2.3.9 (verwerking slib) wijzigt niet.

Ivm het aandachtspunt voor het College van Burgemeester en Schepenen ivm het transport wordt de exploitant er op gewezen dat in de ontheffingsnota dd. september 2009 hetvolgende gesteld (pg. 38):

' Bij de opmaak van het provinciaal RUP 'RWZI Wulpen' werd de ontsluitingsproblematiek van de RWZI reeds onderzocht in 3 verschillende scenario's. ... De adviezen van de Vlaamse regering, gemeenteraad Koksijde en GECORO Koksijde waren echter niet met elkaar verzoenbaar en bovendien stelde de GECORO Koksijde voor om een extra brug over het kanaal te voorzien voor de ontsluiting van de RWZI (en de IWVA). Op basis van het advies van de PROCORO West-Vlaanderen werd scenario 3 opgenomen in de toelichtingsnota voor het provinciaal RUP. Een definitieve beslissing omtrent de ontsluiting van de RWZI Wulpen is in dit kader niet genomen, maar zal bij de uitwerking van het renovatieproject van de RWZI Wulpen grondig onderzocht worden. Dit project is opgedragen op de OP2010 en het voorontwerp (technisch plan) dient uiterlijk op 31/08/2010 bij het Vlaamse Gewest ingediend te worden. Mogelijk oplossingen voor de ontsluitingsproblematiek van de RWZI Wulpen zullen hiervan deel uitmaken'.

In de milieuvergunningsaanvraag is hierover niks terug te vinden.

Het is aangewezen dat de exploitant contact opneemt met het CBS om samen hierover te overleggen en een oplossing te vinden.

overeenstemming met vlarem 1

De inrichting valt onder toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 10/12/2004 (B.S. 17/02/2005) tot omzetting van de Europese Richtlijn 97/11/EG aangaande de milieu-effectenrapportering.

De inrichting behoort tot de categorieën waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing voor het opmaken een project-MER kan indienen (bijlage II), in het bijzonder:

categorie 11c): Rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van 50.000 tot 150.000 inwonersequivalenten

Ter gelegenheid van de vergunning voor de verdere exploitatie (15.12.2011) werd een ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een MER toegekend voor een termijn van 4 jaar. (Ontheffingsbeslissing OHPRO310 dd. 08.09.2009)

Wat betreft het voorwerp van onderhavige verandering verklaart de dienst Mer dat deze verandering niet onderhevig is aan de Mer-plicht en de geplande ingrepen geen aanzienlijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

Vermits de inrichting installaties omvat voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van biologische of de fysico-chemische behandeling (rubriek 2.3.9.b) en c) – verwijdering van extern slib, septisch materiaal, topwaters, ...) is de inrichting een GPBV-bedrijf.

De rubrieken 2.3.9.b) en c) wijzigen niet met onderhavige aanvraag.
Een nieuwe evaluatie is derhalve niet nodig.

geluid

De nabijgelegen woningen zijn gelegen in het agrarisch gebied op minder dan 500 m van een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (volgens het PRUP). De milieukwaliteitsnormen zijn derhalve overdag 50 dB(A), 's avonds 45 dB(A) en 's nachts 45 dB(A).

In de ontheffingsnota voor het MER werd een geluidsprognose uitgevoerd voor wat betreft de huidige installaties.
Hieruit bleek dat kan worden voldaan aan de geluidsvoorwaarden van het Vlarem II.

De relevante geluidsbronnen, afkomstig van de mechanische voorzuivering en de slibrecirculatie, worden verplaatst verder van de nabijgelegen woning.
De influentpompen zijn ondergedompeld en nagenoeg geruisloos. De buiten opgestelde toestellen zoals fijnrooster, transportschroeven, zandklasseerder, rakelbruggen, enz. hebben een klein vermogen en hebben geen snelbewegende onderdelen zodat het veroorzaakte geluid beperkt is.
De motoren van de recirculatievrijzels zijn onder een overkapping opgesteld.
De gevraagde veranderingen zullen dus nagenoeg geen aanleiding geven tot toename van de geluidshinder.

Er kan bijgevolg worden gesteld dat de geluidshinder tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau zal blijven en kan voldoen aan de geluidsvoorwaarden van het Vlarem II.

effluent

De installatie dient in de toekomst het afvalwater te verwerken van 95.700 IE.
Door de bouw van een nieuwe influentpompkelder neemt het maximum influentdebiet toe van 990 l/s tot 1.217 l/s.

Het extern aangevoerde slib wordt fysico-chemisch behandeld samen met het eigen slib. Het extern aangevoerde septisch materiaal ondergaat eerste een voorzuivering (fijnrooster) en wordt via het influentgemaal samen met het andere rioolafvalwater naar de biologie afgevoerd.

Het effluent wordt normaal geloosd in het kanaal Veurne-Nieuwpoort, een waterloop met als bestemming basiswaterkwaliteit.

Een groot deel van het effluent wordt, na de meetgoot, afgeleid naar het aangrenzende drinkwaterproductiecentrum van IWVA. Een ander gedeelte wordt tijdens de zomermaanden op vraag van het Polderbestuur, geloosd in een polderwaterloop.

Het geloosde debiet (max. 1.217 l/sec) in het kanaal vertegenwoordigt slechts een beperkt percentage van het doorvoerdebiet van het kanaal.

De gevraagde uitbreiding zal geen significant negatieve invloed veroorzaken op de waterkwaliteit van de waterloop.

Integendeel, door een sterke afname van de overstortwerking zullen de geplande veranderingen een gunstig effect hebben op de kwaliteit van de omliggende waterlopen.

Het effluent dient te voldoen aan de lozingsvoorwaarden van bijlage 5.3.1.a) van het Vlarem II. Voor het jaar 2011 gaf dat volgende resultaten:

parameter	influentconcentratie in mg/l	lozingsnormen in mg/l		effluent	
		concentratie	vermindering- percentage	concentratie	vermindering- percentage
BZV	215	25	90	1,5	99,36
CZV	514	125	75	26	95,20
ZS	240	35	90	3	98,76
N _{tot}	51	15	80	5,39	90,04
P _{tot}	7,3	2	80	1,18	84,74

Uit de analyseresultaten van de vorige jaren blijkt dat ruimschoots kan worden voldaan aan de lozingsvoorwaarden van het Vlarem II.

Door de gevraagde uitbreidingen verandert de samenstelling van het effluent niet zodat kan worden gesteld dat ook in de toekomst de emissiegrenswaarden ruimschoots zullen gehaald worden

bodem en grondwater

De diverse betonbekkens zijn waterdicht uitgevoerd.

Er wordt geen abnormale hinder verwacht naar bodem en grondwater.

luchtemissies

Een RWZI heeft een typische geur die hinderlijk kan zijn voor de omgeving. De biologische zuivering levert gestabiliseerd slib op zodat eventuele geurontwikkeling beperkt blijft tot het terrein zelf.

Zoals hoger reeds vermeld vermeerderd de afstand van de slibbehandeling en influentput tot de meest nabijgelegen woningen.

Er is geen toename van de geurhinder te verwachten.

afwijking

De exploitant verzoekt te mogen afwijken van artikel 5.2.1.5.§5 inzake de aanleg van een groenscherm van 5 meter breedte. Er is niet overal plaats om een dergelijk groenscherm aan te leggen. Dit wordt aangegeven op het uitvoeringsplan.

Het groenscherm dient aangelegd te worden conform alle toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften (stedenbouwkundige vergunningen, RUP's, ...).

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

De stedenbouwkundige vergunning is in aanvraag.

Het CBS stelt in haar advies dat er geen aanwijzingen zijn dat de huidige aanvraag een bijkomend schadelijk effect zal hebben op de waterhuishouding.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. AQUAFIN, gevestigd te Dijkstraat 8 2630 Aartselaar wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Conterdijk 2A te Wulpen (Koksijde),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN/	A	0115/M
KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN/	A	0117/D
KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN/	A	0118/L
KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN/	C	0343/E

met als voorwerp : een RWZI met slibverwerking te veranderen nl
de wijziging door:

- verwijdering transfo 630 kVA

de uitbreiding met:

- een transfo 1.000 kVA
- verwerkingscapaciteit RWZI met 21.000 IE

de toevoeging met :

- percelen 117C, 117D en 118L voor de bouw van nabezinkingsbekkens, een influentpompenkelder en diverse installaties en bijhorigheden

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.4.3	Afvalwater en koelwater: voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit: van meer dan 500 tot 100.000 inwoners equivalenten (Totale eenheden: 21000 inwoner equivalenten)	1	A M R	0	A	P	J	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: -630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.4.3	RWZI	21000 inwoner equivalenten
12.2.1	transformatoren	-630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere

Zodat deze voortaan zou omvatten :

een RWZI met een capaciteit van 95.700 IE (op basis van 60 g BZV/IE) met slibverwerking met :

- opslag en verwerking van de volgende extern aangevoerde biologisch afbreekbare niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - zuiveringsslib
 - afvalstoffen afkomstig van septische putten en vetvangers van huishoudelijke aard
 - slib en afvalstoffen afkomstig van het normaal onderhoud van openbare rioleringsnetten
- 5 influentpompen elk 60 kW met gezamenlijke max. pompcapaciteit van 105.150 m³/dag
- een ontvangsteenheid voor septisch materiaal

- mechanische zuivering :
 - 2 parallel geplaatste fijnroosters
 - 2 parallel beluchte vet- en zandvangers elk 420 m³
 - Roostergoedpers, zandklasseerder, ...
- een biologische zuivering met biologische stikstof- en fosforverwijdering :
 - 2 selector en aërobietanks elk 1.604 m³ (biologische defosfatatie)
 - 2 anoxische tanks resp. 2.796 m³ en 2.750 m³ (stikstofverwijdering) met voortstuwers en 2 puntbeluchters elk 55 kW
 - 2 beluchtingsbekkens resp. 5.100 m³ en 5.477 m³ met interne slibrecirculatie naar de anoxische bekken, diverse voortstuwers en 11 borstelbeluchters elk 45 kW
 - 4 nabezinktanks resp. 3.449 m³, 3.968 m³ en 2 x 3.135 m³
 - 2 x 3 slibrecirculatiepompen elk 20 kW
- lozing van het effluent in het kanaal Veurne-Nieuwpoort of (op aanvraag van het Polderbestuur) in een polderwaterloop
- een slibverwerking:
 - 1 fijnrooster
 - 3 gravitaire indickers resp. 232 m³ en 2 x 594,4 m³
 - een slibbuffertank 1.000 m³
 - een slibverwerkingsgebouw met 2 filterpersen en een aantal slibpompen
- 2 transfo's resp. 1.000 kVA en 800 kVA
- een compressor 11 kW
- een airco 1,25 kW
- een opslag van totaal 66.000 kg schadelijke, irriterende of corrosieve producten voor de fosforverwijdering, vlokvorming, bestrijding draadvormers, enz....in 2 bovengrondse tanks van resp. 25 m³ en 15 m³ en in 3 containers elk 1 m³ (ijzerchloride, ijzerchloridesulfaat, aluminiumchloride, natriumaluminaat, PE, aquatreat,)
- opslagplaats oliën 1.000 l en afvalolie 1.000 l (in vaten en bussen)
- een opslag van 1.000 l diverse gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten < 25 kg/l
- een labo

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 09/08/2012

en **die eindigt op** 15/12/2031, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/12/2011, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V25: Rioolwaterzuiveringsinstallaties:
Afdeling 5.3.1 en bijlage 5.3.1.a
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12

Bijzondere voorwaarde :

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II dient het groenscherm aangelegd te worden conform alle toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 09/08/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.