

Provincie Vlaams-Brabant


**Directie economie en middenstand, land- en
tuinbouw, leefmilieu**

Dienst Leefmilieu

Inrichting Vlarem - klasse 1

Dossiernummer: D/PMVC/01L20/35038

Milieudatabank: 12689/1003



**BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE
PROVINCIERAAD INGEVOLGE DE VERGUNNINGSAANVRAAG INGEDIEND
DOOR NV AQUAFIN, DIJKSTRAAT 8 TE 2630 AARTSELAAR VOOR HET
UITBATEN VAN EEN INRICHTING GELEGEN A. DENYSSTRAAT ZN TE 1650
BEERSEL.**

De bestendige deputatie van de provincieraad,

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor het uitbaten van een
rioolwaterzuiveringsinstallatie.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 06 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit d.d. 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **20.12.2001** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **NV Aquafin,
Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar** strekkende tot het bekomen van een
milieuvergunning voor het uitbaten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie gelegen **A.
Denysstraat zn te 1650 Beersel**, kadastraal perceel afdeling 5, sectie C, nrs. 319a,
330b en 350 omvattende:

- een afvalwaterzuiveringsinstallatie, met inbegrip van het lozen van het effluentwater in
een oppervlaktewater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de
behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren, met een
zuiveringscapaciteit van meer dan 500 vervuilingseenheden: een RWZI met een
capaciteit van 50.000 IE, bestaande uit:
 - een influentgemaal met 4 vizzels;
 - 2 fijnroosters en roostergoedpers met tijdelijke opslag van roostergoed;

- een regenbezinktank met een volume van 2.800 m³;
 - 2 zandvangers en een -wasser;
 - een selectortank met 2 compartimenten met een volume van elk 480 m³;
 - 2 beluchtingstanks met telkens 4 voortstuwers, 2 beluchters en een mixer, met een totaalvolume van 13.200 m³ (2 maal 6.600 m³);
 - 2 nabezinktanks met een volume van elk 2.800 m³;
 - effluentventuri's en lozingsconstructie;
 - een slibverwerking bestaande uit een gravitaire indikker van 440 m³, 2 slibbuffertanks van elk 750 m³, 2 slibcentrifuges en een slibsilo;
 - 3 hydroforen van elk 27,5 kW;
 - 2 surpressoren van de beluchte zandvang van elk 5,5 kW.
-
- een opslag en fysisch-chemische behandeling van 1650 m³ niet-gevaarlijke slibs (zuiveringsslib);
 - een opslag en biologische behandeling van septisch materiaal, met inbegrip van een opvangeenheid voor septisch materiaal (150 m³);
 - installaties voor de volgende verwijderingshandelingen van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t/d: D8: biologische behandeling waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de in artikel 1.3.1. van het VLAREA vermelde methodes D1 tot en met D12 (septisch materiaal);
 - installaties voor de volgende verwijderingshandelingen van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t/d: D9: fysisch-chemische waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de in artikel 1.3.1. van het VLAREA vermelde methodes D1 tot en met D12 (zuiveringsslib);
 - een transformator met een nominaal vermogen van 1250 kVA ;
 - een opslag van 43.000 kg oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen:
 - 37.500 kg defosfatatiemiddel;
 - 5.500 kg poly-elektroliet.
 - een bovengrondse opslag van 10.000 l stookolie in een enkelwandige, ingekuipte houder;
 - een opslag van 1.000 l smeerolie in vaten van 200 liter;
 - een opslag van 1.000 l afvalolie in een multibox, geplaatst op een lekbak;
 - een laboratorium ;
 - een inrichting voor het mechanisch behandelen van metalen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6 kW.

* Van toepassing zijnde Vlarem-indelingsrubrieken met opgave van het voorwerp van de aanvraag :

rubrieknum- mer	omschrijving	klasse
2.3.2.a)	Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan die bedoeld in rubriek 2.3.7., van niet gevaarlijk slib (1650 m³ zuiveringsslib)	1
2.3.3.a)	Opslag en biologische behandeling, andere dan die bedoeld in rubriek 2.3.7., van niet gevaarlijke afvalstoffen	1

rubrieknummer	omschrijving	klasse
	(een opvangeenheid van septisch materiaal van 150 m³)	
2.3.9.a)	Installaties voor de volgende verwijderingshandelingen van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t/d: D8: biologische behandeling waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de in artikel 1.3.1. van het VLAREA vermelde methodes D1 tot en met D12 (150 m³ septisch materiaal)	1
2.3.9.b)	Installaties voor de volgende verwijderingshandelingen van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t/d: D9: fysisch-chemische waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de in artikel 1.3.1. van het VLAREA vermelde methodes D1 tot en met D12 (1650 m³ zuiveringsslib)	1
3.6.4.3°	Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit van meer dan 500 vervuilingseenheden (een RWZI met een capaciteit van 50.000 IE en lozing van het effluentwater in de Zenne)	1
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1 000 kVA (1 transformator met een nominaal vermogen van 1250 kVA)	2
17.3.3.2°	Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van meer dan 1 000 kg tot en met 50 000 kg (een opslag van 37.500 kg defosfatatiemiddelen 5.500 kg poly-elektrolyet)	2
17.3.6.1°b)	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55 °C, maar dat 100 °C niet overtreft, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 20 000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (een bovengrondse opslag van 10.000 l stookolie in een enkelwandige, ingekuipte houder)	3
17.3.7.1°	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100 °C, met uitzondering	3

rubrieknummer	omschrijving	klasse
	van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 200 l tot en met 50 000 l (een opslag van 1.000 l smeerolie in vaten van 200 liter en 1.000 l afvalolie in een multibox, geplaatst op een lekbak)	
24.4.	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1., 24.2. en 24.3.	3
29.5.2.1°	Smederijen, andere dan die bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 10 kW (een inrichting voor het mechanisch behandelen van metalen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6 kW)	3

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid.

Op datum van **14.01.2002** werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op **05.03.2002** bracht het College van Burgemeester en Schepenen **gunstig advies** uit onder voorwaarde dat:

- 1) er een buffer- en retentiebekken aangelegd is;
- 2) er een groenaanplanting voorzien wordt in het eerstvolgend plantseizoen volgens een goedgekeurd beplantingsplan na inrichting van het terrein;
- 3) alle toestellen die schadelijke stoffen voor milieu en drinkwater bevatten dienen in chemische en zuurbestendige kuipen opgeslagen te worden.

Evaluatie

- 1)2) Er is een bufferbekken voorzien. De inplanting van dit bufferbekken en de groenaanplanting werden in de bouwvergunning verleend op 21.02.2001.
- 3) alle toestellen en opslagplaatsen zijn conform Vlare II.

Op **25.02.2002** werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat **geen bezwaarschrift** is ingediend.

Op **28.01.2002** bracht de Afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen (ASV) van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur **gunstig advies** uit.

Op **19.03.2002** bracht de Afdeling Milieuvergunningen (AMV) van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur **gunstig advies** uit.

Op **15.03.2002** bracht de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) **gunstig advies** uit.

Op **11.03.2002** bracht de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg (APSG) **gunstig advies** uit.

Op **15.02.2002** bracht de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor het Vlaams Gewest **gunstig advies** uit.

Op **08.02.2002** bracht de Afdeling Natuurlijke en Energie (ANRE) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap **volgend advies** uit:
Het dossier bevat geen elementen die binnen de bevoegdheid van de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie vallen.

Op **10.04.2002** bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) **unaniem gunstig advies** uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter, de vertegenwoordigers van de afdelingen ASV, AMV, VMM, APSG, OVAM en 2 externe deskundigen.

De exploitant werd gehoord door de PMVC

De transformator moet niet ingekuipt worden gezien het gaat om een droge transformator.

In dit station zal tevens het slib van andere kleine stations uit de buurt verwerkt worden.

Evaluatie

De RWZI kan voor vergunning in aanmerking komen.

✓ Deze inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (K.B. van 7/03/1977) gelegen in een zone voor openbaar nut.

Op ca. 100 m (in oostelijke richting) staan 3 woningen, op ca. 250 m (zuidelijke richting) bevindt zich één woning.

Tegenover de RWZI liggen landbouwgronden en een klein bos met daarachter de autosnelweg Brussel-Charlerloi.

Ten westen en noorden zijn er landbouwgronden.

De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 17 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen en met de bepalingen van het BPA.

✓ Deze aanvraag betreft de uitbating van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Voor de exploitatie van deze RWZI werd reeds op 26/10/1995 een vergunning verleend door de bestendige deputatie. Ingevolge het ministerieel besluit van 05/04/2001 werd deze vergunning als vervallen beschouwd sinds 26/10/1998.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie, gedimensioneerd tot 50.000 I.E., wordt gebouwd voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater (90%) en industrieel afvalwater (10%) en omvat het zuiveringsgebied rondom Beersel, met de gemeenten Beersel, Alseberg, Lot, Dworp en Huizingen, een groot deel van Halle (Halle, Buizingen en Lembeek), Sint-Genesius-Rode en een klein deel van Sint-Pieters-Leeuw.

De RWZI wordt voorzien nabij de Zenne (1 e categorie waterloop met als bestemming basiskwaliteit) en zal ingeplant worden op de plaats van de bestaande kleinschalige RWZI.

Het zuiveringsproces bestaat uit een mechanische en een biologische zuivering, gevolgd door slibverwerking.

De biologische zuivering bestaat uit twee beluchtingstanks, twee nabezinktanks en een slibrecirculatie. Na de voorbehandeling wordt het afvalwater biologisch behandeld, d.m. v. zuurstofinbreng.

De RWZI is aangepast op een biologische behandeling van een debiet dat 6 maal de normale droogweerafvoer omvat.

Het gezuiverde water uit de beluchtingstanks wordt daarna afgevoerd en d.m. v. de verdeelput verdeeld over de 2 nabezinktanks. De lozing van het effluent gebeurt met een zeer fluctuerend debiet in de Zenne.

De exploitant vraagt volgende emissiegrenswaarden: BZV 25 mg/l, CZV 125 mg/l, ZS 35 mg/l, totaal N 15 mg/l en totaal P 2 mg/l.

De voorwaarden opgenomen in bijlage 5.3.1.a van Vlarem II voor de lozing van stedelijk afvalwater zijn van kracht en worden opgelegd via de bijzondere voorwaarden.

Op jaarbasis wordt er circa 985 ton slib (waarvan 250 ton extern) behandeld. Bij de slibbehandeling wordt het overtollige slib afgevoerd naar een gravitaire slibindikker d.m.v. een ondergedompelde spuislibpomp. De slibindikker is uitgerust met een roerwerk. Het ingedikte slib kan worden afgevoerd naar de slibbuffer- of tussenbuffertank. Deze zijn uitgerust met een mixer om de inhoud te homogeniseren. Dit slib wordt dan ontwaterd in 2 gelijke centrifuges. Het te ontwateren slib wordt vooraf geconditioneerd met poly-elektrolyet.

Het ontwaterde slib wordt vervolgens afgevoerd naar de slibsilos, met een inhoud van 150 m³. Gelet op de aard van het slib bevat het geen giftige componenten en wegens de doorgedreven beluchting in het beluchtingsbekken is dit slib overwegend van minerale aard.

De exploitatie brengt een aantal geluidsemissies met zich mee zoals de pompen, de vijzels, de beluchtingsmotoren en andere motoren, alsook van het turbulent stromend en vallend water.

Daarom worden de motoren van de beluchters onder een betonnen plateau opgesteld. De overige motoren (opvoervijzels en tussenopvoergemaal) bevinden zich allemaal binnen gebouwen. De overige machines zijn overwegend ondergedompeld.

De surpressoren worden voorzien van een bijhorende geluiddempende omkasting. De overstortputten worden overdekt.

Er zijn tevens volgende verkeersbewegingen : 4 vrachtwagens/week voor de ophaling van slib, 4 vrachtwagens/dag voor de aanvoer van extern slib en 5 vrachtwagens/dag voor de aanvoer van septisch materiaal. De vrachtwagens zullen enkel tijdens de normale werkuren op de inrichting toekomen.

De zuiveringsinstallatie is ontworpen volgens het proces van "aktief slib" met een zuiveringscapaciteit van 50.000 I.E. (i.e. op basis van 549 BZV/I.E.). De lage belasting in het systeem zal een verregaande zuivering toelaten met een gedeeltelijke reductie van de stikstofcomponenten.

Aangezien de bekkens waterdicht zijn uitgevoerd is er geen invloed op het grondwater te verwachten. De chemicaliëntanks en de stookolietanks zijn ingekuipt en de olieopslag bevindt zich op een lekbak. Op basis van de opgelegde voorwaarden zal de effluentbelasting sterk gereduceerd zijn t.o.v. de influentbelasting.

Per dag zal er gemiddeld 3.750 kg droge stof geproduceerd worden. Het ontwaterde slib wordt afgevoerd voor verdere behandeling (bv. droging).

Het roostergoed (ca. 600 m³/j) bestaat uit zwevende en drijvende materialen aanwezig in het afvalwater: kurk, papier, vossen, plastic. ..Deze hoeveelheid van ca. 12 m³/week wordt naar een container getransporteerd om later naar een vergunde stortplaats te worden afgevoerd.

Ook het zand (ca. 7 m³/week en 350 m³/j), dat wordt ontwaterd en ontdaan van organische stoffen wordt in een container verzameld en afgevoerd naar een stortplaats. Voor het septisch materiaal (ca. 25.000 m³/j) dat zal aangevoerd worden om geleidelijk mee verwerkt te worden met het afvalwater, is er een buffer voorzien van 150 m³.

De mogelijke geuroverlast treedt hoofdzakelijk op aan het begin van het zuiveringsproces van het influentgemaal, de fijnrooster en van het toevoerkanaal naar de beluchtingstank. Ook de vorming van aërosolen door de beluchtingsrotoren kan een bron van luchtverontreiniging zijn. Verder is er de eventuele aanrotting van het water in de regenbezinktank bij té lange verblijftijden en de emissie van stankstoffen door het stripeffect van overstortend en turbulent stromend water die aanleiding kunnen geven tot geurhinder.

Hiertegen zullen de volgende maatregelen genomen worden :

- 4) de verspreiding van aërosolen in de beluchtingstank wordt verhinderd door afdekking van de beluchtingszone rondom de puntbeluchters;
- 5) de verblijftijd van het afvalwater in de regenbezinktank wordt beperkt door automatisering van het leeglaten der tank;
- 6) de ontvangstenheid voor de medeverwerking van septisch materiaal is een volledig gesloten geheel: opvang- en bufferbak;
- 7) bij eventuele geurhinder kunnen ook andere constructies overdekt en voorzien worden van geurbehandeling;
- 8) over het fijnrooster en de buffertank worden voorzieningen getroffen om, in geval van geurhinder, een afzuiginstallatie te kunnen plaatsen.

De gebruikte biologische zuivering levert zelf gestabiliseerd slib op zodat deze geurhinder beperkt blijft.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde vergunning tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, wanneer de ter zake geldende vergunningsvoorwaarden nageleefd worden.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de gevraagde vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar.

Gelet op het verslag van Jean-Pol Olbrechts, lid van de bestendige deputatie.

VI. Besluit

ARTIKEL 1

Aan **NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het uitbaten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie gelegen **A. Denysstraat zn te 1650 Beersel**, kadastraal perceel afdeling 5, sectie C, nrs. 319a, 330b en 350 omvattende:

- een afvalwaterzuiveringsinstallatie, met inbegrip van het lozen van het effluentwater in een oppervlaktewater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren, met een zuiveringscapaciteit van meer dan 500 vervuilingseenheden: een RWZI met een capaciteit van 50.000 IE, bestaande uit:
 - een influentgemaal met 4 vijzels;
 - 2 fijnroosters en roostergoedpers met tijdelijke opslag van roostergoed;
 - een regenbezinktank met een volume van 2.800 m³;
 - 2 zandvangers en een -wasser;
 - een selectortank met 2 compartimenten met een volume van elk 480 m³;
 - 2 beluchtingstanks met telkens 4 voortstuwers, 2 beluchters en een mixer, met een totaalvolume van 13.200 m³ (2 maal 6.600 m³);
 - 2 nabezinktanks met een volume van elk 2.800 m³;
 - effluentventuri's en lozingsconstructie;
 - een slibverwerking bestaande uit een gravitaire indikker van 440 m³, 2 slibbuffertanks van elk 750 m³, 2 slibcentrifuges en een slibsilos;
 - 3 hydroforen van elk 27,5 kW;
 - 2 surpressoren van de beluchte zandvang van elk 5,5 kW.
- een opslag en fysisch-chemische behandeling van 1650 m³ niet-gevaarlijke slibs (zuiveringsslib);
- een opslag en biologische behandeling van septisch materiaal, met inbegrip van een opvangseenheid voor septisch materiaal (150 m³);
- Installaties voor de volgende verwijderingshandelingen van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t/d: D8: biologische behandeling waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de in artikel 1.3.1. van het VLAREA vermelde methodes D1 tot en met D12 (septisch materiaal);
- Installaties voor de volgende verwijderingshandelingen van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t/d: D9: fysisch-chemische waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de in artikel 1.3.1. van het VLAREA vermelde methodes D1 tot en met D12 (zuiveringsslib);
- een transformator met een nominaal vermogen van 1250 kVA ;
- een opslag van 43.000 kg oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen:
 - 37.500 kg defosfatatiemiddel;
 - 5.500 kg poly-elektroliet.
- een bovengrondse opslag van 10.000 l stookolie in een enkelwandige, ingekuipte houder;

- een opslag van 1.000 l smeerolie in vaten van 200 liter;
- een opslag van 1.000 l afvalolie in een multibox, geplaatst op een lekbak;
- een laboratorium ;
- een inrichting voor het mechanisch behandelen van metalen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6 kW.

Rubrieken: 2.3.2.a); 2.3.3.a); 2.3.9.a; 2.3.9.b; 3.6.4.3; 12.2.2; 17.3.3.2; 17.3.6.1.b; 17.3.7.1; 24.4; 29.5.2.1.

ARTIKEL 2

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden **binnen de 3 jaar** vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend. In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

ARTIKEL 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een **termijn van 20 jaar**

1. die aanvangt op **25.04.2002** behoudens wanneer:

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **25.04.2022** behoudens wanneer:
de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

ARTIKEL 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. Het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01/6/1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II, BS d.d. 31/7/1995; zoals gewijzigd) en inzonderheid de volgende bepalingen:

V01	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen	Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02	Algemene milieuvoorwaarden – geluid	Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03	Algemene milieuvoorwaarden – Oppervlaktewater	Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V07	Verwerking van afvalstoffen - algemeen	Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
V25	Rioolwaterzuiveringsinstallaties	Afdeling 5.3.1 en bijlage 5.3.1 a, b en c Subafdeling 5.2.2.11
V30	Chemicaliën	Hoofdstuk 5.7 en bijlage 5.7
V35	Elektriciteit	Hoofdstuk 5.12
V46	Opslag van gevaarlijke stoffen – ondergrondse en bovengrondse houders	Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V67	Metalen	Hoofdstuk 5.29

§2. Bijzondere vergunningsvoorwaarden

Artikel 1: Als uitbreiding van de in het artikel 4.2.5.4.1 van Vlarem II opgelegde bepalingen omtrent debietsmeting en - registratie , dienen de geregistreerde dagdebieten maandelijks overgezonden te worden aan de VMM.

Artikel 2: De voorwaarden opgenomen in bijlage 5.3.1.a van Vlarem II voor de lozing van stedelijk afvalwater zijn van toepassing.

De voorgeschreven minimumvermindering t.o.v. de influentbelasting (in %) is slechts van toepassing wanneer, rekening houdend met de influentwaterkwaliteit de aangegeven emissiegrenswaarden voor de desbetreffende parameters technisch niet kunnen worden bereikt.

ARTIKEL 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Leuven, 25 april 2002

AANWEZIG: Lodewijk DE WITTE, voorzitter;
Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Toine DE
CONINCK, Yvan OTTENBOURGH, René SWINNEN, leden;
Jos TOLLET, wd. provinciegriffier.

In opdracht:

De wd. provinciegriffier,

Voor aansluitend afschrift,
Namens de provinciegriffier,

De voorzitter,

Jos TOLLET, coördinator-
hoofd van het algemeen secretariaat

Jos TOLLET.

Lodewijk DE WITTE.

ATTENTIE!

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning. Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepsschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.