



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2019-0047/KRHO - Referentie OMV-loket 2019035293

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN NV TANK OPSLAG
VERBEKE (TOV) MET BETREKKING TOT EEN OP- EN OVERSLAGBEDRIJF, GELEGEN TE
2620 HEMIKSEM, TERLOCHTWEG 60 - 64.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 29 mei 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: K. Helsen

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de aanvraag, op 15 maart 2019 ingediend door nv Tank Opslag Verbeke (TOV), gevestigd Terlochtweg 60-64 te 2620 Hemiksem, met betrekking tot een op- en overslagbedrijf gelegen te 2620 Hemiksem, Terlochtweg 60 – 64, op het kadastrale perceel 1-C-134B3, voor het veranderen van de inrichting door wijziging, als volgt:

- het verwijderen van tank 2 voor de opslag van bluswater (niet ingedeeld);
- het toewijzen van tanks T10, T11, T12, T17 en T18 als commerciële tanks en niet meer aan het verwerken van afvalstoffen, en waarbij de totale hoeveelheid vergunde gevaarlijke stoffen wordt behouden (6.4.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.3 – 17.3.2.1.2.3 – 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.6.3.a – 17.3.7.3 – 17.3.8.3);

Rubricering volgens aanvrager: 6.4.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.3 – 17.3.2.1.2.3 – 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.6.3.a – 17.3.7.3 – 17.3.8.3;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- opslag van 120.000 ton/jaar niet-gevaarlijke slibs (2.3.2.a);
- opslag van 120.000 ton/jaar gevaarlijke slibs (2.3.2.b);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 120.000 ton/jaar andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.3.2.e);
- de ontvangst van afvalwaters en vloeibare afvalstromen van maritieme oorsprong in functie van fysicochemische behandeling: totale capaciteit 120.000 ton/jaar (2.3.2.f);
- afvalwaterzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor bedrijfsafvalwater met een effluent van max. 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 180.000 m³/jaar (3.6.3.2);
- een brandstofverdeelsinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- een transformator van 630 kVA (12.2.1);
- het stallen van 20 tankwagens en 5 tankcontainers (15.1.1);
- herstelwerkplaats met 1 put (15.2);
- koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 155,77 kW (16.3.1.1);

nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

- | inhoud
(m ³) | rubriek | | | |
|-----------------------------|---------|--|--------|--|
| 800 | x | 6.4.3 | 17.2.2 | |
| x | x | 17.1.2.1.1 | | |
| x | x | 17.3.2.1.1 | | |
| x | x | 17.3.4.3 | | |
| x | x | 17.3.5.3 | | |
| x | x | 17.3.6.3 | | |
| x | x | 17.3.8.3 | | |
| x | x | p5c – ontvlambare vloeistoffen
cat. 2 en 3 | | |
| x | x | H2 – acuut toxisch
cat. 2 of cat. 3 | | |
| x | x | E1 – gevaar voor het aquatisch milieu
cat. acuut 1 of chronisch 1 | | |
| x | x | E2 – gevaar voor het aquatisch milieu
cat. chronisch 2 | | |

- | Nr. tank | Inhoud (m³) | Aard product | | | | | | | Opmerkingen |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Ontvlambaar Groep 1 | Ontvlambaar Groep 2 | Brandbaar | Giftig | Milieu-gevaarlijk | CLP-indeling (zie legende) | GHS-symbolen | |
| | | Cat. P5c | Cat. P5c | Niet-Seveso | Cat. H2 | Cat. E1, E2 | | | |
| Tankenpark A & N & O | | | | | | | | | |
| BTK001 | 4200 | | | | | | NI | | Opslag regenwater - niet-Seveso |
| 3 | 3000 | | X | X | X | X | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 | GHS02, 05, 06, 07, 08, 09 | |
| 4 | 3000 | | X | X | X | X | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 | GHS02, 05, 06, 07, 08, 09 | |
| 5 | 3000 | | X | X | X | X | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 | GHS02, 05, 06, 07, 08, 09 | |

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
6	2000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
7	2000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
BTK 003	1600								
10	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
11	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
12	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
15	500						NI		Spoelwater
16	500						NI		Afvalwater
17	350		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
18	350		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
143	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
144	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
145	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
146	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
147	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
148	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
149	500			X	X	X	9, 11	GHS02	
150	250		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
152	250		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
153	100		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
154	100		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
155	100			X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
129	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
130	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
131	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
132	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
133	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
134	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
135	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
136	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
137	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
138	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
139	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
140	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
141	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
142	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
M 51	25			X	X	X	9,11	GHS02	Tank afvalolie
281-284	20			X	X	X	NI		
Tankenpark B & P									
21	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
22	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
23	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
24	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
25	1000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
28	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
29	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5,	GHS02,	

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
							6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	05, 06, 07, 08, 09	
30	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
161	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
162	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
163	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark D									
42	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
43	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
44	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
45	3000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
46	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
47	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
48	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
49	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
50	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
51	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
52	100	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
53	100	X	1	1	1	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark E									
54	5500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
55	5500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
56	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
57	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5,	GHS02,	

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
							6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	05, 06, 07, 08, 09	
58	1000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
60	373	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
61	373	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
62	373	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
63	250	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark F & G & H									
66	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
67	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
68	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
69	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
70	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
71	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
72	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
73	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
74	3000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
75	3000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
76	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
77	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
78	1000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
79	1000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark M									
121	1500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,	GHS02, 05, 06,	

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
							12	07, 08, 09	
122	1500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
123	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
124	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
125	500			X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
126	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
127	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
128	500			X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark K									
K94	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
K95	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
K96	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
K97	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
K98	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
K99	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	

1. 17.3.4 (corrosief);
2. 17.3.5 (giftige producten);
3. 17.3.6 (schadelijk);
4. 17.3.4 (irriterend);
5. 17.3.8 (milieugevaarlijk);
6. 17.3.2.2 (ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 2)
7. 17.3.2.1.2 (overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3)
8. 17.3.2.1.1 (Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C)
9. 17.3.2.1.1 (Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C)
10. 6.4.3 (brandbare vloeistoffen: vloeistoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 60 °C tot en met 100 °C
11. 6.4.3 (brandbare vloeistoffen: vloeistoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 100 °C tot en met 250 °C)
12. 17.3.7 (op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen).

Er wordt opgemerkt dat in de tabel met 'Ontvlambaar groep 1' en 'Ontvlambaar groep 2' het volgende bedoeld wordt:

- Ontvlambaar groep 1: Ontvlambare vloeistoffen categorie 2 (vlampunt < 23 °C – kookpunt > 35 °C)

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

- Ontvlambaar groep 2: ontvlambare vloeistoffen van categorie 3 (vlampunt ≥ 23 °C en ≤ 60 °C).

De totale opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen bedraagt maximaal 100.000 ton of 100.000 m³, waarbij volgende hoeveelheden Seveso-stoffen maximaal aanwezig kunnen zijn:

	Maximale hoeveelheid (ton)
met naam genoemde stoffen	
methanol	5.000
aardolieproducten	50.000
niet met naam genoemde stoffen	
H2 – acuut toxisch cat. 2 of cat. 3	15.000
P5c – ontvlambare vloeistoffen cat. 2 en 3	50.000 ⁽¹⁾
E1 – gevaar voor het aquatisch milieu cat. acuut 1 of chronisch 1	40.000 ⁽²⁾
E2 – gevaar voor het aquatisch milieu cat. chronisch 2	40.000 ⁽²⁾

⁽¹⁾ De maximale hoeveelheid ontvlambare stoffen cat. 2 en 3 bedraagt 50.000 ton (40.000 m³) waarbij het al dan niet aardolieproducten kan betreffen.

⁽²⁾ De maximale hoeveelheid milieugevaarlijke stoffen (categorie E1 en categorie E2) bedraagt 40.000 ton.

Verder zijn volgende maximale opslaghoeveelheden van toepassing:

- 90.000.000 liter brandbare vloeistoffen en gevaarlijke vloeistoffen van groep 2 samen (6.4.3 – 17.3.2.1.1.3 – 17.3.2.1.2.3)
- 75.000 ton (schadelijke en bijtende stoffen) (17.3.4 - 17.3.6).

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde aanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/05-511 d.d. 30 maart 2006 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en het veranderen van een op- en overslagbedrijf van chemicaliën en olieproducten voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;
- Ontvangstmelding nr. MLOV/08-109 d.d. 4 september 2008 van de deputatie van de melding van overname van een op- en overslagbedrijf van chemicaliën en olieproducten, voorheen vergund op naam van nv Vopak Chemicals Logistics Belgium, door nv Trans Ver Oils;
- Besluit nr. MLAV1/09-418 d.d. 28 januari 2010 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een op- en overslagbedrijf van chemicaliën en olieproducten voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;
- Besluit nr. MLAV1/11-420 dd. 8 maart 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een op- en overslagbedrijf van chemicaliën en olieproducten voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;
- Besluit nr. MLVER-2012-112 d.d. 29 november 2012 van de deputatie houdende aktenaam van de verandering van een op- en overslagbedrijf voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;
- Besluit nr. MLWV-2015-19 d.d. 6 augustus 2015 van de deputatie houdende wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1/2016-77 d.d. 20 oktober 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een op- en overslagbedrijf van chemicaliën en olieproducten voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;
- Besluit nr. OMVP-2017-57 d.d. 30 november 2017 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen van een op- en overslagbedrijf voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;
- Besluit nr. OMVP-2018-58 d.d. 5 juli 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een op- en overslagbedrijf voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 15 maart 2019; op het feit dat op datum van 11 april 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 mei 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Hemiksem; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed ligt binnen de grenzen van het gewestplan Antwerpen vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1998 en definitief besluit (bouwhoogte) van de Vlaamse Regering van 7 juli 2000. Het goed is gelegen in industriezone.
Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling.
2. Het advies van IGEAN is gunstig.
3. Het voorliggend project heeft geen enkele invloed op het watersysteem, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. Er dienen dan ook geen voorwaarden of maatregelen te worden opgelegd. Het ontwerp is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.
4. Deze omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking op de verandering van een inrichting gelegen te Terlochtweg 60-64, omvattende de aanpassing van interne verwerkingsstroom van de afvalstoffen in functie van het goed te keuren werkplan. Omwille van de daling van de verwerking van afvalstoffen de laatste jaren werden T17 en T18 opnieuw commerciële tanks. T10, T11 en T12 waren vroeger ontvangttanks maar worden nu opnieuw commercieel ingezet. Concreet zie ook laatste besluit:
 - a. T15 en T16 blijven procestanks (spoelwater en afvalwater).
 - b. T10 – T11 – T12 – T17 – T18 zijn vergund commerciële tanks.In de rubriekentabel wijzigt niets.
5. De exploitatie is gelegen in industriegebied. De gevraagde wijziging heeft geen tot een geringe impact op het milieu.
6. De configuratie en de aanwezige bebouwing van de omliggende percelen bestaat in hoofdzaak uit industriegebouwen en hun bijgebouwen. De aanvraag is verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.
7. Het betreft geen aanvraag voor een gebouw met als hoofdfunctie wonen, verblijfsrecreatie, dagrecreatie m.i.v. sport, detailhandel, dancing, restaurant, café, kantoorfunctie, dienstverlening, vrije beroepen, industrie, bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzieningen of openbare nutsvoorzieningen en dus zijn de bepalingen van het artikel 4.3.5 m.b.t. een uitgeruste weg niet van toepassing;

Gelet op het gunstig advies d.d. 24 april 2019 van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

1. Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt.
2. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het Vlarem tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB);

Gelet op de evaluatie van de aanvraag door de Provinciale Omgevingsambtenaar:

1. Omschrijving

Het betreft de verandering van een op- en overslagbedrijf door wijziging, als volgt:

- het verwijderen van tank 2 voor de opslag van bluswater (niet ingedeeld);
- het toewijzen van tanks T10, T11, T12, T17 en T18 als commerciële tanks en niet meer aan het verwerken van afvalstoffen, en waarbij de totale hoeveelheid vergunde gevaarlijke stoffen wordt behouden (6.4.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.3 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.3);

Rubricering: 6.4.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.3 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.3;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- opslag van 120.000 ton/jaar niet-gevaarlijke slibs (2.3.2.a);
- opslag van 120.000 ton/jaar gevaarlijke slibs (2.3.2.b);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 120.000 ton/jaar andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.3.2.e);
- de ontvangst van afvalwaters en vloeibare afvalstromen van maritieme oorsprong in functie van fysicochemische behandeling: totale capaciteit 120.000 ton/jaar (2.3.2.f);
- afvalwaterzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor bedrijfsafvalwater met een effluent van max. 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 180.000 m³/jaar (3.6.3.2);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- een transformator van 630 kVA (12.2.1);
- het stallen van 20 tankwagens en 5 tankcontainers (15.1.1);
- herstellwerkplaats met 1 put (15.2);
- koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 155,77 kW (16.3.1.1);
- een labo (24.4);
- diverse metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10 kW (29.5.2.1.a);
- motor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 96 kW (31.1.1.a);
- stoomspiraal van in totaal 28.000 liter (39.2.2);
- diverse warmtewisselaars van in totaal 12.000 liter (39.4.2);
- 2 stoomketels met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2 x 3.250 kW (=6.500 kW) (43.1.3);
- een grondwaterdrainage op een diepte van max. 3 meter met een debiet van 10.000 m³/jaar (53.8.2);
- volgende gevaarlijke en brandbare stoffen:
 - 300 liter lasgassen en 200 liter stikstof (17.1.1.1);
 - 480 liter propaan in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1);
 - 37.000 liter stikstof in een vaste houder (17.1.2.2.3);
 - 5.000 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);

- in vaten:

inhoud (m ³)	rubriek							
	6.4.3	17.1.2.1.1	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3.a	17.2.2

[illegible]

- in vaste houders:

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
Tankenpark A & N & O									
BTK001	4200						NI		Opslag regenwater - niet-Seveso
3	3000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
4	3000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
5	3000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
6	2000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
7	2000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
BTK003	1600								
10	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
11	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
12	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
15	500						NI		Spoelwater
16	500						NI		Afvalwater
17	350		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
18	350		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
143	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
144	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5,	GHS02,	

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
							8, 9, 10, 11, 12	05, 06, 07, 08, 09	
145	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
146	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
147	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
148	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
149	500			X	X	X	9, 11	GHS02	
150	250		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
152	250		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
153	100		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
154	100		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
155	100			X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
129	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
130	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
131	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
132	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
133	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
134	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
135	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
136	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
137	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
138	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
139	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06,	

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
							12	07, 08, 09	
140	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
141	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
142	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
M 51	25			X	X	X	9,11	GHS02	Tank afvalolie
281-284	20			X	X	X	NI		
Tankenpark B & P									
21	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
22	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
23	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
24	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
25	1000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
28	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
29	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
30	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
161	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
162	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
163	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark D									
42	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
43	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
44	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
45	3000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
46	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
							11, 12	07, 08, 09	
47	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
48	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
49	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
50	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
51	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
52	100	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
53	100	X	1	1	1	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark E									
54	5500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
55	5500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
56	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
57	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
58	1000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
60	373	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
61	373	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
62	373	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
63	250	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark F & G & H									
66	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
67	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
68	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
69	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
70	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
71	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
72	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
73	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
74	3000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
75	3000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
76	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
77	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
78	1000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
79	1000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark M									
121	1500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
122	1500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
123	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
124	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
125	500			X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
126	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
127	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
128	500			X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark K									
K94	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
K95	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
K96	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5,	GHS02,	

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
							6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	05, 06, 07, 08, 09	
K97	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
K98	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
K99	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	

- 17.3.4 (corrosief);
- 17.3.5 (giftige producten);
- 17.3.6 (schadelijk);
- 17.3.4 (irriterend);
- 17.3.8 (milieugevaarlijk);
- 17.3.2.2 (ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 2)
- 17.3.2.1.2 (overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3)
- 17.3.2.1.1 (Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C)
- 17.3.2.1.1 (Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C)
- 6.4.3 (brandbare vloeistoffen: vloeistoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 60 °C tot en met 100 °C)
- 6.4.3 (brandbare vloeistoffen: vloeistoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 100 °C tot en met 250 °C)
- 17.3.7 (op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen).

Er wordt opgemerkt dat in de tabel met 'Ontvlambaar groep 1' en 'Ontvlambaar groep 2' het volgende bedoeld wordt:

- Ontvlambaar groep 1: Ontvlambare vloeistoffen categorie 2 (vlampunt < 23 °C – kookpunt > 35 °C)
- Ontvlambaar groep 2: ontvlambare vloeistoffen van categorie 3 (vlampunt ≥ 23 °C en ≤ 60 °C).

De totale opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen bedraagt maximaal 100.000 ton of 100.000 m³, waarbij volgende hoeveelheden Seveso-stoffen maximaal aanwezig kunnen zijn:

	Maximale hoeveelheid (ton)
met naam genoemde stoffen	
methanol	5.000
aardolieproducten	50.000
niet met naam genoemde stoffen	
H2 – acuut toxisch cat. 2 of cat. 3	15.000
P5c – ontvlambare vloeistoffen cat. 2 en 3	50.000 ⁽¹⁾
E1 – gevaar voor het aquatisch milieu cat. acuut 1 of chronisch 1	40.000 ⁽²⁾
E2 – gevaar voor het aquatisch milieu cat. chronisch 2	40.000 ⁽²⁾

⁽¹⁾ De maximale hoeveelheid ontvlambare stoffen cat. 2 en 3 bedraagt 50.000 ton (40.000 m³) waarbij het al dan niet aardolieproducten kan betreffen.

⁽²⁾ De maximale hoeveelheid milieugevaarlijke stoffen (categorie E1 en categorie E2) bedraagt 40.000 ton.

Verder zijn volgende maximale opslaghoeveelheden van toepassing:

- 90.000.000 liter brandbare vloeistoffen en gevaarlijke vloeistoffen van groep 2 samen (6.4.3 – 17.3.2.1.1.3 – 17.3.2.1.2.3)

- 75.000 ton (schadelijke en bijtende stoffen) (17.3.4 - 17.3.6).

Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het goed ligt volgens het gewestplan Antwerpen in industriegebied.
- Het goed ligt volgens het gewestelijk RUP "Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" binnen den afbakeningslijn "grootstedelijk gebied Antwerpen".
- Het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen wordt bijgetreden.
- De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.

3. Toetsing aan titel V van het DABM

- De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Er werd geoordeeld dat de aanvraag kan behandeld worden overeenkomstig de vereenvoudigde procedure. Deze is bedoeld voor activiteiten die van die aard zijn dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhouden voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroten. Dit veronderstelt ook dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is.
- Het advies van AZG werd niet ontvangen en wordt stilzwijgend gunstig geacht.
- De gunstige adviezen van het college van burgemeester en schepenen en van AGOP-M worden bijgetreden.

Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is.

4. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- De aanvraag heeft enkel betrekking op de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. De onlosmakelijk verbonden stedenbouwkundige handelingen worden geacht reeds vergund te zijn. Opgemerkt wordt dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventueel niet-vergunde gebouwen en constructies die ingetekend zouden staan op de bij het aanvraagdossier gevoegde plannen.

5. Natuurtoets

- Gelet op de ligging van de aanvraag op een afstand van 314 meter van het Vogelrichtlijngebied "Durme en de middenloop van de Schelde", 314 meter van het VEN/IVON gebied "De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding" en binnen het Habitatrichtlijngebied "Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent", werd advies gevraagd aan het ANB. Dit advies werd niet ontvangen en wordt stilzwijgend gunstig geacht. Gelet op het voorwerp van de aanvraag en de uitgebrachte adviezen wordt er geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

7. Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning :

§1. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. De totale opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen bedraagt maximaal 100.000 ton of 100.000 m³, waarvan maximaal volgende hoeveelheden Seveso-stoffen:

	Maximale hoeveelheid (ton)
met naam genoemde stoffen	
methanol	5.000
aardolieproducten	50.000
niet met naam genoemde stoffen	
H2 – acuut toxisch cat. 2 of cat. 3	15.000
P5c – ontvlambare vloeistoffen cat. 2 en 3	50.000 ⁽¹⁾
E1 – gevaar voor het aquatisch milieu cat. acuut 1 of chronisch 1	40.000 ⁽²⁾
E2 – gevaar voor het aquatisch milieu cat. chronisch 2	40.000 ⁽²⁾

⁽¹⁾ De maximale hoeveelheid ontvlambare stoffen cat. 2 en 3 bedraagt 50.000 ton (40.000 m³) waarbij het al dan niet aardolieproducten kan betreffen.

⁽²⁾ De maximale hoeveelheid milieugevaarlijke stoffen (categorie E1 en categorie E2) bedraagt 40.000 ton.

Tevens zijn volgende maximale opslaghoeveelheden van toepassing:

- 90.000.000 liter brandbare vloeistoffen en gevaarlijke vloeistoffen van groep 2 samen (6.4.3 – 17.3.2.1.1.3 – 17.3.2.1.2.3)
 - 75.000 ton (schadelijke en bijtende stoffen) (17.3.4 - 17.3.6)
2. Bij de opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 2 in tankenpark E dient steeds met een stikstofdeken te worden gewerkt.
 3. Bij afvulling van gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 vanuit een tankwagen ter hoogte van de gesloten opslagplaats dient te worden gewerkt met een vaste leiding in plaats van met een slang.
 4. De opslag van volgende stoffen is verboden:
 - Acuut toxische producten van gevarencategorie 1 en 2;
 - Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1;
 - Oxiderende stoffen;
 - Ontploffingsgevaarlijke stoffen;
 - Benzeen, acrylonitrile, epichloorhydrine;
 - Tetrachloorkoolstof;
 - Acrylaten en mercaptanen;
 - TDI (tolueendiisocynaat), DES (di-ethylsulfaat) en DMS (dimethylsulfaat);
 - Ethyleendichloride en producten met gelijkaardige gevaarseigenschappen qua ontvlambaarheid, toxiciteit, vluchtigheid.
 5. In afwijking van artikel 5.2.1.2§2 van Vlarem II dient geen weegbrug te worden geïnstalleerd.
 6. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II dient geen groenscherm te worden aangelegd.
 7. Naast de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing voor het lozen van bedrijfsafvalwater:
 - EC bij 25°C: 8.000 µS/cm;
 - Zwevende stoffen: 60 mg/l;
 - CZV: 350 mg/l;
 - BZV: 25 mg/l;
 - Totaal stikstof: 45 mg/l;
 - CCl₄-extraheerbare stoffen: 10 mg/l;
 - Som totale detergenten: 3 mg/l;
 - Totale fenolen: 0,4 mg/l;
 - Fluoriden: 2 mg/l;
 - Cyanide: 0,1 mg/l;
 - EOX: 0,05 mg/l;
 - AOX: 0,4 mg/l;

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

- Totaal fosfor: 4 mg/l;
- Cd: 0,0008 mg/l (zolang het IC lager ligt van de rapportagegrens, geldt de rapportagegrens als norm);
- Hg: 0,0003 mg/l;
- Ni: 0,2 mg/l;
- Se: 0,03 mg/l;
- Vanadium: 0,05 mg/l;
- Totaal anorganisch gebonden fluoride: 2 mg/l;
- Sulfaat: 500 mg/l;
- MAK totaal: 0,02 mg/l;
- MAK individueel: 0,01 mg/l;
- Totaal PAK: 0,001 mg/l;
- Organochloorpesticiden: verbod;
- PCB's: verbod;
- Totaal anilines: verbod;
- Gechloreerde fenolen: verbod;
- Totaal Fe: 2 mg/l;
- Totaal Cr: 0,15 mg/l;
- Totaal Cr⁶⁺: 0,05 mg/l;
- Totaal Zn: 0,25 mg/l;
- Totaal Se: 0,1 mg/l;
- Totaal Ba: 0,1 mg/l;
- Totaal Ag: 0,05 mg/l;
- Totaal Al: 2 mg/l.

§4. Stedenbouwkundige voorwaarden: /

8. Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten mogen niet langer vergund worden dan de termijn vervat in de vergunning vermeld in §1, met name 30 maart 2026.

De vergunning voor de naar milieu ingedeelde activiteiten kan worden verleend voor een termijn eindigend op 30 maart 2026.

9. Conclusie

Gunstig;

Gelet op de ligging volgens het gewestplan Antwerpen in industriegebied; volgens het gewestelijk RUP "Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" binnen de afbakeningslijn "grootstedelijk gebied Antwerpen";

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel V van het DABM kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM; dat bijgevolg op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat de beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar (POA) in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit onder het toepassingsgebied valt van de bepalingen van artikel 12

van het Besluit omgevingsvergunning; dat bijgevolg de aanvraag betrekking heeft op een beperkte verandering van een vergund project; dat de aangevraagde verandering niet van die aard is dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot;

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria van artikel 17 van het Decreet omgevingsvergunning voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure;

Overwegende dat de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de vereenvoudigde procedure bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de aanvraag bijgevolg in aanmerking komt voor vergunning; dat de hinder en de risico's voor mens en milieu mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan nv Tank Opslag Verbeke (TOV), gevestigd Terlochtweg 60-64 te 2620 Hemiksem, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een op- en overslagbedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170614-0012), gelegen Terlochtweg 60 - 64 te 2620 Hemiksem, op het kadastraal perceel 1-C-134B3, te veranderen door wijziging, als volgt:

- het verwijderen van tank 2 voor de opslag van bluswater (niet ingedeeld);
- het toewijzen van tanks T10, T11, T12, T17 en T18 als commerciële tanks en niet meer aan het verwerken van afvalstoffen, en waarbij de totale hoeveelheid vergunde gevaarlijke stoffen wordt behouden (6.4.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.3 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.3);

Rubricering: 6.4.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.3 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.3;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- opslag van 120.000 ton/jaar niet-gevaarlijke slibs (2.3.2.a);
- opslag van 120.000 ton/jaar gevaarlijke slibs (2.3.2.b);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 120.000 ton/jaar andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.3.2.e);
- de ontvangst van afvalwaters en vloeibare afvalstromen van maritieme oorsprong in functie van fysicochemische behandeling: totale capaciteit 120.000 ton/jaar (2.3.2.f);

- afvalwaterzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor bedrijfsafvalwater met een effluent van max. 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 180.000 m³/jaar (3.6.3.2);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- een transformator van 630 kVA (12.2.1);
- het stallen van 20 tankwagens en 5 tankcontainers (15.1.1);
- herstellwerkplaats met 1 put (15.2);
- koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 155,77 kW (16.3.1.1);
- een labo (24.4);
- diverse metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10 kW (29.5.2.1.a);
- motor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 96 kW (31.1.1.a);
- stoomspiraal van in totaal 28.000 liter (39.2.2);
- diverse warmtewisselaars van in totaal 12.000 liter (39.4.2);
- 2 stoomketels met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2 x 3.250 kW (=6.500 kW) (43.1.3);
- een grondwaterdrainage op een diepte van max. 3 meter met een debiet van 10.000 m³/jaar (53.8.2);
- volgende gevaarlijke en brandbare stoffen:
 - 300 liter lasgassen en 200 liter stikstof (17.1.1.1);
 - 480 liter propaan in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1);
 - 37.000 liter stikstof in een vaste houder (17.1.2.2.3);
 - 5.000 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);

- in vaten:

inhoud (m³)		rubriek									
800	×	6.4.3	17.2.2								
	×	17.1.2.1.1									
	×	17.3.2.1.1									
	×	17.3.4.3									
	×	17.3.5.3									
	×	17.3.6.3									
	×	17.3.8.3									
	×	p5c – ontvlambare vloeistoffen cat. 2 en 3									

- in vaste houders:

in vaste headers:									
Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
Tankenpark A & N & O									
BTK001	4200						NI		Opslag regenwater - niet-Seveso

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
3	3000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
4	3000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
5	3000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
6	2000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
7	2000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
BTK 003	1600								
10	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
11	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
12	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
15	500						NI		Spoelwater
16	500						NI		Afvalwater
17	350		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
18	350		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
143	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
144	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
145	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
146	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
147	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
148	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
149	500			X	X	X	9, 11	GHS02	
150	250		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
152	250		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
153	100		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
154	100		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
155	100			X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
129	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
130	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
131	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
132	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
133	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
134	1000		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
135	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
136	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
137	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
138	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
139	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
140	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
141	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
142	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
M 51	25			X	X	X	9,11	GHS02	Tank afvalolie
281-284	20			X	X	X	NI		
Tankenpark B & P									
21	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
22	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
23	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
24	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5,	GHS02,	

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
							6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	05, 06, 07, 08, 09	
25	1000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
28	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
29	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
30	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
161	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
162	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
163	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark D									
42	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
43	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
44	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
45	3000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
46	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
47	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
48	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
49	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
50	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
51	500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
52	100	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
53	100	X	1	1	1	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark E									
54	5500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5,	GHS02,	

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
							6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	05, 06, 07, 08, 09	
55	5500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
56	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
57	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
58	1000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
60	373	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
61	373	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
62	373	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
63	250	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark F & G & H									
66	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
67	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
68	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
69	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
70	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
71	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
72	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
73	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
74	3000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
75	3000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
76	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
77	2000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

Nr. tank	Inhoud (m³)	Aard product							Opmerkingen
		Ontvlambaar Groep 1	Ontvlambaar Groep 2	Brandbaar	Giftig	Milieu-gevaarlijk	CLP-indeling (zie legende)	GHS-symbolen	
		Cat. P5c	Cat. P5c	Niet-Seveso	Cat. H2	Cat. E1, E2			
78	1000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
79	1000	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark M									
121	1500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
122	1500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
123	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
124	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
125	500			X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
126	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
127	500		X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
128	500			X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
Tankenpark K									
K94	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
K95	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
K96	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
K97	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
K98	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	
K99	1500	X	X	X	X	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GHS02, 05, 06, 07, 08, 09	

- 17.3.4 (corrosief);
- 17.3.5 (giftige producten);
- 17.3.6 (schadelijk);
- 17.3.4 (irriterend);
- 17.3.8 (milieugevaarlijk);
- 17.3.2.2 (ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 2)
- 17.3.2.1.2 (overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3)
- 17.3.2.1.1 (Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlammpunt ≥ 55 °C)
- 17.3.2.1.1 (Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlammpunt ≥ 55 °C)
- 6.4.3 (brandbare vloeistoffen: vloeistoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram volgens de CLP-verordening met een vlammpunt hoger dan 60 °C tot en met 100 °C)

OMVP-2019-0047
nv Tank Opslag Verbeke (TOV)

11. 6.4.3 (brandbare vloeistoffen: vloeistoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 100 °C tot en met 250 °C)
12. 17.3.7 (op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen).

Er wordt opgemerkt dat in de tabel met 'Ontvlambaar groep 1' en 'Ontvlambaar groep 2' het volgende bedoeld wordt:

- Ontvlambaar groep 1: Ontvlambare vloeistoffen categorie 2 (vlampunt < 23 °C – kookpunt > 35 °C)
- Ontvlambaar groep 2: ontvlambare vloeistoffen van categorie 3 (vlampunt ≥ 23 °C en ≤ 60 °C).

De totale opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen bedraagt maximaal 100.000 ton of 100.000 m³, waarbij volgende hoeveelheden Seveso-stoffen maximaal aanwezig kunnen zijn:

	Maximale hoeveelheid (ton)
met naam genoemde stoffen	
methanol	5.000
aardolieproducten	50.000
niet met naam genoemde stoffen	
H2 – acuut toxisch cat. 2 of cat. 3	15.000
P5c – ontvlambare vloeistoffen cat. 2 en 3	50.000 ⁽¹⁾
E1 – gevaar voor het aquatisch milieu cat. acuut 1 of chronisch 1	40.000 ⁽²⁾
E2 – gevaar voor het aquatisch milieu cat. chronisch 2	40.000 ⁽²⁾

⁽¹⁾ De maximale hoeveelheid ontvlambare stoffen cat. 2 en 3 bedraagt 50.000 ton (40.000 m³) waarbij het al dan niet aardolieproducten kan betreffen.

⁽²⁾ De maximale hoeveelheid milieugevaarlijke stoffen (categorie E1 en categorie E2) bedraagt 40.000 ton.

Verder zijn volgende maximale opslaghoeveelheden van toepassing:

- 90.000.000 liter brandbare vloeistoffen en gevaarlijke vloeistoffen van groep 2 samen (6.4.3 – 17.3.2.1.1.3 – 17.3.2.1.2.3)
- 75.000 ton (schadelijke en bijtende stoffen) (17.3.4 - 17.3.6).

ARTIKEL 2 – Termijn

De vergunning voor de naar milieu ingedeelde activiteiten wordt verleend voor een termijn eindigend op 30 maart 2026.

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Decreet omgevingsvergunning, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in

voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning :

§1. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. De totale opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen bedraagt maximaal 100.000 ton of 100.000 m³, waarvan maximaal volgende hoeveelheden Seveso-stoffen:

	Maximale hoeveelheid (ton)
met naam genoemde stoffen	
methanol	5.000
aardolieproducten	50.000
niet met naam genoemde stoffen	
H2 – acuut toxisch cat. 2 of cat. 3	15.000
P5c – ontvlambare vloeistoffen cat. 2 en 3	50.000 ⁽¹⁾
E1 – gevaar voor het aquatisch milieu cat. acuut 1 of chronisch 1	40.000 ⁽²⁾
E2 – gevaar voor het aquatisch milieu cat. chronisch 2	40.000 ⁽²⁾

⁽¹⁾ De maximale hoeveelheid ontvlambare stoffen cat. 2 en 3 bedraagt 50.000 ton (40.000 m³) waarbij het al dan niet aardolieproducten kan betreffen.

⁽²⁾ De maximale hoeveelheid milieugevaarlijke stoffen (categorie E1 en categorie E2) bedraagt 40.000 ton.

Tevens zijn volgende maximale opslaghoeveelheden van toepassing:

- 90.000.000 liter brandbare vloeistoffen en gevaarlijke vloeistoffen van groep 2 samen (6.4.3 – 17.3.2.1.1.3 – 17.3.2.1.2.3)
 - 75.000 ton (schadelijke en bijtende stoffen) (17.3.4 - 17.3.6)
2. Bij de opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 2 in tankenpark E dient steeds met een stikstofdeken te worden gewerkt.

3. Bij afvulling van gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 vanuit een tankwagen ter hoogte van de gesloten opslagplaats dient te worden gewerkt met een vaste leiding in plaats van met een slang.
4. De opslag van volgende stoffen is verboden:
 - Acuut toxische producten van gevarencategorie 1 en 2;
 - Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1;
 - Oxiderende stoffen;
 - Ontploffingsgevaarlijke stoffen;
 - Benzeen, acrylonitrile, epichloorhydrine;
 - Tetrachloorkoolstof;
 - Acrylaten en mercaptanen;
 - TDI (tolueendiisocyanaat), DES (di-ethylsulfaat) en DMS (dimethylsulfaat);
 - Ethyleendichloride en producten met gelijkaardige gevaarseigenschappen qua ontvlambaarheid, toxiciteit, vluchtigheid.
5. In afwijking van artikel 5.2.1.2§2 van Vlarem II dient geen weegbrug te worden geïnstalleerd.
6. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II dient geen groenscherm te worden aangelegd.
7. Naast de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing voor het lozen van bedrijfsafvalwater:
 - EC bij 25°C: 8.000 µS/cm;
 - Zwevende stoffen: 60 mg/l;
 - CZV: 350 mg/l;
 - BZV: 25 mg/l;
 - Totaal stikstof: 45 mg/l;
 - CCl₄-extraheerbare stoffen: 10 mg/l;
 - Som totale detergenten: 3 mg/l;
 - Totale fenolen: 0,4 mg/l;
 - Fluoriden: 2 mg/l;
 - Cyanide: 0,1 mg/l;
 - EOX: 0,05 mg/l;
 - AOX: 0,4 mg/l;
 - Totaal fosfor: 4 mg/l;
 - Cd: 0,0008 mg/l (zolang het IC lager ligt van de rapportagegrens, geldt de rapportagegrens als norm);
 - Hg: 0,0003 mg/l;
 - Ni: 0,2 mg/l;
 - Se: 0,03 mg/l;
 - Vanadium: 0,05 mg/l;
 - Totaal anorganisch gebonden fluoride: 2 mg/l;
 - Sulfaat: 500 mg/l;
 - MAK totaal: 0,02 mg/l;
 - MAK individueel: 0,01 mg/l;
 - Totaal PAK: 0,001 mg/l;
 - Organochloorpesticiden: verbod;
 - PCB's: verbod;
 - Totaal anilines: verbod;
 - Gechloreerde fenolen: verbod;
 - Totaal Fe: 2 mg/l;
 - Totaal Cr: 0,15 mg/l;
 - Totaal Cr⁶⁺: 0,05 mg/l;
 - Totaal Zn: 0,25 mg/l;
 - Totaal Se: 0,1 mg/l;
 - Totaal Ba: 0,1 mg/l;
 - Totaal Ag: 0,05 mg/l;
 - Totaal Al: 2 mg/l.

§4. Stedenbouwkundige voorwaarden: /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunning-verlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 - Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 10, 86 en 87 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.