



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2014-0113/DRDJ

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN NV AQUAFIN MET BETREKKING TOT EEN RWZI, GELEGEN IN 2060 ANTWERPEN, NOORDERSINGEL 1.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 29 april 2014 ingediend door nv Aquafin, gevestigd Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een RWZI, gelegen Noordersingel 1 te 2060 Antwerpen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 25-A-56C10, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met:
 - opslag en biologische behandeling van max. 800 ton/dag niet-gevaarlijke afvalstoffen (septisch materiaal) voor een beperkt aantal dagen per jaar (2.3.3.a);
 - verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen van max. 800 ton/dag door middel van biologische behandeling (2.4.3.a.1);
 - opslag van 57.000 kg chemicaliën tot een totaal van 167.250 kg (17.3.3.3);
 - opslag van 6.000 liter P3-producten tot 20.500 liter bestaande uit 11.500 liter mazout in een ondergrondse dubbelwandige houder en 3x 3.000 liter stookolie in bovengrondse houders (17.3.6.2.b);
- wijziging en uitbreiding:
 - aanpassing vergund vermogen van 3 dieselnoodgroepen van 1.400 kW elk naar 1.320 kW tot een totaal elektrisch vermogen van 3.960 kW (12.1.2) en aanpassing van het nominaal vermogen van voormelde noodgroepen van 1.400 kW elk naar 4.266 kW tot een totaal nominaal vermogen van 6.399 kW (50 % - minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar) (31.1.3);
 - schrappen van de batterijladers onder rubriek 12.3.2 (het betreffen vast opgestelde batterijen) en uitbreiding met vast opgestelde batterijen van 12.402 Ah (12.3.1)

Gelet op de herrubricering van rubrieken 2.3.9.b & 2.3.9.c naar rubrieken 2.4.3.a.1 en 2.4.3.a.2;

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 2.3.3.a - 2.4.3.a.1 - 12.1.2 - 12.3.1 - 17.3.3.3 - 17.3.6.2.b - 31.1.3;

MLAV1-2014-0113
nv Aquafin

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit met kenmerk MLAV1/10-306 d.d. 25 november 2010 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering van een RWZI voor een termijn verstrijkend op 25 november 2030;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 1 april 2014 en vervolledigd op 29 april 2014; op het feit dat op datum van 26 mei 2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Antwerpen d.d. 4 juli 2014 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 juli 2014 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen (kenmerk: AN2014/341/AV); op volgende elementen uit dit advies:

1. Op 25 november 2010 besliste de deputatie de rioolwaterzuiveringsinstallatie Schijnpoort (RWZI) opnieuw te vergunnen voor een periode van 20 jaar (kenmerk MLAV1/10-306).
2. De RWZI (circa 196.500 IE) is van het laag belast actief slib type met biologische/chemische fosforverwijdering (via anaerobe tank met mogelijkheid tot chemicaliëndosering) en een stikstofverwijdering (intermitterend beluchte oxidatiesloot).
De slibverwerkingsinstallatie verwerkt zowel slib afkomstig van de eigen installatie alsook extern aangevoerd slib van andere installaties (CSV of Centrale slibverwerkingsinstallatie).
Het geproduceerde biogas wordt volledig aangewend voor de droging van het slib.
3. Met deze aanvraag wenst de aanvrager de lopende vergunning uit te breiden en/of aan te passen aan de werkelijke situatie.
Op een beperkt aantal dagen per jaar wil Aquafin de mogelijkheid hebben bijkomend volgende stromen in ontvangst te nemen:
 - afvalwater van evenementen (onder andere festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens.
 - selectief opgevangen urine van evenementen.
 - septisch materiaal en de inhoud van chemische toiletten.
 - afvalwater afkomstig van tijdelijk erkende slachtvloeren in het kader van rituele slachtingen.
 - stedelijk afvalwater uit het rioleringsstelsel/pompstation en proceswater van een ander RWZI bij stilstand ervan (onderhoud).
 - afvalwater afkomstig van gebouwen met een gesloten opvangsysteem (uit individueel te optimaliseren buiengebied).
4. Bovenstaande aanvoer zou sporadisch zijn, en telkens voor een korte periode. Per dag zou het maximaal gaan om 800 ton, aangevoerd met vrachtwagens. De aanvoer wordt geloosd gemengd met het influent en zo in de installatie opgenomen.
5. Het sporadisch karakter van de aanvoer is niet nader gedefinieerd. Dit kan wekelijks, maandelijks of tweejaarlijks zijn... Een aanvoer van 800 ton per dag met vrachtwagens (gemiddelde inhoud van 12 m³ per vrachtwagen), kan al snel meer dan 40 vrachtwagens van 20 ton vertegenwoordigen, die aan- en afrijden, dit via een druk en file-gevoelig verkeersknooppunt (Schijnpoort). De frequentie van calamiteiten in andere RWZI's zijn niet te

voorspellen, maar de evenementen die gebruik zullen maken van deze mogelijkheid en de aanvoer uit niet op een openbaar riool aangesloten gebouwen kan misschien preciezer ingeschat worden. Op welke basis werd besloten tot 800 ton per dag aan te vragen? In welke situaties worden dergelijke dagelijkse hoeveelheden verwacht?

6. De RWZI beschikt over drie vergunde dieselnoodgroepen met elk een vermogen van 1.400 kW. De noodgroepen werden vervangen door drie nieuwe met elk een vermogen van 4.266 kW (12.798 kW in totaal). Omdat de motoren minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar zullen hebben, moet het vermogen slechts voor 50% in rekening gebracht worden. De exploitant vraagt dus een vermogen te vergunnen van 6.399 kW. Aan de dieselnoodgroepen worden drie generatoren gekoppeld met een vermogen van elk 1.320 kW (totaal 3.960 kW).
7. Verspreid over de inrichting staan vast opgestelde batterijen met een vermogen van 12.402 Ah. De rubriek 12.3 voor het laden van accumulatoren (27.666 kW) werd eerder verkeerdelijk aangevraagd en wordt geschrapt.
Het bedrijf is voor de opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen momenteel vergund voor 110.250 kg. Op de CSVI wordt een mobiele tank vervangen door twee dubbelwandige bovengrondse tanks van respectievelijk 35 m³ en 15 m³, bijgeplaatst op een betonverharding. Bijkomend worden 8 extra multiboxen aangevraagd van 1 m³. Voor de RWZI blijft de situatie onveranderd. De totale opslag chemicaliën stijgt zo tot 167.250 kg.
De opslag van mazout, vergund voor 14.500 liter, wordt uitgebreid naar 20.500 liter. Dit is een gevolg van het vervangen van drie tanks van 1.000 liter door drie houders van 3.000 liter; telkens in bovengrondse en ingekuipte houders. De houders zijn verbonden aan de nieuwe dieselnoodgroepen.
8. De gevraagde wijzigingen in de vergunning verhogen het risico op hinder voor de omgeving of vervuiling van het milieu niet. De vergunning kan dan ook aangepast worden met de gevraagde wijzigingen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 17 juli 2014 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/14/10304); op volgende elementen uit dit advies:

1. Overwegende dat het voorwerp van onderhavige aanvraag in hoofdzaak de verandering van een RWZI betreft.
2. Vorig perceel opgenomen in de milieuvergunning was 25-A-56S9. Ondertussen heeft een hernummering plaatsgevonden, waardoor de inrichting zich nu bevindt op het perceel 25-A-56C10.
3. Met het besluit van de deputatie van 25 november 2010 is de exploitant hervergund voor een RWZI met een capaciteit van 193.500 IE. De nv Aquafin wenst met deze aanvraag de inrichting te veranderen door wijziging en uitbreiding.
4. De RWZI/CSV Deurne werd in de periode van 2002-2006 grondig gerenoveerd om te voldoen aan de geldende normen voor stikstofverwijdering. Momenteel bestaat de RWZI uit een laag belast actief slibstelsysteem met vier nabezinktanks. Er is biologische stikstof- en fosforverwijdering voorzien, eventueel kunnen chemicaliën gedoseerd worden ter ondersteuning van de fosforverwijdering. In de CSVI (centrale slibverwerkingsinstallatie) wordt het slib van de RWZI behandeld alsook het slib van verschillende RWZI's in de omgeving. Het bestaat uit een mechanische indikking, een anaerobe slibvergisting een mechanische ontwatering en een slibdroging. Het effluent wordt geloosd in het Lobroekdok die rechtstreeks in verbinding staat met het Albertkanaal.
5. De dichtste woonkernen zijn Antwerpen op circa 300m ten westen, op circa 200m in zuidwestelijke richting en Deurne over de ring op circa 250m in noordoostelijke richting.
6. De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de m.e.r.-screening, nl. rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van meer dan 150.000 IE. De aanpassing van de milieuvergunning gaat over het toevoegen van een zeer beperkte hoeveelheid afvalwater en afvalstoffen van evenementen, een actualisering van de aanwezige chemicaliën, extra opslag van stookolie en het vervangen van de reeds vergunde dieselnoodgroepen. Deze aanpassingen hebben echter geen invloed op het proces van de waterzuivering en slibverwerking

en op het aantal IE dat verwerkt zal worden. Bijgevolg werd geoordeeld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

7. Uit het besluit van 25 november 2010 blijkt dat de nv Aquafin vergund is voor de opslag en biologische behandeling van slib voor verwerking (2.3.3.a). Het betreft niet-gevaarlijk slib van andere RWZI's voor een gemiddelde van 1) 1.000 ton aan 100% DS / maand (vloeibaar) en 2) 10 ton aan 100% DS / maand (ontwaterd) en voor een maximum van 1) 1.500 ton aan 100% DS / maand (vloeibaar) en 200 ton aan 100% DS / maand (ontwaterd), en voor niet-gevaarlijke afvalstoffen van andere RWZI's voor gemiddeld 16 m³ en maximum 60 m³ / maand.
8. Om te kunnen voldoen aan een bijkomende sporadische aanvoer van afvalwaters en niet-gevaarlijke afvalstoffen, afkomstig van festivals en van rituele slachtingen, dient de vergunde maximale aanvoer van de zuiveringsinstallatie te worden uitgebreid.
De maximale piek van 800 ton/dag wordt slechts een aantal dagen per jaar gehaald en is beperkt in de tijd. De desbetreffende afvalwaters en niet-gevaarlijke afvalstoffen worden per as aangevoerd. De aanvoer is sporadisch en telkens voor een zeer korte periode (tijdens festivals, perioden van rituele slachtingen enz.). De aanvoer wordt geloosd aan het influent waar het wordt gemengd met het afvalwater en zo in de installatie wordt opgenomen.
De aanvoer omvat:
 - a. septisch materiaal en de inhoud van chemische toiletten.
 - b. de afvalwaters van evenementen (o.a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine van evenementen.
 - c. de afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen die conform Vlare II art.5.45.2.5§4.11° moeten afgevoerd worden naar een RWZI.
 - d. de stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan RWZI enz.
 - e. de afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben, zoals voorzien in de nieuwe Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen.

De verwerking van deze afvalstromen op de RWZI betreft een uitbreiding van de rubriek 2.3.3.a en 2.4.3.a.1.
9. Aquafin maakt ook melding van een aantal rubriekwijzigingen t.o.v. de basisvergunning van 25 november 2010 (MLAV1/10-306). Aquafin is vergund onder de subrubriek 2.3.9.b van bijlage 1 van Vlare I voor de exploitatie van de installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen (biologische behandeling) met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag en onder de subrubriek 2.3.9.c voor de exploitatie van de installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen (fysisch-chemische behandeling) met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag. Echter de subrubriek 2.3.9 werd volledig gewijzigd met de Vlare II 2012, waardoor bovenstaande activiteiten nu ingedeeld zijn in de subrubrieken 2.4.3.a.1° en 2.3.4.a.2° (de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van een 1° biologische behandeling en 2° fysisch-chemische behandeling).
10. Aquafin is vergund voor de exploitatie van 3 dieselnoodgroepen met elk een elektrisch en nominaal vermogen van 1.400 kW (12.1.2 en 31.1.3). De dieselnoodgroepen worden vervangen door 3 nieuwe dieselnoodgroepen met een elektrisch vermogen van elk 1.320 kW, zodat het totaal vergund elektrisch vermogen verminderd wordt met 240 kW tot een totaal van 3.960 kW (12.1.2) en met een nominaal thermisch ingangsvermogen van elk 4.266 kW. Vermits deze motoren minder dan 500 bedrijfsuren/jaar hebben, dient het nominaal vermogen maar voor 50% in rekening worden gebracht. Het totaal te vergunnen nominaal vermogen bedraagt vervolgens 6.399 kW (50% van 12.798 kW (3x 4.266 kW)) (31.1.3).
11. In huidige vergunning werd verkeerdelijk de batterijladers met een totaal vermogen van 27.666 kW (12.3.2) vergund in plaats van de batterijen. Bijgevolg dient de subrubriek 12.3.2 geschrapt te worden en dienen twee vast opgestelde batterijen van 12.402 Ah opgenomen te worden, zijnde 6.282 Ah en 6.120 Ah (12.3.1).
12. Aquafin is vergund voor de opslag van 110.250 kg corrosieve en irriterende stoffen (17.3.3.3). Voor de slibverwerking bestaat de opslag uit een bovengrondse tank van 20 m² en 17 m² in

multiboxen en voor de waterzuivering uit een bovengrondse tank van 25 m³ en 5 m³ in multiboxen van 1 m³. Bijkomend wordt nog 4.500 kg waterstofperoxide en 5.250 kg zwavelzuur opgeslagen.

Bij de slibverwerking wordt de tank van 20 m³ verwijderd en worden er 2 dubbelwandige tanks van 35 m³ en 15 m³ bijgezet. Bijkomend worden er nog 8 extra multiboxen aangevraagd van elk 1 m³. Bijgevolg wordt de opslag van corrosieve en irriterende stoffen uitgebreid met 57.000 kg tot een totaal van 167.250 kg. De nieuwe tanks zijn momenteel nog niet aanwezig. Wendy Van Eester bevestigde per e-mail (d.d. 15 juli 2014) dat de multiboxen voorzien zullen worden van een opvangbak.

13. Aquafin is vergund voor de opslag van 14.500 liter P3-producten in bovengrondse tanks, waarvan 11.500 liter mazout en 3 x 1.000 liter stookolie (17.3.6.1.b).

De opslag wordt uitgebreid met 6.000 liter tot een totale opslag van 20.500 liter P3-product in bovengrondse tanks, waarvan 11.500 liter mazout en 3 x 3.000 liter stookolie (17.3.6.2.b).

Volgens de gegevens van het dossier betreffen het allen bovengrondse tanks voorzien van een inkuiping. Echter in het dossier bevinden zich de verslagen van de indienststellingsonderzoeken van de 3 nieuwe houders. Volgens deze verslagen zijn de drie houders dubbelwandig en allen voorzien van een lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging. Wendy van Eester bevestigde per e-mail (d.d. 10 juli 2014) dat het inderdaad gaat om dubbelwandige houders. Het voorwerp van de aanvraag wordt aangepast.

In het dossier bevindt zich het beperkt onderzoek van de bovengrondse tank van 11.500 liter opgesteld door Corcon bvba (14 maart 2013). Uit het onderzoek blijkt dat de houder conform Vlare II is en bijgevolg voorzien werd van een groene sticker.

14. Om potentiële geurhinder te voorkomen zijn de kritieke geurproducerende procesonderdelen van de inrichting afgedekt of binnen opgesteld (primaire zuivering waterlijn, slibverwerking, de ontvangst van extern vloeibaar slib, ...). Alle geurbeladen onderdelen (bvb. primaire zuivering, opslagbunkers voor slib, slibindiktafels, ...) worden afgezogen. Deze afgezogen lucht wordt over een biofilterinstallatie geleid.

Op de site staan 5 biofilters/biowassers die in werking zijn, namelijk 2 die tot het gedeelte van de RWZI gerekend worden en 3 die tot de CSVI gerekend worden.

15. Er is een goede ontsluiting van het terrein via de Noordersingel (R10) en de Schijnpoortweg naar de Ring van Antwerpen (E19), waardoor het vrachtverkeer weinig hinder veroorzaakt. Door de gevraagde verandering zal het vrachtverkeer beperkt toenemen en dit in de korte periode dat de evenementen plaatsvinden. Er kan aangenomen worden dat geen bijkomende hinder verwacht wordt, gezien de goede ontsluiting.

16. Als bijlage bij de aanvraag bevindt zich het bodemattest van 28 november 2007 van het perceel.

17. Gelet op de preventieve voorzieningen opgesomd in de aanvraag kan de hinder van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden.

18. Door de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van een biologische behandeling en door middel van een fysisch-chemische behandeling, in de zin van rubriek 2.4.3.a.1° en 2° is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf. In het kader van de hervergunningsaanvraag en verandering van de inrichting werd door de afdeling Milieuvergunning reeds een GPBV-evaluatie uitgevoerd op de inrichting. Aangezien de gevraagde veranderingen geen effect hebben op het proces van de waterzuivering en slibverwerkingsinstallaties kan voor de beoordeling van de GPBV-rubriek verwezen worden naar ons verslag van 5 november 2010;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies d.d. 25 juni 2014 van Departement Ruimte Vlaanderen (DRV) (kenmerk: 8.00/11002/420364.9); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed ligt in het gewestplan Antwerpen. (Koninklijk besluit van 3 oktober 1979)
Het goed ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen met overdruk bijzonder reservatiegebied met specifieke voorwaarden.
2. De aanvraag is niet gelegen binnen de begrenzing van een gemeentelijk plan van aanleg.

3. De aanvraag ligt in een gebied waarvoor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied ANTWERPEN' dat definitief werd vastgesteld door de Vlaamse Regering op 19 juni 2009 .
4. De aanvraag is gelegen binnen de afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Antwerpse in de toekomst kan gebeuren.
5. De aanvraag situeert zich aanpalend aan het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Oosterweelverbinding', vastgesteld door de Vlaamse Regering d.d. 16 juni 2006.
6. Het GRUP bestemt het gebied als:
 - a. art.10: Op te heffen reservatie en erfdienstbaarheden
 - b. art. 2: Gebieden voor wegeninfrastructuur
7. De aanvraag is niet gelegen binnen de begrenzing van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
8. De aanvraag is niet gelegen binnen de begrenzing van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
9. De aanvraag is niet gelegen binnen de begrenzing van een goedgekeurde en niet vervallen verkaveling.
10. Art. 7.4.5. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat de voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, voor het grondgebied waarop ze betrekking hebben, de voorschriften van de plannen van aanleg vervangen, tenzij het ruimtelijk uitvoeringsplan het uitdrukkelijk anders bepaalt.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ' Afbakening Grootstedelijk gebied Antwerpen' heft het onderliggende gewestplan ter plaatse niet op.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Oosterweelverbinding' heft het onderliggende gewestplan ter plaatse op. Het ligt evenwel aan de rand en overlapt niet met de exploitatie.

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de verordenende voorschriften van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen van het gewestplan Antwerpen.
11. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven.
12. De aanvraag situeert zich aanpalend aan de gewestwegen Antwerpse ring R1 en de Noordersingel R10.
13. HISTORIEK
 - a. Het betreft een bestaande stedenbouwkundig vergunde rioolwaterzuiveringsinstallatie. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van de RWZI met twee tanks werd ingeleid bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar d.d. 16 april 2014.
14. De aanvraag betreft de uitbreiding van een RWZI op een bestaande site tussen de Antwerpse Ring en de Noorderlaan.

De exploitatie gebeurt in bestaande hoofdzakelijk stedenbouwkundig vergunde gebouwen en constructies. De uitbreiding gaat gepaard met het plaatsen van twee nieuwe tanks, deze maken het voorwerp uit van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag die momenteel loopt. De ruimtelijke impact van de gevraagde uitbreiding is beperkt gelet op de kenmerken van de onmiddellijke omgeving.

De aanvraag is verenigbaar met de goede plaatselijke ordening en is stedenbouwkundig aanvaardbaar.
15. Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving;

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 juli 2014 van Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG); op volgende elementen uit dit advies:

1. Advies wordt verleend voor de rubriek 2.4.3.a.1.
2. Er werd geen plaatsbezoek uitgevoerd.
3. Omgevingsaspecten en/of klachten
 - a. Het bedrijf is gelegen middenin woongebied.
 - b. Uit telefonisch contact met de milieudienst Deurne blijkt dat er geen klachten of bezwaren bekend zijn.

4. Emissies:

- a. Emissies van aerosolen zijn mogelijk belast met pathogene kiemen zoals Legionella pneumophila. Deze bacterie kan ernstige longontstekingen veroorzaken. Voornamelijk de beluchters, de overstortputten en de vijzels zijn bronnen van aerosolen. Door het gebruik van fijnbellige beluchting ipv oppervlaktebeluchters worden er volgens het dossier geen significante emissies van aerosolen verwacht.
- b. De luchtkwaliteit in de omgeving wordt mede sterk bepaald door de aanwezige industrie en de verkeersintensiteiten. Polluenten zoals fijn stof, NO_x en SO₂ zijn reeds in verhoogde concentraties aanwezig in de omgeving.
De installaties voldoen aan Vlare normen, het dossier geeft aan dat er geen significante doch wel beperkte bijdrage aan de bestaande luchtkwaliteit is. Piekwaarden voor NO_x komen wel voor.

5. Verontreiniging van bodem/ grondwater en oppervlaktewater:

- a. De opslag van enkele gevaarlijke vloeistoffen kunnen de bodem en/of het grondwater verontreinigen bij lekken. Verontreiniging van bodem/grondwater kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken bij blootstelling.
- b. Alle producten die op de RWZI gebruikt worden, zijn voldoende ingekuipt, of staan op lekbakken. Kleinere hoeveelheden staan opgeslagen in multiboxen op lekbakken.
Het dossier geeft aan dat invloed op fauna en flora zicht beperkt tot het Lobroekdok waarbij vooral de overstorten belangrijk zijn en het van groot belang is (stabiele ecotopen en effect op vispopulaties) om overstort frequentie van de RWZI zo veel mogelijk te beperken.

6. Geurhinder

- a. Instromend afvalwater, grof- en fijnroosters, voorbezinktanks, beluchting, nabezinktanks, slibbehandeling, slibvergisting... Al deze activiteiten kunnen een slechte geur verspreiden. Het dossier geeft aan dat geurimpact in de praktijk beperkt is waardoor de gezondheidseffecten op de omwonenden beperkt zijn. Dit werd aangetoond d.m.v. een geurstudie. Recent nog werden er extra maatregelen getroffen om geurhinder te voorkomen. Extra biofilters werden geïnstalleerd, het verloop van het effluent werd afgeplaat en de lucht wordt afgezogen (t.h.v. Sportpaleis richting Gent), men stapte ook over van een hoge belasting naar lage belasting d.m.v. hogere zuivering met grotere verdunningsgraad waarbij de beluchting minder geur afgeeft, en de overstort van de zandvanger werd ook afgeplaat, dit alles ter voorkoming van geurhinder.
- b. Het bedrijf geeft de mogelijkheid aan de omwonenden om eventuele (geur)klachten te signaleren d.m.v.:
 - een lokale dienst dat deze klachten beantwoordt,
 - een algemeen contactcenter op de dienst te Aartselaar,
 - een uithangbord met mailadres en coördinaten,
 - een ombudsman die wordt ingezet om naar oplossingen te zoeken en de nodige maatregelen te treffen ter beperking van de mogelijke hinder.De milieucoördinator geeft aan dat er bij de ombudsman geen geurklachten meer zijn van omwonenden.

7. Stofhinder: er is geen directe aanleiding tot stofhinder.

8. Visuele hinder:

De exploitatie ligt in sterk verstedelijkte omgeving en in de omgeving van de zeer drukke ring rond Antwerpen. De omgeving is een zeer druk wegennet en dicht bevolkte woonkernen, en nabijgelegen spoorwegnet. Recent werd er een groenscherm aangeplant dat de integratie in de omgeving moet verbeteren.

9. Geluidshinder:

- a. In en rond de installatie gebeuren er verscheidene geluidsproducerende activiteiten die kunnen leiden tot geluidshinder: vijzels, pompen, turbulentie van water, transport...
- b. De belangrijkste continue geluidsbronnen zijn het stromende water tussen het opvoergemaal, het stromende water aan beluchter 3, het stromende water aan de anaerobe tank, het vallend water in de bekkens en de afstraling van het influent gebouw. De stormvijzels zijn de belangrijkste niet-continue geluidsbronnen.
Het dossier geeft aan dat de RWZI voldoet aan de huidige geluidsnormen maar geeft ook aan

dat de werking van de stormvijzels aanleiding kan geven tot slaapverstoring t.h.v. een beperkt aantal woningen. Het dossier geeft aan dat rekening houdend met de beperkte tijdsduur en geluidniveaus gesteld kan worden dat de gezondheidseffecten op omwonenden niet significant zijn.

10. Verkeersoverlast:

Het dossier geeft aan dat het aandeel van het verkeer ten opzichte van de omgeving beperkt is en niet als significant kan worden beschouwd gezien het drukke verkeer in de omgeving. Dagelijks zijn er 30 transporten t.g.v. de installaties, met inbegrip van het personeel zijn er een 100 bewegingen op het terrein per dag.

11. Veiligheidsproblemen:

Er is geen directe aanleiding tot het ontstaan van veiligheidsproblemen door de aangebrachte wijzigingen aan de installatie, zolang de Vlare normen voor de opslag van afval- en gevaarlijke producten nageleefd wordt.

12. Ongedierte:

De RWZI kan ongedierte aantrekken zoals insecten (stilstaand water) en ratten (water, voeding). Belangrijk is dat er een ongediertebestrijdingsplan is.

13. Psychische impact:

De mogelijke hinder en de opslag van afval- en gevaarlijke producten kan onrust en angst veroorzaken in de omgeving;

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 juli 2014 van Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk: AMB/KBL-Bio/JVC/14-01070); op volgende elementen uit dit advies:

1. De OVAM beoordeelt enkel de afval- en materiaalbeleidsaspecten van deze aanvraag. Andere instanties zijn aangewezen om te oordelen over de hinder en verontreiniging die de exploitatie kan veroorzaken.
2. Aangezien deze activiteiten geen impact hebben op het duurzaam afval- en materialenbeleid adviseert de OVAM GUNSTIG voor de milieuvergunningsaanvraag van Aquafin voor de gevraagde rubrieken:

Activiteit	Max. opslagcapaciteit	(meest aange- wezen) Rubriek
Slibgisting	22.000ton DS per jaar	2.2.3
Opslag en fysisch-chemische behan- deling van niet-gevaarlijke slib	375.000ton aan 3 à 7% DS en 800 ton aan 25% DS	2.3.2 a
Opslag en fysisch-chemische behandeling van andere niet- gevaarlijke afvalstoffen	Andere RWZI's: 60 m³ per maand pompstations en collectoren: 100 m³ per maand	2.3.2.e
Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen	800 ton/dag	2.3.3.a
Verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag d.m.v. biologische behandeling	1.200 ton/dag	2.4.3.a.1
Verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag d.m.v. fysisch-chemisch behandeling	1.200 ton/dag	2.4.3.a.2

3. De milieuvergunning kan worden toegekend voor een termijn samenvallend met de basisvergunning en mits verder voldaan wordt aan de reeds opgelegde algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 juli 2014 van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JVDM/ME/AELT/39081/14/187); op volgende elementen uit dit advies:

1. Aquafin vraagt voor de RWZI Deurne een uitbreiding met de ontvangst en behandeling van max. 800 m³/dag gedurende een beperkt aantal dagen per jaar:
 - a. afvalwaters van evenementen (o.a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine;
 - b. septisch materiaal en de inhoud van chemische toiletten;
 - c. afvalwaters van rituele slachtingen;
 - d. stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, noodzakelijke werken enz.;
 - e. afvalwaters van gebouwen in individueel te optimaliseren buitengebied, die slechts uitzonderlijk afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben.
2. De volgende rubrieken zijn van toepassing: 2.3.3.a), 2.4.3.a)1° en 2.4.3.a)2°.
3. De aanvraag is vooral gericht op de verwerking van afvalwater en septisch materiaal van festivals, dat sporadisch zal aangevoerd worden en rechtstreeks via een tankwagen in de influentput zal aangeleverd worden. De gevraagde hoeveelheid is erop gericht het afvalwater van Tomorrowland te verwerken.
4. De RWZI heeft een ontwerpcapaciteit van 193.500 IE op basis van 60 g/IE.dag en heeft voldoende restcapaciteit.
5. De VMM adviseert gunstig voor de uitbreiding met de rubrieken 2.3.3.a), 2.4.3.a)1° en 2.4.3.a)2°;

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 augustus 2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - Niet van toepassing.
2. Omschrijving en rubrieken
 - Met betrekking tot rubriek 2.3.3.a wordt de duidelijk geformuleerde omschrijving van de AMV overgenomen.
 - Uit het advies van de AMV: met betrekking tot rubriek 17.3.6.2.b:
Volgens de gegevens van het dossier betreffen het allen bovengrondse tanks voorzien van een inkuiping. Echter in het dossier bevinden zich de verslagen van de indienststellingsonderzoeken van de 3 nieuwe houders. Volgens deze verslagen zijn de drie houders dubbelwandig en allen voorzien van een lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging. Wendy van Eester bevestigde per e-mail (d.d. 10 juli 2014) dat het inderdaad gaat om dubbelwandige houders. Het voorwerp van de aanvraag wordt aangepast.
De tank van 11.500 liter mazout dient aangepast te worden van een ondergrondse naar een bovengrondse tank. Bij bovengrondse tanks wordt niet specifiek vermeld of deze al dan niet dubbelwandig zijn.
 - Voor het overige kunnen de omschrijving en rubrieken van de aanvrager worden behouden.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het plan.
 - Er kan verwezen worden naar volgende conclusie uit het advies van DRV:
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.
 - Derhalve kan gesteld worden dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
5. Milieutechnische evaluatie
 - Het schepencollege van Antwerpen merkt het volgende op:
Het sporadisch karakter van de aanvoer is niet nader gedefinieerd. Dit kan wekelijks,

maandelijks of tweejaarlijks zijn... Een aanvoer van 800 ton per dag met vrachtwagens (gemiddelde inhoud van 12 m³ per vrachtwagen), kan al snel meer dan 40 vrachtwagens van 20 ton vertegenwoordigen, die aan- en afrijden, dit via een druk en file-gevoelig verkeersknooppunt (Schijnpoot). De frequentie van calamiteiten in andere RWZI's zijn niet te voorspellen, maar de evenementen die gebruik zullen maken van deze mogelijkheid en de aanvoer uit niet op een openbaar riool aangesloten gebouwen kan misschien preciezer ingeschat worden. Op welke basis werd besloten tot 800 ton per dag aan te vragen? In welke situaties worden dergelijke dagelijkse hoeveelheden verwacht?

- De voorzitter geeft aan dat uit de gegevens van het dossier blijkt dat de gevraagde aanvoer gerelateerd is aan het festival Tomorrowland. De AMV voegt hier aan toe dat de sporadische aanvoer van 800 ton per dag ook voor andere RWZI's door Aquafin wordt gevraagd. Het betreft hier telkens een maximale hoeveelheid. Het is de bedoeling dat het afvalwater van festivals telkens over een zo kort mogelijke afstand naar een RWZI wordt afgevoerd.
- Deskundige Marc Geukens stelt zich vragen bij mogelijke geurhinder door aerosolen afkomstig van de beluchting, het lossen van ladingen enz.
 - De VMM reageert dat het septisch materiaal wordt ingebracht onder de waterlijn.
 - Er is een behoorlijke afzuiging over een biofilter nodig als het septisch materiaal via vijzels omhoog wordt getrokken. Hij verwijst in dit verband naar de opgelegde bijzondere voorwaarde inzake geuremissie in de deputatiebeslissing MLAV1-2010-0306 (*sic*, MLAV1/10-306) d.d. 25 november 2010.
 - De voorzitter stelt vast dat uit nazicht van de opvolging van de bijzondere voorwaarden in de deputatiebeslissing MLAV1-2010-0306 (*sic*, MLAV1/10-306) d.d. 25 november 2010 blijkt dat de exploitant intussen heeft voldaan aan de betrokken bijzondere voorwaarde.
- De PMVC volgt de gunstige adviezen.

6. Toepasselijke BREF's

- Niet vermeld in advies van de AMV.

7. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

8. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 25 november 2030 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

9. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Sectorale voorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het behandelen van afvalstoffen in, of deel uitmakend van, een rioolwaterzuiveringsinstallatie: subafdeling 5.2.2.11
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31

c. Bijzondere voorwaarden:

1. /

Gelet op de ligging van de inrichting in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut volgens het gewestplan Antwerpen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 25 november 2030;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Aquafin, gevestigd Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een RWZI, gelegen Noordersingel 1 te 2060 Antwerpen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 25-A-56C10, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

- uitbreiding met:
 - de externe aanvoer en biologische behandeling van maximum 800ton/dag gedurende een beperkt aantal dagen/jaar van:
 - septisch materiaal en de inhoud van chemische toiletten;
 - de afvalwaters van evenementen (o.a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens, evenals de selectief opgevangen urine van evenementen;
 - de afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen die conform Vlarem II artikel 5.45.2.5 §4.11° moeten afgevoerd worden naar een RWZI;
 - de stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation, alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan een RWZI, e.a.;
 - de afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied en welke slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben, zoals voorzien in de nieuwe Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen (2.3.3.a);
 - verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen van max. 800 ton/dag door middel van biologische behandeling (2.4.3.a.1);
 - opslag van 57.000 kg chemicaliën tot een totaal van 167.250 kg (17.3.3.3);
 - opslag van 6.000 liter P3-producten tot 20.500 liter bestaande uit 11.500 liter mazout in een bovengrondse ingekuipte houder en 3x 3.000 liter stookolie in bovengrondse houders (17.3.6.2.b);
- wijziging en uitbreiding:
 - aanpassing vergund vermogen van 3 dieselnoodgroepen van 1.400 kW elk naar 1.320 kW tot een totaal elektrisch vermogen van 3.960 kW (12.1.2) en aanpassing van het nominaal

vermogen van voormelde noodgroepen van 1.400 kW elk naar 4.266 kW tot een totaal nominaal vermogen van 6.399 kW (50% - minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar) (31.1.3);

- schrappen van de batterijladers onder rubriek 12.3.2 (het betreffen vast opgestelde batterijen) en uitbreiding met vast opgestelde batterijen van 12.402 VAh (12.3.1).

Herrubricering van:

- rubrieken 2.3.9.b & 2.3.9.c naar rubrieken 2.4.3.a.1 en 2.4.3.a.2.

Vlaarem-rubricering: 2.3.3.a - 2.4.3.a.1 - 12.1.2 - 12.3.1 - 17.3.3.3 - 17.3.6.2.b - 31.1.3.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

- §1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Sectorale voorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het behandelen van afvalstoffen in, of deel uitmakend van, een rioolwaterzuiveringsinstallatie: subafdeling 5.2.2.11
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3

– Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31

c. Bijzondere voorwaarden:

1. /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 25 november 2030, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 25 november 2010.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlareem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.



Antwerpen, in zitting van 11 september 2014.


Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,



Danny Toelen



De Voorzitter,

Cathy Berx

02 OKT. 2014