

MLAV1/1100000250/nvd.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA BETONCENTRALE RAVELS (IN FALING) EN VAN DE BVBA ACRS ASFALT & RECYLING MET BETREKKING TOT EEN ASFALTCENTRALE, EEN RECYCLAGEBEDRIJF VAN BOUWAFVAL EN EEN BETONCENTRALE, GELEGEN TE 2380 RAVELS, KANAALDIJK 22.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en hoofdstuk 3 van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 14 juni 2011 ingediend door de bvba Betoncentrale Ravels (in faling), gevestigd Kanaaldijk 22 te 2380 Ravels en door de bvba ACRS Asphalt & Recycling, gevestigd Kanaaldijk 22 te 2380 Ravels, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale, gelegen te 2380 Ravels, Kanaaldijk 22, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-4n67, 1-A-4c66, te veranderen door wijziging en uitbreiding door vervanging van een ondergrondse houder van 90.000 liter voor butaan door een bovengrondse houder van 101.000 liter voor butaan, waarbij d.m.v. een vulbegrenzer max. 48 ton butaan zal worden opgeslagen (16.8.3);

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 16.8.3;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/10-253 d.d. 21 april 2011 houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale die een milieutechnische eenheid vormen voor een termijn verstrijkend op 21 april 2031; verstrijkend op 21 april 2016 voor de grondwaterwinning;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 14 juni 2011; op het feit dat op datum van 28 juni 2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

MLAV1/1100000250
bvba Betoncentrale Ravels (in faling)
bvba ACRS Asfalt & Recycling

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 10 augustus 2011 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het feit dat het advies van het college van burgemeester en schepenen van Ravels nog niet werd ontvangen;

Gelet op het ongunstig advies d.d. 29 augustus 2011 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/11/7416); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een asfalt-centrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale die een milieutechnische eenheid vormen.
2. Voor de branders van de asfaltcentrale wordt butaan gebruikt.
3. Er is een tank van 101 m³ butaan aanwezig. Bij de hervergunningsaanvraag werd beslist om een nieuwe ondergrondse tank van 90 m³ te plaatsen, wegens de te maken aanpassingen voor een herkeuring en de overschrijding van de lage Seveso-drempel van 50 ton.
Wegens verzegeling door de Milieu-inspectie van de tank door het ontbreken van het keuringsattest, werden de aanpassingen ondertussen toch doorgevoerd en werd een gunstige herkeuring verkregen.
4. Er zijn recent plannen ontstaan om van butaan naar aardgas als brandstof over te schakelen van zodra er een aardgasleiding naar het bedrijf loopt. Dit zou binnen de komende jaren gebeuren.
5. Gelet op de herkeuring van de bovengrondse tank en het vooruitzicht op de overschakeling van butaan naar aardgas is de investering in een nieuwe ondergrondse tank niet meer te verantwoorden.
6. De bovengrondse butaantank van 101.000 liter (ca. 58 ton) zal toch in gebruik worden gehouden in plaats van de installatie van een nieuwe ondergrondse houder van 90.000 liter.
7. De tank ligt op meer dan 25 m van de perceelsgrens, gemeten in horizontale projectie omheen het veiligheidsscherm. De tank kan voldoen aan de afstandsregels en is gekeurd.
8. Om niet boven de lage Seveso-drempel (50 ton) te komen wordt er een vulbegrenzer geplaatst met een begrenzing op 48 ton. Het systeem zal worden geplaatst in een multibox die kan verzegeld worden. Deze vulbegrenzer dient autonoom te zijn. Dit betekent dat hij onafhankelijk moet werken van de niveaumeter die nu op de tank staat en dat de instelling ervan niet kan veranderd worden. Het is aangewezen dit op te nemen in een bijzondere voorwaarde.
Gelet op de zeer grote inhoud van de bovengrondse propaangastank en de nabijheid van woongebied en van andere bedrijven, is het aangewezen om het risico te kunnen beoordelen. De exploitant dient hiervoor een veiligheidsstudie te laten opmaken door een VR-deskundige, met daarin minstens een bepaling van het individueel risico (met contouren) en het groepsrisico. De exploitant heeft bevestigd dat hij dit zal laten uitvoeren, maar dat dit niet op zeer korte termijn kan, maar wel in een eventuele procedure voor termijnverlenging. Voorlopig wordt dan ook een ongunstig advies gegeven.
9. De inrichting ligt binnen een straal van 400 m van het habitatrichtlijngebied "Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout" en het vogelrichtlijngebied "Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout". Er is geen subadvies door het Agentschap voor Natuur en Bos uitgebracht. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt geacht gunstig te zijn;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO);

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de provincie Noord-Brabant (Nederland) een aanvraagdossier werd overgemaakt; dat de provincie Noord-

Brabant met hun schrijven van 11 augustus 2011 (kenmerk C2038737/2788042) meedeelt dat de aanvraag geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen;

Gelet op het horen van de heer L. Tryssesoone, milieucoördinator van LT-milieuadvies door de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 20 september 2011;

Gelet op het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) d.d. 20 september 2011 waarbij de PMVC voorstelt om de termijn te verlengen met twee maanden;

1. Horen van partijen

- De heer L. Tryssesoone, milieucoördinator van LT-milieuadvies, wordt gehoord namens de exploitant.
- De heer Tryssesoone deelt mee dat de veiligheidsstudie besteld is en dat deze eind september opgesteld zal worden.
- Een deskundige vraagt waarom de bovengrondse houder van 101.000 liter toch behouden blijft. De heer Tryssesoone antwoordt dat destijds de keuringsattesten voor de butaantank niet meer geldig waren. Om zich volledig in orde te stellen zou de exploitant een aantal investeringen moeten doen aan de tank (kleppen vervangen e.d.). De exploitant vatte toen het plan op om een nieuwe tank te installeren. Ondertussen verzegelde de AMI de vulmond van de bestaande tank van 101.000 liter. De exploitant heeft dan toch de kosten gedaan om de tank te laten herkeuren, zodat het nu niet meer opportuun is om een nieuwe tank te plaatsen. Bovendien wenst de exploitant op termijn over te schakelen op aardgas.

2. Omschrijving en rubrieken

- De omschrijving en rubriek werden correct aangevraagd en kunnen behouden blijven.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De PMVC stelt vast dat zij geen beschikking heeft over het advies van het RWO. Dit advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- De aanvraag betreft het veranderen door wijziging en uitbreiding van een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale, gelegen in industriegebied. Er werden in het verleden reeds stedenbouwkundige vergunningen verleend. Er kan bijgevolg geacht worden dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen mondelinge of schriftelijke bezwaren ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- De AMV geeft voorlopig een ongunstig advies. Gelet op de zeer grote inhoud van de bovengrondse propaangastank en de nabijheid van woongebied en van andere bedrijven is het aangewezen om het risico te kunnen beoordelen. De exploitant dient hiervoor een veiligheidsstudie te laten opmaken door een VR-deskundige, met daarin minstens een bepaling van het individueel risico (met contouren) en het groepsrisico.
 - Per mail van 24 augustus 2011 meldt het studiebureau van de exploitant dat hij een VR-studie zal laten uitvoeren, maar dat dit niet op zeer korte termijn kan, maar wel in een eventuele procedure voor termijnverlenging.
 - De PMVC gaat in op de vraag van de exploitant en stelt termijnverlenging voor.
- De inrichting ligt binnen een straal van 400 m van het habitatrichtlijngebied "Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout" en het vogelrichtlijngebied "Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout". Er is geen subadvies uitgebracht door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt geacht gunstig te zijn.

6. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.

7. Termijn
 - te bespreken na termijnverlenging
8. Voorwaarden
 - te bespreken na termijnverlenging;

Gelet op de beslissing d.d. 6 oktober 2011 van de deputatie van de provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen met 2 maanden, zoals voorgesteld door de PMVC;

Gelet op het gunstig advies d.d. 25 november 2011 van de AMV (kenmerk AMV/A/11/7795); op volgende elementen uit dit advies:

1. In termijnverlenging werd gevraagd om aan de hand van een veiligheidsstudie de risico's omtrent de butaantank in te schatten. De exploitant bezorgde een veiligheidsstudie van een erkend VR-deskundige.
2. Uit deze studie blijkt dat er geen risicocontour 10^{-5} noch een contour 10^{-6} kan worden vastgesteld. Het plaatsgebonden risico voor gebieden met bewoning is dus lager dan 10^{-6} . Dit wordt door de erkend VR-deskundige verklaard door de lage frequentie van het vullen van de tank (ca. 13 keer per jaar). Het vullen gebeurt door een tankwagen die zijn volledige inhoud van 23 ton butaan integraal lost in de tank. Volgens het bedrijf gebeurt het lossen ongeveer in een half uur wat betekent dat er een doorstroming moet zijn van bijna 1.300 liter per minuut. De VR-deskundige heeft, rekening houdend met de tijd voor het aansluiten en loskoppelen van de flexibel, op een uur gerekend voor de aanwezigheid van de tankwagen.
De meest nabijgelegen kwetsbare locatie is een basisschool gelegen op 950 m van de opslagtank. Aangezien de risicocontour 10^{-7} ongeveer op 300 m rond de tank ligt, wordt ook voldaan aan dit criterium.
Uit de berekeningen van het groepsrisico is af te leiden in de grafiek dat dit risico onder het aanvaardbare niveau ligt.
3. Er wordt dus voldaan aan de criteria voor plaatsgebonden risico en groepsrisico en er kan een gunstig advies worden gegeven, aanvullend op ons advies AMV/A/11/7416;

Gelet op het horen van de heer L. Tryssesoone, milieucoördinator van LT-milieuadvies door de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 29 november 2011;

Gelet op het gunstig advies d.d. 29 november 2011 van de PMVC; op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van partijen
 - De heer L. Tryssesoone, milieucoördinator van LT-milieuadvies, wordt gehoord namens de exploitant.
 - De voorzitter overloopt de reeds gevolgde procedure en deelt mee dat het aanvullend advies van de AMV gunstig is, mits een bijzondere voorwaarde.
 - De heer Tryssesoone kan akkoord gaan met deze bijzondere voorwaarde.
 - Op vraag van de voorzitter licht de heer Tryssesoone toe dat er in de houder zelden de maximale hoeveelheid van 48 ton butaan zal bevatten. Wanneer de tank bijna leeg is, zal er een vrachtwagen komen bijvullen. Eén vracht is maximaal 22 ton.
2. Omschrijving en rubrieken
 - idem advies d.d. 20 september 2011
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - idem advies d.d. 20 september 2011
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - idem advies d.d. 20 september 2011
5. Milieutechnische evaluatie
 - De PMVC stelde termijnverlenging voor zodat de exploitant de kans kreeg om een veiligheidsstudie te laten opmaken door een erkend VR-deskundige.

- De gevraagde gegevens werden ontvangen en de AMV bracht een aanvullend advies uit. Hierin wordt gesteld dat voldaan wordt aan de criteria voor plaatsgebonden en groepsrisico. De AMV wijzigt bijgevolg haar ongunstig advies in een gunstig advies met een bijzondere voorwaarde.
 - De PMVC volgt het gunstig advies van de AMV.
- 6. Watertoets
 - idem advies d.d. 20 september 2011
- 7. Termijn
 - De vergunning kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 21 april 2031 met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- 8. Voorwaarden
 - a. algemene voorwaarden
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
 - b. sectorale voorwaarden
 - Gassen – gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
 - Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6
 - c. bijzondere voorwaarden
 - De butaantank wordt voorzien van een vulbegrenzer met een begrenzing op 48 ton. De vulbegrenzer wordt geplaatst in een multibox die kan worden vergrendeld. De instelling en vergrendeling van de vulbegrenzer gebeurt in overleg met de afdeling Milieu-inspectie;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Turnhout, waarvoor voorschriften voor industriegebied van toepassing zijn;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten; dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat de inrichting binnen een straal van 400 m van het habitatrictlijngebied "Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout" en het vogelrichtlijngebied "Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout" ligt; dat er geen subadvies door het

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) uitgebracht is; dat het advies van het ANB wordt geacht gunstig te zijn; dat de aangevraagde activiteiten van die aard zijn dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn; dat bijgevolg het project niet mer-plichtig is;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 21 april 2031;

B E S L U I T :

ARTIKEL 0 – Mer-screening

Voor voorliggend project is geen MER vereist.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de bvba Betoncentrale Ravels (in faling), gevestigd Kanaaldijk 22 te 2380 Ravels en aan de bvba ACRS Asphalt & Recycling, gevestigd Kanaaldijk 22 te 2380 Ravels wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een asfaltcentrale, een recyclagebedrijf van bouwafval en een betoncentrale, gelegen te 2380 Ravels, Kanaaldijk 22, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-4n67, 1-A-4c66 te veranderen door wijziging en uitbreiding door vervanging van een ondergrondse houder van 90.000 liter voor butaan door een bovengrondse houder van 101.000 liter voor butaan, waarbij d.m.v. een vulbegrenzer max. 48 ton butaan zal worden opgeslagen (16.8.3).

Vlaremrubricering: 16.8.3

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.
De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Gassen – gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6

§3. Bijzondere:

- De butaantank wordt voorzien van een vulbegrenzer met een begrenzing op 48 ton. De vulbegrenzer wordt geplaatst in een multibox die kan worden vergrendeld. De instelling en vergrendeling van de vulbegrenzer gebeurt in overleg met de afdeling Milieu-inspectie.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 21 april 2031, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 21 april 2011.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 15 december 2011.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heer M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heren K. Helsen, P. Bellens, R. Röttger en B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Bart De Nijn

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

M. Wellens