

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. AQUAFIN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te IEPER.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het MB. d.d. 14/12/1992 waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een RWZI 27.500 I.E. voor een termijn tot 01/10/2012;

Gelet op het besluit d.d. 21/11/1996 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een RWZI voor een termijn tot 01/10/2012;

Gelet op het MB. d.d. 28/06/1999 waarbij de vraag tot het wijzigen van de bijzondere voorwaarde inzake monsternamen zonder voorwerp wordt verklaard;

Gelet op het besluit d.d. 28/11/2002 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een RWZI voor een termijn tot 01/10/2012;

Gelet op het besluit d.d. 17/11/2005 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een RWZI voor een termijn tot 01/10/2012;

Gelet op het besluit d.d. 31/08/2006 van de deputatie voor het wijzigen van de lozingsnormen voor een termijn tot 31/08/2011;

Gelet op het besluit d.d. 18/10/2007 van de deputatie voor de inwilliging van de gevraagde berekeningswijze van de verwijderingspercentages voor stikstof voor een termijn tot 31/08/2011;

Gelet op het besluit d.d. 17/04/2008 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de uitbreidingen met 4 airco's 6,79 kW en opslag corrosieve of irriterende stoffen 1100 kg voor een termijn tot 01/10/2012;

Gelet op het besluit d.d. 25/11/2010 van de deputatie waarbij de effluentnormen gewijzigd worden en waarbij de afwijking bekomen wordt mbt de afsluiting;

Gelet op het besluit d.d. 02/12/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een waterzuiveringsinstallatie voor een termijn tot 01/10/2012;

Gelet op de milieuvergunningaanvraag op 30/09/2011, ingediend door N.V. AQUAFIN, gevestigd te Dijkstraat 8 2630 Aartselaar, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Diksmuidseweg 170 te Ieper,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 5 AFD/DEEL BOEZINGE/	A	0895/B
IEPER 5 AFD/DEEL BOEZINGE/	A	0897/C

met als voorwerp : een rioolwaterzuiveringsinstallatie verder te exploiteren en te veranderen nl

de hernieuwing van:

- RWZI met een capaciteit van 36.600 IE (op basis van 60 g BZV/IE) met lozing in de Ieperlee
- opslag en fysisch-chemische behandeling van:
 - niet-gevaarlijke slibs (extern slib, slib/zand van pompstations, collectoren, ..) 400 ton/dag
 - andere niet gevaarlijke afvalstoffen (extern aangevoerd roostergoed en zand 20 ton/dag
- opslag en biologische behandeling van septisch materiaal, extern aangevoerde andere biologische afbreekbare afvalstoffen, topwater,..) 280 ton/dag
- 2 transfo's elk 400 kVA
- 1 luchtcompressor 7,5 kW
- 5 airco's 6,79 kW
- een bovengrondse opslagtank 28.000 l (42.000 kg) en 5 multiboxen elk 1.000 l (5 x 1.500 kg), totale opslag 49.500 kg diverse chemicaliën (ijzerchloride, ijzerchloridesulfaat, aluminiumchloride, natriumaluminaat, PE, PAX, aquatreat, ...)
- een ondergrondse opslagtank mazout 10.500 l
- opslag smeerolie 1.700 l en afvalolie 800 l
- opslag 2.000 kg diverse gevaarlijke stoffen in recipiënten kleiner dan 25 kg/l
- een labo
- werkplaats met diverse metaalbewerkingmachines 15,62 kW

de uitbreiding met:

- airco's 1,38 kW
- opslag smeerolie 300 l en afvalolie 200 l

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.3.2.a	Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van niet-gevaarlijke slibs (Totale eenheden: 400 Ton per dag)	1	A M O R	1	A		J	

2.3.2.e	Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 20 Ton per dag)	1	A O R	1	A		N	
2.3.3.a	Opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van: niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 280 Ton per dag)	1	A O R	1	A		N	
2.3.9.b.D8	Installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag: Biologische behandeling op een niet elders in de bijlage II A aangegeven wijze (Totale eenheden: 280 Ton per dag)	1	A G N O R	0	B	E	J,R	X
2.3.9.c.D9	Installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag: Fysisch-chemische behandeling op een niet elders in de bijlage II A aangegeven wijze (Totale eenheden: 420 Ton per dag)	1	A G N O R	0	B	E	J,R	X
3.6.4.3	Afvalwater en koelwater: voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit: van meer dan 500 tot 100.000 inwoners equivalenten (Totale eenheden: 36600 inwoner equivalenten)	1	A M R	0	A	P	J	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 15,67 kilo watt)	3		0	N		N	
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: 49500 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 10500 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	

17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 2000 kilogram)	3		0	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
29.5.2.1.b	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 15,62 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.3.2.a	slib	400 Ton per dag
2.3.2.e	roostergoed en zand	20 Ton per dag
2.3.3.a	septische materialen	280 Ton per dag
2.3.9.b.D8	septische materialen	280 Ton per dag
2.3.9.c.D9	verwijdering van afvalstoffen	420 Ton per dag
3.6.4.3	RWZI	36600 inwoner equivalenten
12.2.1	transformatoren	400 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	400 kilo Volt-Ampere
16.3.1.1	airco's en compressoren	15,67 kilo watt
17.3.3.2.b	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	49500 kilogram
17.3.6.1.b	stookolie	10500 liter
17.3.7.1	afvalolie	1000 liter
17.3.7.1	smeerolie	2000 liter
17.4	gevaarlijke stoffen	2000 kilogram
24.4	laboratoria	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1.b	werkplaatsen	15,62 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie met :

- RWZI met een capaciteit van 36.600 IE (op basis van 60 g BZV/IE) met lozing in de Ieperlee en bestaande uit:
 - een inluentgemaal met 4 vijzels (105,1 kW)
 - een ontvangsteenheid septisch materiaal 96 m³
 - een mechanisch zuivering met:
 - een roostergebouw met fijnrooster en roostergoedpers
 - een beluchte zandvanger 205 m³
 - 2 calamiteitentanks 2 x 840 m³
 - een tussengemaal met 5 pompgroepen 95,6 kW
 - een biologische zuivering met:
 - een anaëroob bekken 1.223 m³
 - 2 beluchtingsbekkens 2 x 5.550 m³ met 4 puntbeluchters elk 55 kW en 8 voortstuwers elk 5,2 kW
 - 2 nabezinkbekkens resp. 2.339,5 m³ en 2.594,5 m³
 - 4 recirculatievijzels slib elk 7,5 kW
 - een slibverwerking met:
 - een indikker 434,14 m³
 - 2 slibbuffertanks elk 520 m³
 - 2 polyelektrolietaanmaakunits elk 2 m³
 - 2 doseerinrichtingen FeCl₃
 - de ontwatering en solidificatie van zuiveringsslib, met aanwending van polyelectrolyet, door 1 slibcentrifuge 70 kW, 5 slibcontainers elk 12 m³
 - een biofilter met luchtwasser
- opslag en fysisch-chemische behandeling van:
 - niet-gevaarlijke slibs (extern slib, slib/zand van pompstations, collectoren, ..) 400 ton/dag
 - andere niet gevaarlijke afvalstoffen (extern aangevoerd roostergoed en zand 20 ton/dag)
- opslag en biologische behandeling van septisch materiaal, extern aangevoerde andere biologische afbreekbare afvalstoffen, topwater,..) 280 ton/dag
- 2 transfo's elk 400 kVA
- 1 luchtcompressor 7,5 kW
- 5 airco's 8,17 kW
- een bovengrondse opslagtank 28.000 l (42.000 kg) en 5 multiboxen elk 1.000 l (5 x 1.500 kg), totale opslag 49.500 kg diverse chemicaliën (ijzerchloride, ijzerchloridesulfaat, aluminiumchloride, natriumaluminaat, PE, PAX, aquatreat, ...)
- een ondergrondse opslagtank mazout 10.500 l
- opslag smeerolie 2.000 l en afvalolie 1.000 l
- opslag 2.000 kg diverse gevaarlijke stoffen in recipiënten kleiner dan 25 kg/l
- een labo
- werkplaats met diverse metaalbewerkingmachines 15,62 kW

Gelet op het feit dat op datum van 14/10/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.25/11/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 10/01/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/12/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/12/2011 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het advies dd. 27/10/2011 van de afdeling bevoegd voor natuurlijke Rijkdommen;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/12/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/11/2011 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/12/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en deels in een agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :
De gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "RWZI Ieper" d.d. 05/01/2006, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor waterzuivering.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ieper is een ontvoogde gemeente.

Het betreft een RWZI met een capaciteit van 36.600 IE voor de zuivering van de rioolafvalwaters. De installatie is een laag belast actief slibstelsysteem met biologische stikstofverwijdering en chemische fosforverwijdering.

De achtereenvolgende processtappen kunnen als volgt worden samengevat:

- influentgemaal met 4 vijzels
- een ontvangstenheid voor septisch materiaal
- mechanische zuivering: fijnrooster, zandvanger
- een biologische zuivering: anaërobe tank (voor biologische fosforverwijdering), 2 beluchtingsbekkens met interne slibrecirculatie en stikstof- en fosforverwijdering
- lozing van het effluent in de Ieperlee
- een slibverwerking: gravitaire indikker, slibbuffertank, een slibverwerking (centrifuge en een aantal slibpompen)
- biofilter

overeenstemming met vlarem 1

Vermits de inrichting installaties omvat voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van biologische of de fysico-chemische behandeling (rubriek 2.3.9.b) en c) – verwijdering van extern slib, septisch materiaal, topwaters, ...) is de inrichting een GPBV-bedrijf.

Het bedrijf dient getoetst te worden aan de EG-richtlijn 96/61/EG van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging.

De gevraagde informatie, overeenkomstig artikel 5 §7 van het Vlare I is bij het dossier gevoegd.

De toepasselijke BREF is "Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries".

Samenvatting wat betreft de verschillende milieucompartimenten:

geluid: de vlaremvoorwaarden zijn voldoende om de geluidshinder tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau te beperken.

geur: het betreft een laagbelast systeem; alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om de geurhinder tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau te beperken
de lucht afkomstig van de slibverwerking wordt behandeld in een gaswasser en biofilter.

lucht: de luchtemissies zijn verwaarloosbaar

lozing: de lozing van zware metalen voldoet aan de emissieniveau's van de Bref.
De opgelegde lozingsnormen in het Vlare I voor BZV (25 mg/l) en CZV (125 mg/l) zijn minder streng dan de emissieniveau's in de Bref (resp. 2-20 mg/l en 20-120 mg/l). De Bref emissie-niveau's worden echter ruimschoots gehaald.

bodem: alle bekkens zijn uitgevoerd in een waterdichte beton; de opslagtanks zijn ingekuipt overeenkomstig de vlaremvoorwaarden; deze zijn voldoende streng om bodemverontreinigingen te beperken.

geluid

De nabijgelegen woningen zijn gelegen in het agrarisch gebied op minder dan 500 m van een industriegebied. De milieukwaliteitsnormen zijn derhalve overdag 50 dB(A), 's avonds 45 dB(A) en 's nachts 45 dB(A).

De meeste installaties hebben geen snelbewegende onderdelen; het geluidsniveau ervan is zeer beperkt (fijnrooster, zandklasseerder, transportschroeven, rakelbruggen, ...). Andere motoren staan onder een overkapping (recirculatievijzels, surpressoren, blowers) of zijn ondergedompeld (influentpompen, voortstuwars beluchting, ..)

Het geluid ervan is niet hoorbaar buiten het bedrijfsterrein.

Bovendien werden in het verleden nog nooit klachten geformuleerd voor abnormale geluidshinder zodat, mits dezelfde bedrijfsvoering, ook in de toekomst geen klachten voor abnormale geluidshinder te verwachten zijn.

Er kan derhalve worden gesteld dat de geluidshinder beperkt is tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau en kan voldoen aan de geluidsvoorwaarden van het Vlare II.

effluent

De installatie dient het afvalwater te verwerken van 36.600 IE. De RWZI dient het afvalwater te verwerken van een agglomeratie in de agglomeratieklasse 10.000 tot 100.000 IE. Bijlage 5.3.1.a van Vlare II is van toepassing.

Het extern aangevoerde slib wordt fysico-chemisch behandeld samen met het eigen slib. Het extern aangevoerde septisch materiaal ondergaat eerste een voorzuivering (fijnrooster) en wordt via het influentgemaal samen met het andere rioolafvalwater naar de biologie afgevoerd.

Het effluent wordt normaal geloosd in de Ieperlee, een waterloop met als bestemming drinkwaterkwaliteit (IJzerbekken).

Het effluent dient te voldoen aan de lozingsvoorwaarden van bijlage 5.3.1.a) van het Vlare II. Voor het jaar 2010 gaf dat volgende resultaten:

parameter	influentconcentratie in mg/l	lozingsnormen in mg/l		effluent	
		concentratie	vermindering- percentage	concentratie	vermindering- percentage
BZV	80,7	25	90	1,8	97,79
CZV	257,3	125	75	32,3	87,45
ZS	147	35	90	6,4	95,67
N _{tot}	29,58	15	80	5,62	80,99
P _{tot}	4,66	2	80	0,65	85,98

Uit de analyseresultaten blijkt dat ruimschoots kan worden voldaan aan de opgelegde lozingsconcentraties van het Vlare II.

Ook voor BZV, CZV en ZS wordt ruimschoots voldaan aan de opgelegde reductiepercentages. Voor de verwijderingspercentages voor N_{tot} en P_{tot} wordt een afwijking gevraagd.

- verwijderingspercentage N_{tot}: 77% (i.p.v. 80%)
- verwijderingspercentage P_{tot}: 80% of concentratie 1 mg/l (i.p.v 80% en concentratie 2 mg/l)

Emissiegrenswaarden kunnen niet rechtstreeks versoepeld worden (Vlare II, art. 1.2.2.1.§3). Artikel 5.3.1.3.§4 van Vlare II stelt dat van de voorgeschreven minimum vermindering ten opzichte van de influentbelasting (in %) opgenomen in de bijlagen 5.3.1. a, b en c slechts kan worden afgeweken mits uitdrukkelijke toelating in de milieuvergunning.

Omwillen van de zuiveringstechnologie die bij de gehanteerde dimensionering niet toelaat 80% verwijderingspercentage steeds en in alle gevallen te halen voor de parameter totaal N wordt dus een aanpassing gevraagd tot een percentage van 77%.

Deze aanpassing werd reeds verleend met het besluit 25.11.2010 voor een termijn tot 01.10.2012, zijnde de einddatum van de lopende vergunning.

De motivatie zoals weergegeven in het oorspronkelijk dossier werd opnieuw toegevoegd en hierin werden de oorzaken aangegeven waarom een afwijkend verwijderingspercentage/concentratie is aangevraagd:

- aard van het zuiveringssysteem
- graad van verdunning in het stelsel

Het herstelprogramma werd bij de aanvraag gevoegd. Hierin wordt een overzicht gegeven van de in het stelsel aanwezig knelpunten, waarbij er aan elk knelpunt o.a. een prioriteit en een actor wordt toegekend. Voor sommige knelpunten werd reeds een projectvoorstel ingediend of zijn reeds opgedragen aan een GIO/OP waarin de oplossing voor deze knelpunten is voorzien. Hieruit kan besloten worden dat Asuafin actief aan de realisatie van het vorige herstelprogramma heeft meegewerkt en dit ook in de toekomst zal doen.

Alle oorzaken voor het niet behalen van de Vlarems verwijderingspercentages worden voldoende geduid.

De exploitant wenst de versoepeling te verlengen tot een totale termijn van 5 jaar, zijnde tot 31.12.2015.

De verleende aanpassing werd gebaseerd op de meetgegevens van 2007 tot 2009. Thans zijn echter ook de gegevens van 2010 beschikbaar.

Uit de gegevens blijkt dat voor de parameter N het vooropgestelde Vlarems verwijderingspercentage nog niet kan worden gehaald en er aldus nog steeds een noodzaak blijkt tot versoepeling.

Daarnaast wordt voor de parameter P_{tot} gevraagd om de norm van 2 mg/l te wijzigen in 1 mg/l of een verwijdering van 80%. Voor RWZI's waar de jaargemiddelde influentconcentratie lager ligt dan 5 mg/l fosfor is het procesmatig en economisch onverantwoord om chemicaliën te doseren tot al te lage concentraties. Dit is een algemene afspraak dat werd gemaakt op een overleg Aquafin-VMM-Vlaams Gewest. Voor de RWZI van Ieper bedroeg de jaargemiddelde influentconcentratie voor P_{tot} tijdens de afgelopen 3 jaar resp. 5,5 mg/l, 5,75 mg/l en 4,66 mg/l.

Het voorgestelde verminderingspercentage en de aangepaste norm voor totaal P zijn aanvaardbaar.

bodem en grondwater

De diverse betonbekkens zijn waterdicht uitgevoerd.

De los- en laadzones voor o.a. slib en chemicaliën zijn uitgerust met een gesloten verharding waarbij het potentieel verontreinigd hemelwater tengevolge van lekken afgevoerd wordt naar de terreinriolering die naar het influentgemaal leidt.

De opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt conform Vlarems II. Het betreft een 2° klasse inrichting

De opslagtank voor de schadelijke, irriterende of corrosieve stoffen van 28.000 l is dubbelwandig.

De 5 IBC's staan opgesteld op een betonverharding met afwatering naar het influentgemaal.

Er wordt geen abnormale hinder verwacht naar bodem en grondwater.

luchtemissies - geur

Een RWZI heeft een typische geur die hinderlijk kan zijn voor de omgeving.

Het slib uit de slibbuffertanks wordt ontwaterd door middel van een centrifuge na dosering van een poly-electrolyet. De installatie bevindt zich binnen een lokaal. De lucht uit dit lokaal en de installatie zelf wordt afgezogen en behandeld in een luchtwasser (water) en biofilter.

Het ontwaterde slib wordt opgeslagen in containers die zich in de open lucht bevinden. In de onmiddellijke omgeving hiervan is een geur merkbaar die, althans bij het bezoek ter plaatse, buiten de inrichting echter niet meer waarneembaar was.

De afstand van de slibbehandeling tot de meest nabijgelegen woningen (aan overzijde van de straat) bedraagt minstens 100 m. Gelet op de ligging in een agrarische omgeving, de uitvoeringswijze en de gunstige ligging t.o.v. de overheersende windrichting, kan worden gesteld dat de geurhinder tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau beperkt is.

afwijkingen

artikel 5.2.1.5.§2

"De inrichting dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning wordt de inrichting omheind met een stevige en voldoende ongeveer twee meter hoge afsluiting. ...".

De inrichting paalt langs de achterzijde aan de Ieperlee.

Het ruimen van de beek blijkt praktisch onmogelijk wanneer langs de perceelsgrens een afsluiting is geplaatst (de aanwezige afsluiting werd verwijderd bij de ruiming).

Vermits de site langs de achterzijde ontoegankelijk is voor onbevoegden gelet op de ligging langs de waterloop kan tegemoetgekomen worden aan de vraag van de exploitant om de afsluiting niet meer te plaatsen.

Mer-screening:

Met een capaciteit van 36.600 IE valt de RWZI onder de drempelwaarde van categorie 11c): Rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van 50.000 tot 150.000 inwonersequivalenten.

Gelet op het feit dat:

- de RWZI bestaat uit een laagbelast actiefslib systeem met stikstof- en fosforverwijdering
- niet in de nabijheid van dichte bebouwing of in bijzonder beschermd gebied is gelegen
- de RWZI uitgevoerd is met waterdichte betonbekkens
- de RWZI visueel afgeschermd is van de omgeving door een groenscherm
- het effluent ruimschoots voldoet aan de geldende lozingsnormen
- het geluidsimpact en geurhinder maximaal wordt beperkt

kan worden gesteld dat geen aanzienlijke milieu-effecten te verwachten zijn en bijgevolg geen Mer dient te worden opgemaakt.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Ieperlee. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de aanvrager gevraagd heeft om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie , maar niet aanwezig was;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. AQUAFIN, gevestigd te Dijkstraat 8 2630 Aartselaar wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Diksmuidseweg 170 te Ieper,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 5 AFD/DEEL BOEZINGE/	A	0895/B
IEPER 5 AFD/DEEL BOEZINGE/	A	0897/C

met als voorwerp : een rioolwaterzuiveringsinstallatie verder te exploiteren en te veranderen nl

de hernieuwing van:

- RWZI met een capaciteit van 36.600 IE (op basis van 60 g BZV/IE) met lozing in de Ieperlee
- opslag en fysisch-chemische behandeling van:
 - niet-gevaarlijke slibs (extern slib, slib/zand van pompstations, collectoren, ..) 400 ton/dag
 - andere niet gevaarlijke afvalstoffen (extern aangevoerd roostergoed en zand 20 ton/dag
- opslag en biologische behandeling van septisch materiaal, extern aangevoerde andere biologische afbreekbare afvalstoffen, topwater,..) 280 ton/dag
- 2 transfo's elk 400 kVA
- 1 luchtcompressor 7,5 kW
- 5 airco's 6,79 kW

- een bovengrondse opslagtank 28.000 l (42.000 kg) en 5 multiboxen elk 1.000 l (5 x 1.500 kg), totale opslag 49.500 kg diverse chemicaliën (ijzerchloride, ijzerchloridesulfaat, aluminiumchloride, natriumaluminaat, PE, PAX, aquatreat, ...)
 - een ondergrondse opslagtank mazout 10.500 l
 - opslag smeerolie 1.700 l en afvalolie 800 l
 - opslag 2.000 kg diverse gevaarlijke stoffen in recipiënten kleiner dan 25 kg/l
 - een labo
 - werkplaats met diverse metaalbewerkingmachines 15,62 kW
- de uitbreiding met:
- airco's 1,38 kW
 - opslag smeerolie 300 l en afvalolie 200 l

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.3.2.a	Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van niet-gevaarlijke slibs (Totale eenheden: 400 Ton per dag)	1	A M O R	1	A		J	
2.3.2.e	Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 20 Ton per dag)	1	A O R	1	A		N	
2.3.3.a	Opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van: niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 280 Ton per dag)	1	A O R	1	A		N	
2.3.9.b.D8	Installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag: Biologische behandeling op een niet elders in de bijlage II A aangegeven wijze (Totale eenheden: 280 Ton per dag)	1	A G N O R	0	B	E	J,R	X

2.3.9.c.D9	Installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag: Fysisch-chemische behandeling op een niet elders in de bijlage II A aangegeven wijze (Totale eenheden: 420 Ton per dag)	1	A G N O R	0	B	E	J,R	X
3.6.4.3	Afvalwater en koelwater: voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit: van meer dan 500 tot 100.000 inwoners equivalenten (Totale eenheden: 36600 inwoner equivalenten)	1	A M R	0	A	P	J	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 15,67 kilo watt)	3		0	N		N	

17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: 49500 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 10500 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkoopsunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 2000 kilogram)	3		0	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

29.5.2.1.b	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 15,62 kilo watt)	3		0	N		N	
------------	---	---	--	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.3.2.a	slib	400 Ton per dag
2.3.2.e	roostergoed en zand	20 Ton per dag
2.3.3.a	septische materialen	280 Ton per dag
2.3.9.b.D8	septische materialen	280 Ton per dag
2.3.9.c.D9	verwijdering van afvalstoffen	420 Ton per dag
3.6.4.3	RWZI	36600 inwoner equivalenten
12.2.1	transformatoren	400 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	400 kilo Volt-Ampere
16.3.1.1	airco\'s en compressoren	15,67 kilo watt
17.3.3.2.b	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	49500 kilogram
17.3.6.1.b	stookolie	10500 liter
17.3.7.1	afvalolie	1000 liter
17.3.7.1	smeerolie	2000 liter
17.4	gevaarlijke stoffen	2000 kilogram
24.4	laboratoria	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1.b	werkplaatsen	15,62 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie met :

- RWZI met een capaciteit van 36.600 IE (op basis van 60 g BZV/IE) met lozing in de Ieperlee en bestaande uit:
 - een inluentgemaal met 4 vijzels (105,1 kW)
 - een ontvangsteenheid septisch materiaal 96 m³
 - een mechanisch zuivering met:
 - een roostergebouw met fijnrooster en roostergoedpers
 - een beluchte zandvanger 205 m³
 - 2 calamiteitentanks 2 x 840 m³
 - een tussengemaal met 5 pompgroepen 95,6 kW

- een biologische zuivering met:
 - een anaëroob bekken 1.223 m³
 - 2 beluchtingsbekkens 2 x 5.550 m³ met 4 puntbeluchters elk 55 kW en 8 voortstuwers elk 5,2 kW
 - 2 nabezinkbekkens resp. 2.339,5 m³ en 2.594,5 m³
 - 4 recirculatievijzels slib elk 7,5 kW
- een slibverwerking met:
 - een indikker 434,14 m³
 - 2 slibbuffertanks elk 520 m³
 - 2 polyelektrolietaanmaakunits elk 2 m³
 - 2 doseerinrichtingen FeCl₃
 - de ontwatering en solidificatie van zuiveringsslib, met aanwending van polyelectrolyet, door 1 slibcentrifuge 70 kW, 5 slibcontainers elk 12 m³
 - een biofilter met luchtwasser
- opslag en fysisch-chemische behandeling van:
 - niet-gevaarlijke slibs (extern slib, slib/zand van pompstations, collectoren, ..) 400 ton/dag
 - andere niet gevaarlijke afvalstoffen (extern aangevoerd roostergoed en zand 20 ton/dag)
- opslag en biologische behandeling van septisch materiaal, extern aangevoerde andere biologische afbreekbare afvalstoffen, topwater,..) 280 ton/dag
- 2 transfo's elk 400 kVA
- 1 luchtcompressor 7,5 kW
- 5 airco's 8,17 kW
- een bovengrondse opslagtank 28.000 l (42.000 kg) en 5 multiboxen elk 1.000 l (5 x 1.500 kg), totale opslag 49.500 kg diverse chemicaliën (ijzerchloride, ijzerchloridesulfaat, aluminiumchloride, natriumaluminaat, PE, PAX, aquatreat, ...)
- een ondergrondse opslagtank mazout 10.500 l
- opslag smeerolie 2.000 l en afvalolie 1.000 l
- opslag 2.000 kg diverse gevaarlijke stoffen in recipiënten kleiner dan 25 kg/l
- een labo
- werkplaats met diverse metaalbewerkingmachines 15,62 kW

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 02/02/2012

en **die eindigt op** 02/02/2032

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen:
subafdeling 5.2.2.4
- V25: Rioolwaterzuiveringsinstallaties:
Afdeling 5.3.1 en bijlage 5.3.1.a
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3

- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4,
5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29

Bijzondere voorwaarden

- a) In afwijking van bijlage 5.3.1.a zijn volgende minimum reductiepercentages van toepassing voor de periode tot 31.12.2015:
- voor stikstof totaal: 77
 - voor fosfor totaal: 80% of concentratiewaarde van 1 mg/l
- b) Een omheining aan de achterzijde van de inrichting (langs de Ieperlee) is niet noodzakelijk

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 02/02/2012

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.