

Deputatie

Besluit

Zitting van 13 oktober 2022
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022074738_EA

21	2022_DEP_05487	Bijstelling van de milieuvoorwaarden door exploitant - NV AQUAFIN - Dendermonde - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 13 oktober 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

Het verzoek werd op 08 juni 2022 ingediend door de nv AQUAFIN, Kontichsesteenweg 54 te 2630 Aartselaar

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022074738.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 29 juni 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Driebek 9, 9200 Dendermonde.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200109-0045 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als :DENDERMONDE 3 AFD (ST-GILLIS), sectie A, nr. 0600/G

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De lopende (milieu)vergunning dateert van 4 juni 2009 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar.

De RWZI 'Dendermonde' werd in 1986 gebouwd voor een ontwerpcapaciteit van 81.000 i.e. (op basis van 60 g BZV/i.e./dag). De installatie werd in 2004 gerenoveerd met inbegrip van nutriëntenverwijdering voor 72.000 i.e. De RWZI behandelt het huishoudelijk en industrieel afvalwater van de stad Dendermonde en de deelgemeenten Baasrode, Buggenhout, Oudegem, Appels, Sint-Gillis, Lebbeke, Opwijk en Grembergen. Op de RWZI van Dendermonde wordt als zuiveringstechnologie de technologie van een actiefslibstelsysteem met nutriëntverwijdering (nitrificatie/denitrificatie en chemische fosforverwijdering) toegepast.

Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd via een 2 km-lange leiding in de Zevekotebeek in de polders van Vlassenbroek. Uiteindelijk komt het gezuiverde water in de Schelde terecht die als bestemming basiskwaliteit heeft.

Naast de zuivering van stedelijk afvalwater, aangevoerd via de openbare riolering en/of collectoren, beschikt de installatie over een vergunning voor de verwerking van zuiveringsslib

en drijfslagen afkomstig van andere RWZI's, evenals voor de aanvaarding en verwerking van per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen.

Met de recente (omgevings)vergunning van 1 oktober 2020 verkreeg Aquafin de vergunning voor het vervangen van de biogasinstallatie en de actualisatie van de opslag van de gevaarlijke en brandbare vloeistoffen, waaronder de koolstofbron ten behoeve van de waterzuivering.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 4 juni 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 3 juni 2029.
 - Besluit van de deputatie van 11 december 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een RWZI door wijziging en uitbreiding, voor een termijn tot en met 3 juni 2029.
 - Besluit van de deputatie van 27 augustus 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een RWZI door wijziging en herrubricering, voor een termijn tot en met 3 juni 2029.
- *Omgevingsvergunning*
 - Besluit van de deputatie van 1 oktober 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor een termijn tot en met 3 juni 2029. (OMV_2020049039).

Voorwerp van het verzoek

Het betreft een verzoek van de exploitant, overeenkomstig een artikel 100-procedure, tot bijstelling van de sectorale milieuvoorwaarden, opgelegd bij besluit van de deputatie van 4 juni 2009, houdende het verlenen van de vergunning voor de exploitatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Het betreft meer bepaald een afwijking op de bepalingen van bijlage 5.3.1.a. van VLAREM II waarin gesteld wordt dat, *tenzij anders vermeld in de vergunning vanaf 1 januari 2006 zowel de concentratiewaarde als het minimum percentage van vermindering geldt*. Volgens voormelde bepalingen zijn volgende emissiegrenswaarden/reductiepercentages van toepassing:

- BZV = 25 mg/liter en minimum verwijderingspercentage van 90%;
- CZV = 125 mg/liter en minimum verwijderingspercentage van 75%;
- Zwevende stoffen = 35 mg/l en minimum verwijderingspercentage van 70%;
- P_{totaal}: **2 mg P/I EN** minimum verwijderingspercentage van 80%;
- N_{totaal}: 15 mg N/l en minimum verwijderingspercentage van **80%**.

Door de exploitant wordt gevraagd de emissiegrenswaarden en of verwijderingspercentages als volgt aan te passen:

- P_{totaal}: **1 mg P/I OE** minimum verwijderingspercentage van 80%;
- N_{totaal}: minimum verwijderingspercentage van **77%**;
- En dit voor de kalenderjaren 2022 tot en met 2026.

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Motivering van het verzoek

Het verzoek wordt gemotiveerd op basis van de behaalde verwijderings-percentages van de RWZI Dendermonde voor de periode 2019-2021:

Jaar	BZV	CZV	ZS	N tot	P tot	Conc Ptot
2019	97%	92%	94%	85%	83%	1,0 mg/l
2020	96%	91%	90%	83%	79%	0,8 mg/l
2021	95%	90%	92%	79%	81%	0,8 mg/l

Deze jaren kunnen beschouwd worden als jaren met een stabiele procesvoering (*). Uit de resultaten blijken de normen voor BZV, CZV en ZS gehaald te worden. Voor N_{totaal} wordt in 2021 een lager verwijderingspercentage van 79% berekend en voor P_{totaal} in 2020 een lager verwijderingspercentage van 79%.

(*) Onder stabiele bedrijfsvoering wordt verstaan: geen ingrijpend renovatieproject, geen overbelasting met meer dan 10% op stikstofbasis, geen voor de nutriëntverwijdering significante veranderingen in de lozingstoestand van P-bedrijven op de installatie (afkoppelen, aansluiten, voorzuiveren, productieverhoging of –verlaging, ...)

Voor de parameters stikstof en fosfor worden voor de kalenderjaren 2022 tot en met 2026 volgende verwijderingspercentages en concentratienormen voorgesteld:

- P_{totaal}: **1 mg P/l OF** minimum verwijderingspercentage van 80%;
- N_{totaal}: minimum verwijderingspercentage van **77%.§**

Voor de parameters BZV, CZV en ZS worden geen afwijkingen aangevraagd en geldt de VLAREM-normering (bijlage 5.3.1°a).

In uitvoering van de consensus Kleine VLAREM-trein zoals goedgekeurd door het Overleg Aquafin/Vlaams Gewest van september 2005 wordt gevraagd het verwijderingspercentage voor stikstof aan te passen tot 77%, dit omwille van de zuiveringstechnologie die bij de gehanteerde dimensionering niet toelaat 80% verwijderingspercentage steeds en in alle gevallen te behalen.

Voor fosfor wordt voorgesteld de norm 2 mg/l en 80% te wijzigen in 1 mg/l OF 80%. Dit omwille van het feit dat het procesmatig en economisch onverantwoord is om chemicaliën te doseren tot al te lage concentraties. Dit is een algemene afspraak die volgt uit het overleg Aquafin-VMM-MIV voor RWZI's waar de jaargemiddelde influentconcentratie lager ligt dan 5 mg/l fosfor. Voor Dendermonde was dit het geval in 2020 (4 mg/l) & 2021 (3,9 mg/l).

Bosteels Brouwerij, aangesloten op de RWZI Dendermonde, komt in aanmerking voor een grondige analyse, maar bij verder nazicht kan het afvalwater aangeduid worden als complementair.

In 2019, 2020 en 2021 waren er een aantal incidentmeldingen ten gevolge van industriële lozingen. In 2021 werd de noodaansluiting 3 maal in gebruik genomen door Alken-Maes en 1 maal door Empro. In 2019 werd de noodaansluiting 1 maal in gebruik genomen door Desso. De impact hiervan was steeds beperkt.

Om het in VLAREM opgenomen verwijderingspercentage voor stikstof te garanderen, zijn investeringen op de RWZI noodzakelijk. Deze investeringen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het installeren van continue post-denitrificerende zandfilters met koolstofbrondosering en worden voorlopig op vraag van het Gewest niet uitgevoerd.

Daarnaast is vast te stellen dat het influent van RWZI Dendermonde licht verdund is. De gemiddelde BZV influentconcentratie ligt boven 150 mg/l in 2019, tussen 100 en 150 mg/l in 2020, tussen 50 en 100 mg/l in 2021. Het herstelprogramma dat in het kader van de remediëring van de influentverdunding werd opgemaakt is toegevoegd in bijlage. De RWZI komt volgens de beslisboom terecht in bol 5A, bijgevolg wordt de versoepeling aangevraagd voor 5 jaar.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 9 juli 2022 tot en met 8 augustus 2022.

Tijdens het openbaar onderzoek werden **geen bezwaren** ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Dendermonde

GUNSTIG op 22 augustus 2022

voor het toepassen van volgende afwijkende bepalingen van VLAREM II, bijlage 5.3.1.a voor de periode van 2022 t.e.m. 31 december 2026:

- N_{totaal} : 77% verwijderingspercentage;
- P_{totaal} : 1 mg/l OF 80% verwijderingspercentage.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 20 september 2022

mits naleving van de volgende geactualiseerde bijzondere voorwaarde:

- In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a van VLAREM II zijn vanaf verlening van de vergunning voor de parameters N_{totaal} en P_{totaal} volgende concentraties en verwijderingspercentages van toepassing en dit voor een termijn tot en met 31 december 2026:
 - N_{totaal} : verwijderingspercentage van 77%;
 - P_{totaal} : 1 mg/l OF 80% voor P_{totaal} .

Polder Vlassenbroek

ONGUNSTIG op 07 juli 2022

Gelet op:

- de gekende knelpuntenlijst voor parasitair water opgesteld door De Vlaamse Milieumaatschappij;
- het feit dat de hogere overheid en Aquafin verantwoordelijk zijn voor de oplossingen van parasitair water;
- de geplande rioleringsprojecten in het ambtsgebied van Polder Vlassenbroek;
- het fijnmazig netwerk van geklasseerde waterlopen, bermgrachten en langsgrachten in het ambtsgebied van Polder Vlassenbroek;
- het feit dat de waterloopbeheerder, Polder Vlassenbroek, bereid is om mee te denken en mee te werken aan oplossingen voor de knelpunten 'parasitair water'.

GUNSTIG op 04 augustus 2022

Het bestuur Polder Vlassenbroek beslist met betrekking tot OMV 2022074738 voor de bijstelling voorwaarden RWZI Dendermonde een GUNSTIG advies te verlenen met volgende voorwaarde:

- Analooq met het overleg van 26 juli 2022 tussen Aquafin en Polder Vlassenbroek zullen de knelpunten 'parasitair water' periodiek worden geagendeerd op een overlegmoment.

Vlaamse milieumaatschappij - advies Afvalwater en Lucht

GUNSTIG op 20 juli 2022

voor volgende afwijkende bepalingen van VLAREM II bijlage 5.3.1.a voor de periode van 2022 t.e.m. 31 december 2026:

- N_{totaal}: 77% verwijderingspercentage;
- P_{totaal}: 1 mg/l OF 80% verwijderingspercentage.

Vanaf 1 januari 2027 zijn de voorwaarden van bijlage 5.3.1.a. integraal van toepassing.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden.

Het besluit van de deputatie van 4 juni 2009 wordt aangevuld de volgende bijzondere voorwaarde:

In afwijking van bijlage 5.3.1.a) van VLAREM gelden voor een termijn t.e.m. 31 december 2026 de volgende verwijderingspercentages en norm:

- N_{totaal}: 77% verwijderingspercentage;
- P_{totaal}: 1 mg/l OF 80% verwijderingspercentage.

Vanaf 1 januari 2027 zijn de voorwaarden van bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II integraal van toepassing.

Dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen:

- het betreft de exploitatie van een RWZI;
- de lopende vergunning dateert van 4 juni 2009 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend verzoek beoogt het bedrijf een bijstelling van de sectorale verwijderingspercentages voor de parameters N_{totaal} en P_{totaal} en de sectorale norm voor P_{totaal} en dit tot eind 2026;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- de VMM is van oordeel dat de oorzaken voor het niet behalen van de VLAREM-verwijderingspercentages en norm voldoende werden geduid in de aanvraag en gaat akkoord met het voorstel van Aquafin;
- de water- en natuurtoets worden doorstaan;
- de gevraagde bijstelling wordt door Aquafin gevraagd tot eind 2026 conform de beslissingsboom (bol 5A - consensus tussen VMM en Aquafin, goedgekeurd door het Overleg Vlaamse Gewest/NV Aquafin op 27 september 2005).

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 27 september 2022.

Het besluit van de deputatie van 4 juni 2009 wordt aangevuld de volgende bijzondere voorwaarde:

In afwijking van bijlage 5.3.1.a) van VLAREM gelden voor een termijn t.e.m. 31 december 2026 de volgende verwijderingspercentages en norm:

- N_{totaal} : 77% verwijderingspercentage;
- P_{totaal} : 1 mg/l OF 80% verwijderingspercentage.

Vanaf 1 januari 2027 zijn de voorwaarden van bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II integraal van toepassing.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Gezien het voorwerp van deze aanvraag een loutere bijstelling van de lozingsvoorwaarden beoogt en er geen fysieke ingrepen gebeuren, is deze aanvraag niet onderworpen aan de MER-plicht.

Bespreking van het verzoek

Lozingssituatie

Het effluent van de RWZI Dendermonde wordt geloosd via een 2 km-lange gravitaire ondergrondse leiding naar een poldergracht (Zevakotebeek, of Tak van de beek van de kleine sluis), een onbevaarbare waterloop van 2de categorie met VHA-code 811.4073. Ca. 1 km stroomafwaarts in oostelijke richting wordt het water verzameld in een wachtbekken om nadien verpompt te worden in de Zeeschelde (bevaarbaar, VHA 812.2). De gracht heeft als kwaliteitsdoelstelling 'basiswaterkwaliteit' en is volgens de typologie ingedeeld als 'kleine beek', de Zeeschelde heeft als kwaliteitsdoelstelling 'basiswaterkwaliteit' en is volgens de typologie ingedeeld als 'zoet, mesotidaal laaglandestuarium'.

Volgens het stroomgebiedsbeheerplan zijn de waterlopen van de Vlassenbroeks Polders en de Zeeschelde ter hoogte van de RWZI Dendermonde aangeduid als *aandachtsgebied*. In de aandachtsgebieden wil Vlaanderen tegen 2027 een goede toestand bereiken.

Beschrijving RWZI Dendermonde/debiet

De RWZI Dendermonde heeft een ontwerpcapaciteit van 72.000 IE (60g BZV/IE.dag) en dient het afvalwater te verwerken van een agglomeratie – volgens de EU-richtlijn Stedelijk Afvalwater - in de agglomeratieklasse 10.000 tot 100.000 IE, namelijk het zuiveringsgebied Dendermonde met een agglomeratiegrootte van 52.300 IE.

De toepasselijke sub-bijlage van VLAREM wordt bepaald door de grootte van de agglomeratie waarin de RWZI ligt. Naast de agglomeratiegrootte dient ook de dimensionering en de toegepaste zuiveringstechnologie van de RWZI in aanmerking genomen voor de vaststelling van de toepasselijke effluentnormen.

In praktijk is dit vooral aan de orde voor RWZI's gelegen in de agglomeratieklasse < 2000 IE en die toekomstgericht worden uitgebouwd en geconcipeerd op basis van nutriëntverwijderingstechnologie.

Voor de RWZI Dendermonde ligt zowel de ontwerpcapaciteit als agglomeratiegrootte tussen 10.000 IE en 100.000 IE. Bijgevolg dient de RWZI te voldoen aan de normen volgens VLAREM II bijlage 5.3.1.a).

Parameter	Eenheid	Emissiegrenswaarde	Reductiepercentage
BZV	mg/l	25	90
CZV	mg/l	125	75
ZS	mg/l	35	90
P	mg/l	2	80
N	mg/l	15	80

Via de milieuvergunning van 19 mei 2011 (reeds vervallen) beschikte Aquafin voor de RWZI over volgende lozingsvoorwaarden, van 1 januari 2011 tot 31 december 2015:

- BZV: 25 mg/l en 90%;
- CZV: 125 mg/l en 75%;
- ZS: 35 mg/l en 90%;
- N_{totaal}: 15 mg/l en 71%;
- P_{totaal}: 1 mg/l OF 80%.

Sinds 1 januari 2016 gelden aldus de hierboven vermelden normen opgenomen in bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II.

De RWZI Dendermonde beschikt over volgende zuiveringstechnologie:

- SHARON (Anamox)/denitrificatie + BIO-P Actief slib met nutriëntverwijdering (biologisch);
- Coagulatie/flocculatie/precipitatie (chemisch);
- Rooster/bezinkingsbekken/zandvanger (fysisch).

Beoordeling

Volgens de analyseresultaten zijn de behaalde verwijderingspercentages van de RWZI Dendermonde voor de periode 2019-2021:

Jaar	BZV	CZV	ZS	N _{totaal}	P _{totaal}	Conc P _{totaal}
2019	97%	92%	94%	85%	83%	1,0 mg/l
2020	96%	91%	90%	83%	79%	0,8 mg/l
2021	95%	90%	92%	79%	81%	0,8 mg/l

Deze jaren kunnen beschouwd worden als jaren met een stabiele procesvoering. Uit de resultaten blijken de normen voor BZV, CZV en ZS gehaald te worden. Voor N_{totaal} wordt in 2021 een lager verwijderings-percentage van 79% berekend en voor P_{totaal} in 2020 een lager verwijderingspercentage van 79%.

Conform de bestaande consensus kan een aangepast verwijderingspercentage afgeleid worden voor N_{totaal}, gebaseerd op de beschikbare analyseresultaten van de voorbije 3 jaar en op basis van volgende formule:

$GMV + 0.9 * (\text{Minimum van 3 jaren} - GMV)$, waarbij GMV staat voor gegarandeerde minimale verwijderingspercentages (GMV) zijnde voor BZV 80%, CZV 60%, ZS 65% en N 60% - 75% (afh. grootte RWZI).

Op basis van de consensus vraagt Aquafin een versoepeling van het verwijderingspercentage voor N_{totaal}, namelijk:

- % N_{totaal}: 77%

De jaargemiddelde influentconcentratie aan P_{totaal} voor de jaren 2020 en 2021 lager dan 5 mg/l. Conform de bestaande consensus kan daarom volgende afwijking worden toegestaan:

- % P_{totaal}: 80% **OF** effluentconcentratie maximaal 1 mg/l

Voor de parameters ZS, BZV en CZV worden de normen steeds gehaald. De -normering volgens bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II (10.000 – 100.000 IE) is hierbij van toepassing.

Aquafin vraagt de afwijkingen voor N_{totaal} en P_{totaal} aan voor een periode vanaf 2022 t.e.m. 2026.

De VMM gaat hiermee akkoord.

In het aanvraagdossier worden volgende oorzaken weergegeven waarom een afwijkend verwijderingspercentage noodzakelijk is:

- inherent aan zuiveringssysteem;
- graad van verdunning in het stelsel.

De bewijsvoering door Aquafin is als volgt:

Stikstof totaal: In uitvoering van de consensus Kleine VLAREM-trein zoals goedgekeurd door het Overleg Aquafin/Vlaams Gewest van september 2005 wordt gevraagd het verwijderingspercentage voor stikstof via de hierboven beschreven methodiek aan te passen tot 77%, dit omwille van de zuiveringstechnologie die bij de gehanteerde dimensionering niet toelaat 80% verwijderingspercentage steeds en in alle gevallen te behalen.

Om het in VLAREM opgenomen verwijderingspercentage voor stikstof te garanderen zijn investeringen op de RWZI noodzakelijk. Deze investeringen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het installeren van continue postdenitrificerende zandfilters met koolstofbrondosering en worden voorlopig op vraag van het Gewest niet uitgevoerd.

Fosfor totaal: Voor fosfor wordt voorgesteld de norm 2 mg/l en 80% te wijzigen in 1 mg/l of 80%. Dit omwille van het feit dat het procesmatig en economisch onverantwoord is om chemicaliën te doseren tot al te lage concentraties. Dit is een algemene afspraak die volgt uit het overleg Aquafin-VMM-MIV voor RWZI's waar de jaargemiddelde influentconcentratie lager ligt dan 5 mg/l fosfor. Voor Dendermonde is dit het geval in 2020 (4,0 mg/l) en 2021 (3,9 mg/l).

Industrie: De evaluatie gebeurt op basis van het Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare RWZI (goedkeuring Vlaamse regering 21 februari 2014). Enkel de bedrijven die op basis van het besluit en op basis van de beschikbare analyses tijdens de afgelopen drie jaren (2018 – 2020) in aanmerking komen voor een grondige analyse worden vermeld.

Bosteels Brouwerij aangesloten op RWZI Dendermonde komt in aanmerking voor een grondige analyse maar bij verder nazicht kan het afvalwater aangeduid worden als complementair.

RWZI Dendermonde – Bosteels						
	Q	BZV	CZV	ZS	N_{totaal}	P_{totaal}
	m ³ /d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d
	dagdebiet	dagvracht	dagvracht	dagvracht	dagvracht	dagvracht
2018	181,16	462,39	674,54	42,30	6,02	1,58
2019	246,00	594,80	839,54	57,64	9,36	2,18
2022	253,67	369,32	559,91	43,12	6,04	1,67

Incidenten: Tijdens 2019, 2020 en 2021 waren er een aantal incidentmeldingen ten gevolge van industriële lozingen.

In 2021 werd de nood aansluiting 3 maal in gebruik genomen door Alken-Maes en 1 maal door Empro.

In 2019 werd de noodaansluiting 1 maal in gebruik genomen door Desso. De impact hiervan was steeds beperkt.

*Daarnaast is vast te stellen dat het influent van RWZI Dendermonde licht verdund is. De gemiddelde BZV influentconcentratie ligt boven 150 mg/l in 2019, tussen 100 en 150 mg/l in 2020, tussen 50 en 100 mg/l in 2021. De aanvraag bevat een **motivatie**nota waarin onderzocht wordt wat de oorzaak van de verdunning is en wat het plan van aanpak voor opmaak herstelprogramma wordt voor de komende jaren. Deze motivatie*nota werd in overleg met Aquafin en VMM goedgekeurd op 20 april 2022. Hierin wordt geconcludeerd:

“Algemeen kan gesteld worden dat er sinds 2019 een wijziging is in seizoenale variaties m.b.t. het parasitair water. We merken op dat er een sterke schommeling bestaat in parasitair debiet tussen de zomer- en de wintersituatie. Dit bevestigt het hoge GWIP in zuiveringsgebied Dendermonde. De seizoenale verschillen zijn in de periode 2020-2021 toegenomen. 2021 was een uitzonderlijk nat jaar (1.038,8 mm) ivm voorgaande jaren 2017 - 749,1mm, 2018 - 650,2mm, 2019 - 798,6mm, 2020 - 731,9mm. Bijkomend kan er ook gekeken worden naar de uitgevoerde projecten in 2019. In 2019 werden 3 projecten opgeleverd: 22815 ‘Lebbeke: aansluiting Bellestraat’, OPW3005 ‘Opwijk: Borchtsite’, 22194A ‘Dendermonde: PS+PL Hamsesteenweg’. We stellen voor om deze grondig te herbekijken en eventuele knelpunten op te sporen in het kader van verdunning. De op te starten hydronautstudie kan hierbij helpen en kan optimalisaties in het stelsel naar voor brengen. Vooral de zuidelijke tak is duidelijk verdunder dan het noordelijk deel (zie RTC sturing).

Op basis van deze evaluatie komt de RWZI volgens de beslisboom terecht in bol 5A, bijgevolg wordt de versoepeling aangevraagd voor 5 jaar.

De VMM is van oordeel dat de oorzaken voor het niet behalen van de VLAREM-verwijderingspercentages voldoende werden geduid in de aanvraag. De VMM gaat hier aldus mee akkoord.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Ligging

De RWZI Dendermonde ligt ten zuiden van:

- het Habitatrichtlijngebied BE2300006 ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ (op minstens 1,5 km); het SBZ-H BE2300006 omvat een oppervlakte van 8957,00 hectare en is opgedeeld in verschillende deelgebieden; de RWZI ligt het dichtst bij de deelgebieden BE2300006-11, 12 en 13 ‘Vlassenbroekse polder of Baasrode Broek’ en het lozingspunt bevindt zich binnen deelgebied 13;
- het Vogelrichtlijngebied BE2301235 ‘Durme en de middenloop van de Schelde’ (op minstens 1,8 km);
- het VEN-gebied 321 ‘De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding’ (op minstens 1,3 km).

Het projectgebied is gelegen binnen het aandachtsgebied VL08_41 Zeeschelde I. De impact van deze versoepelingsaanvraag op het habitatrichtlijngebied en het VEN-gebied dient via een voortoets ingeschat te worden (bij het dossier werd de “Voortoets/passende beoordeling en vennota” gevoegd).

Het natuurgebied Vlassenbroekse polder of Baasrode Broek omvat o.m. zoetwaterschorren,

kreken en sloten, natte hooilanden en weilanden beplant met populieren. In het kader van het Sigmaplan wordt het natuurgebied heringericht, deels als overstromingsgebied.

Impact op SBZ/VEN-gebieden

De mogelijke impact van deze versoepelingsaanvraag situeert zich enkel op het vlak van de effluentlozing.

Voor de Natura 2000-gebieden SBZ-H BE2300006 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent' en SBZ-V BE2301235 'Durme en de middenloop van de Schelde' werd een Managementplan Natura 2000 1.0 opgesteld (MP). Volgens dit MP bevindt het projectgebied zich het dichtst bij het deelgebied (DG) BE2300006-13 'de Vlassenbroekse Polder'. Het is ook binnen dit gebied dat de poldergracht loopt waarin het effluent geloosd wordt. De oppervlakte-doelstellingen voor dit deelgebied zijn:

- **1130 – 126 ha (estuaria) – van belang voor deze versoepelingsaanvraag;**
- 6430 – 9 ha;
- 91E0 – 90 ha.

De zone waar men estuaria wenst te behouden/ontwikkelen (Krabbendijkschoor) bevindt zich stroomopwaarts de effluentlozing langsheen de Zeeschelde. Dit biotooptype zal dus niet beïnvloed worden door de effluentlozing.

Stroomafwaarts het punt waar de poldergracht in de Zeeschelde terechtkomt bevinden zich de deelgebieden 16, 17 en 18 (Galgeschor, Grote schorren, Grote en Kleine Wal, Sint-Amandsschoor, Het Eiland). De oppervlakte-doelstellingen hiervoor zijn:

- 1130 – 120 ha in DG 16 en 20 ha in DG 18;
- 6430 – 1 ha in DG 16;
- 6510 – 6 ha in DG 17;
- 91E0 – 38 ha in DG16.

Gezien de grote afstand en de verdunning die optreedt wanneer het effluent verpompt wordt naar de Zeeschelde, wordt de impact van de effluentlozing op de doelstellingen van deze deelgebieden als niet significant ingeschat.

Voor deze versoepelingsaanvraag is enkel de prioritaire inspanning PI1 van dit deelgebied belangrijk nl. verbetering van de waterkwaliteit.

Aquafin evalueert de huidige impact (voor 2020 = laatste jaar waarvoor VMM-gegevens beschikbaar zijn) van de effluentlozing op de poldergracht met de VMM-gegevens van stroomopwaarts en stroomafwaarts, en stelt vast dat de lozing een licht negatief effect heeft op de waterkwaliteit van de poldergracht, behalve voor ammonium-stikstof, N_{totaal} en P_{totaal} . De BZV van het effluent is evenwel niet veel hoger dan dat van de ontvangende waterloop, waardoor het effect op de zuurstofhuishouding gering is.

Vergelijking van de waterkwaliteit van de poldergracht stroomop- en afwaarts RWZI Dendermonde (resp. meetpunt 499180 en 499160) en het effluent van de RWZI (rekenkundig gemiddelde concentraties (in mg/l) van 2020)).

	BZV	CZV	ZS	NH ₄ -N	NO ₃ -N	NO ₂ -N	N _{totaal}	Ortho PO ₄	P _{totaal}
Poldergracht opwaarts	4,12	36,8	19,14	5,16	0,69	0,17	7,22	0,31	0,82
Effluent RWZI	4,6	30,4	14,6	0,53	4,69	0,08	36,25	0,43	0,83
Poldergracht afwaarts	5,28	48	29,2	0,80	3,12	0,36	6,54	0,33	0,67

Wanneer de gemiddelde concentraties met elkaar vergeleken worden, blijkt aldus dat voor de meeste parameters een negatief effect waargenomen kan worden van de lozing van het

effluent van de RWZI op de Poldergracht, met uitzondering van ammonium-N, N_{totaal} en P_{totaal} . De VMM acht het echter moeilijk om conclusies te trekken op basis van gemiddelde waarden, aangezien de dagen van staalname op de Poldergracht verschillen met de dagen van staalname van het effluent, en er toch wel schommelingen in geloosde concentraties zijn.

Wanneer de gemiddelde immissie- en emissiewaarden vergeleken worden met de normen oppervlaktewater (milieukwaliteitsnormen of MKN-kleine beek), blijken de MKN voor BZV, ZS en $\text{NO}_3\text{-N}$ zowel inzake effluent als voor de beek (voor- en na lozing RWZI) gehaald te worden. Voor CZV wordt zowel stroomopwaarts, stroomafwaarts als in het effluent de MKN van 30 mg/l overschreden, maar het effluent bedraagt een lagere concentratie dan stroomopwaarts. Voor N_{totaal} en P_{totaal} wordt zowel stroomopwaarts, stroomafwaarts als in het effluent de MKN overschreden (MKN N_{totaal} 4 mg/l en P_{totaal} 0,14 mg/l, maar de concentratie stroomafwaarts is lager dan stroomopwaarts. Voor ortho PO_4 wordt zowel stroomopwaarts, stroomafwaarts als in het effluent de MKN van 0,10 mg/l overschreden. Voor $\text{NH}_4\text{-N}$ en $\text{NO}_2\text{-N}$ zijn er geen MKN.

In het dossier verwijst Aquafin verder naar de goede resultaten van de RWZI:

Aquafin vraagt een versoepeling voor stikstof, het betreft enkel het verwijderingspercentage, niet de concentratienormering. Voor fosfor wordt zelfs een lagere concentratienorm aangevraagd indien het moeilijk wordt op het verwijderingspercentage van 80% te halen. De emissieconcentraties van VLAREM blijven dus gegarandeerd, waardoor de versoepelingen geen impact hebben op de geloosde effluentconcentraties in de poldergracht. De effluentkwaliteit blijft in de toekomst nagenoeg gelijk. Het aangevraagde versoepelde verwijderingspercentage van N_{totaal} bedraagt 77% en benadert dus sterk de 80% volgens VlareM, daar waar de voorgaande versoepeling (2011 – 2015) nog 71% bedroeg. Hierdoor kunnen we besluiten dat er met voorliggende versoepelingsaanvraag t.o.v. de huidige toestand geen significant negatieve impact te verwachten is op het nabijgelegen VEN- en SBZ-gebied.

De VMM treedt deze conclusie bij. Naar verwachting zal de potentiële impact op het VEN-gebied blijven dalen gelet op de goede werking van de RWZI Dendermonde.

Conclusie

Gelet op de deskundigheid en zorgvuldigheid waarmee het advies van de VMM is opgemaakt, kan de conclusie ervan bijgetreden en overgenomen worden.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een recent overstroomd gebied, een risicozone voor overstromingen of een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Uit het ongunstig advies van 13 juli 2022 van de waterbeheerder, de Polder Vlassenbroek, blijkt o.m.:

Gelet de aanvraag van Aquafin om in de periode 2022 – 2026 het verwijderingspercentage van N_{totaal} te versoepelen van 80% naar 77%;

Gelet de gekende knelpuntenlijst voor parasitair water opgesteld door De Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet de hogere overheid en Aquafin verantwoordelijk zijn voor de oplossingen van parasitair water;

Gelet de geplande rioleringsprojecten in het ambtsgebied van Polder Vlassenbroek;

Gelet het fijnmazig netwerk van geklasseerde waterlopen, bermgrachten en langsgrachten in het ambtsgebied van Polder Vlassenbroek;

Gelet waterloopbeheerder, Polder Vlassenbroek, bereid is om mee te denken en mee te werken aan oplossingen voor de knelpunten ‘parasitair water’;

Naar aanleiding van dit ongunstig advies werd door de exploitant op 19 juli 2022 volgende argumentatie op het Omgevingsloket geplaatst:

We zijn verheugd met het aanbod van de Polder Vlassenbroek om mee te denken en mee te werken aan oplossingen voor de knelpunten “parasitair water”. We zijn gaan hier uiteraard graag op in, de kennis van de Polder Vlassenbroek van het gebied is uitermate waardevol. Mogelijks zijn er een aantal quick wins te realiseren die wij nog niet gedetecteerd hadden. Echter zal dit helaas op korte termijn geen oplossing zijn voor de verdunningsproblematiek op RWZI Dendermonde en de bijkomende moeilijkheden om aan de verwijderingspercentages van 80% te voldoen op N_{totaal} en P_{totaal} . We vragen daarom om uw advies te heroverwegen rekening houdende met de aangebrachte motiveringen.

Bij te grote verdunning is het procesmatig en economisch onverantwoord om de verwijderings-percentages te halen, door chemicaliën te doseren tot al te lage concentraties. De versoepeling betreft enkel het verwijderingspercentage en niet de effluentconcentratienorm. De emissieconcentraties van VLAREM blijven dus gegarandeerd, waardoor de versoepelingen geen impact hebben op de geloosde effluentconcentraties in de poldergracht. De effluentkwaliteit blijft in de toekomst nagenoeg gelijk.

De oorzaak van de verdunning is uitgebreid onderzocht in het herstelprogramma, hieruit zijn gerichte acties gedefinieerd, zowel voor gemeentelijk stelsel (projecten uit te voeren door de gemeente) als bovengemeentelijk stelsel. Het uitwerken van deze projecten, kan maar volgens de budgettaire ruimte die er is, bij elke actor. Dit is dus een programma op lange termijn. We pakken het probleem, in de mate wat binnen onze mogelijkheden ligt, aan de bron, maar in tussentijd kunnen we onmogelijk voldoen aan de normen, en zijn we helaas genoodzaakt deze versoepelingen aan te vragen, om in regel met de wetgeving te kunnen blijven.

De renovatie van RWZI Dendermonde is lopende: na de renovatie zal de installatie performanter zijn om de normen wel te halen. Dit is een belangrijke investering die Aquafin (Vlaams Gewest) doet, om de normen wel te kunnen halen.

De versoepelingen zijn dus een tijdelijke noodzaak, maar ondertussen zijn er verschillende zaken lopende om op termijn wel de normen te kunnen halen.

Daaropvolgend werd door de Polder Vlassenbroek een tweede, ditmaal gunstig, advies geformuleerd. Dit gunstig advies wordt bekomen op basis van de extra motivatie van Aquafin op 19 juli, een overleg tussen de partijen op 26 juli m.b.t. de knelpunten parasitair water te Polder Vlassenbroek, het halfjaarlijks overleg met het team zuiveringsgebied RWZI Dendermonde, de knelpuntenlijst “parasitair water” die werd aangepast (ingekort) en het feit dat de knelpunten ‘parasitair water’ via een periodiek overleg met de waterloopbeheerder, Polder Vlassenbroek, besproken zullen worden.

De Polder Vlassenbroek adviseert aldus gunstig onder de volgende voorwaarde:

Analoog met het overleg van 26 juli 2022 tussen Aquafin en Polder Vlassenbroek zullen de knelpunten ‘parasitair water’ periodiek worden geagendeerd op een overlegmoment.

Te vermelden is dat in voorliggende aanvraag tot bijstelling geen bijkomende gebouwen, verhardingen, nieuwe lozingspunten of relevante reliëfwijzigingen voorzien zijn. De bijstelling zal geen wijziging van het overstromingsregime veroorzaken en er treedt geen bergingsverlies op van overstromingswater; zodat in alle redelijkheid kan verwacht worden dat er geen significante effecten op het watersysteem zullen optreden.

De aanvraag voldoet aan het standstill-beginsel en is dus verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van het Decreet Integraal Waterbeleid.

Mobiliteit

Voorliggend dossier beoogt louter een bijstelling van de lozingsvoorwaarden. Dit heeft geen impact op het mobiliteitsaspect.

Brandveiligheid

Voorliggend dossier beoogt louter een bijstelling van de lozingsvoorwaarden en heeft geen impact op de brandveiligheid.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de exploitant tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan de nv AQUAFIN, Kontichsesteenweg 54 te 2630 Aartselaar, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Driebek 9 te 9200 Dendermonde, op het perceel, kadastraal bekend onder DENDERMONDE 3 AFD (ST-GILLIS), sectie A, nr. 0600/G, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

Het besluit van de deputatie van 4 juni 2009 wordt aangevuld de volgende bijzondere voorwaarde:

In afwijking van bijlage 5.3.1.a) van VLAREM gelden voor een termijn t.e.m. 31 december 2026 de volgende verwijderingspercentages en norm:

- N_{totaal}: 77% verwijderingspercentage;
- P_{totaal}: 1 mg/l OF 80% verwijderingspercentage.

Vanaf 1 januari 2027 zijn de voorwaarden van bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II integraal van toepassing.

Artikel 3.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op het volgend aandachtspunt:

- Analooq met het overleg van 26 juli 2022 tussen Aquafin en Polder Vlassenbroek worden de knelpunten 'parasitair water' periodiek geagendeerd op een overlegmoment tussen deze partijen..

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen..

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter